

#70296#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 06.02.2024 по 23.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 00261577	Показания прибора, Гкал 23.02.2024	Предыдущие показания, Гкал 06.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	21,263	0	21.263

Подпись исполнителя



#70295#

Отчёт за период с 06.02.2024 по 23.02.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261577
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
07.02.2024	-	0,59	0,286	25,71	18,22	25,27	18,02	7,25	10	6	1	60,5	48,5	12,06	0,46	0,42
08.02.2024	-	1,281	0,57	59,1	44,14	58,13	43,66	14,47	24	0	0	60,5	48,2	12,29	0,46	0,42
09.02.2024	-	1,3	0,582	59,65	44,38	58,68	43,9	14,78	24	0	0	60,5	48,2	12,32	0,46	0,42
10.02.2024	-	1,304	0,596	59,75	44,21	58,73	43,73	15	24	0	0	60,5	48,3	12,2	0,46	0,42
11.02.2024	-	1,348	0,636	60,86	44,44	59,83	43,96	15,87	24	0	0	60,6	48,6	12,04	0,47	0,42
12.02.2024	-	1,229	0,542	58,6	44,53	57,62	44,05	13,57	24	0	0	60,6	48,6	12,01	0,47	0,42
13.02.2024	-	1,284	0,579	59,62	44,54	58,64	44,06	14,58	24	0	0	60,6	48,5	12,14	0,47	0,42
14.02.2024	-	1,3	0,593	59,81	44,41	58,8	43,93	14,87	24	0	0	60,8	48,7	12,03	0,47	0,42
15.02.2024	-	1,266	0,571	59,13	44,34	58,14	43,86	14,28	24	0	0	60,8	48,7	12,05	0,47	0,42
16.02.2024	-	1,303	0,597	59,87	44,46	58,86	43,98	14,88	24	0	0	60,9	48,8	12,11	0,47	0,42
17.02.2024	-	1,325	0,61	60,51	44,71	59,49	44,23	15,26	24	0	0	60,8	48,7	12,08	0,47	0,42
18.02.2024	-	1,311	0,6	60,12	44,67	59,12	44,19	14,93	24	0	0	60,7	48,5	12,24	0,47	0,42
19.02.2024	-	1,294	0,58	59,98	44,84	58,96	44,36	14,6	24	0	0	60,7	48,5	12,18	0,47	0,42
20.02.2024	-	1,283	0,586	60,47	45,31	59,46	44,81	14,65	24	0	0	60,6	48,8	11,82	0,47	0,42
21.02.2024	-	1,297	0,604	60,38	44,53	59,39	44,05	15,34	24	0	0	59,9	48,2	11,77	0,47	0,42
22.02.2024	-	1,262	0,555	59,16	44,68	58,16	44,2	13,96	24	0	0	60,9	48,6	12,21	0,47	0,42
23.02.2024	-	1,286	0,579	59,44	44,52	58,45	44,04	14,41	24	0	0	60,9	48,7	12,23	0,46	0,42
Итого:	-	21,263	9,666	982,16	730,93	965,73	723,03	242,7	394	6	-	60,64	48,54	12,1	0,47	0,42

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 394 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
06.02.2024	0	0	0	0	0
23.02.2024	21,263	982,16	730,93	965,73	723,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения