

#7698#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 21.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8830
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261577
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,215	0,587	52,69	36,25	51,89	35,9	15,99	24	0	0	57,7	45,5	12,22	0,46	0,45	8,2
25.02.2021	1,165	0,554	51,74	36,32	50,94	35,97	14,97	24	0	0	57,7	45,5	12,25	0,46	0,45	10,7
26.02.2021	1,2	0,578	52,17	35,89	51,41	35,59	15,82	24	0	0	57,5	45,3	12,26	0,46	0,45	4,9
27.02.2021	1,237	0,608	52,79	35,76	51,99	35,46	16,53	24	0	0	57,6	45,3	12,32	0,46	0,45	3,2
28.02.2021	1,242	0,614	52,79	35,61	51,98	35,34	16,64	24	0	0	57,6	45,3	12,3	0,46	0,45	3
01.03.2021	1,291	0,651	54	35,59	53,15	35,32	17,83	24	0	0	57,6	45,5	12,11	0,46	0,45	2,5
02.03.2021	1,167	0,556	51,26	35,52	50,47	35,25	15,22	24	0	0	57,4	45,2	12,28	0,46	0,45	3,2
03.03.2021	1,235	0,608	52,67	35,54	51,87	35,26	16,61	24	0	0	57,6	45,3	12,26	0,46	0,45	1,3
04.03.2021	1,191	0,567	51,48	35,47	50,71	35,21	15,5	24	0	0	57,5	45	12,47	0,46	0,45	1,3
05.03.2021	1,203	0,574	51,88	35,55	51,12	35,3	15,82	24	0	0	57,5	45	12,44	0,46	0,45	-0,7
06.03.2021	1,216	0,59	52,21	35,51	51,42	35,25	16,17	24	0	0	57,5	45,2	12,33	0,46	0,45	1,4
07.03.2021	1,225	0,593	52,21	35,39	51,41	35,13	16,28	24	0	0	57,4	44,9	12,48	0,46	0,45	1,7
08.03.2021	1,264	0,617	52,97	35,39	52,15	35,14	17,01	24	0	0	57,5	45	12,52	0,46	0,45	0
09.03.2021	1,208	0,57	51,45	35,14	50,67	34,9	15,77	24	0	0	57,5	44,7	12,77	0,46	0,45	-1,7
10.03.2021	1,162	0,539	50,46	35	49,7	34,76	14,94	24	0	0	57,5	44,8	12,66	0,46	0,45	-0,7
11.03.2021	1,179	0,552	51,71	36,05	50,94	35,77	15,17	24	0	0	57,4	45	12,43	0,46	0,45	-0,8
12.03.2021	1,229	0,605	51,37	34,25	50,61	34,01	16,6	24	0	0	57,6	45,1	12,53	0,46	0,45	4,6
13.03.2021	1,254	0,619	51,88	34,36	51,1	34,12	16,98	24	0	0	57,7	45,1	12,55	0,46	0,45	4,9
14.03.2021	1,315	0,671	53,18	34,3	52,35	34,06	18,29	24	0	0	57,7	45,2	12,47	0,46	0,45	3,7
15.03.2021	1,217	0,595	51,39	34,54	50,59	34,29	16,3	24	0	0	57,6	45,2	12,48	0,46	0,45	3,2
16.03.2021	1,249	0,623	52,3	34,79	51,48	34,55	16,93	24	0	0	57,6	45,2	12,36	0,46	0,45	2,5
17.03.2021	1,227	0,601	51,81	34,91	51,04	34,65	16,39	24	0	0	57,6	45	12,53	0,46	0,45	1,6
18.03.2021	1,24	0,603	52,03	34,89	51,26	34,63	16,63	24	0	0	57,6	45	12,51	0,46	0,45	1
19.03.2021	1,198	0,574	51,1	34,69	50,34	34,45	15,89	24	0	0	57,4	44,9	12,54	0,46	0,45	-1,1
20.03.2021	1,27	0,63	52,41	34,55	51,61	34,31	17,3	24	0	0	57,6	44,9	12,64	0,46	0,45	-1,1
21.03.2021	1,378	0,721	54,63	34,51	53,81	34,27	19,54	24	0	0	57,7	45,2	12,47	0,46	0,45	-
Итого:	31,977	0	1356,58	915,77	1336,01	908,89	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,977															

Общее время работы системы, ч 624

Период нормальной работы системы, ч 624

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	460,204	20918,86	14713,27	20586,37	14554,15
21.03.2021	492,181	22275,44	15629,04	21922,38	15463,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 29.03.2021 9:18:33