

#121111#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
5346
8830
ВКТ-7
00261577
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,279	0,565	58,31	43,44	57,36	42,96	14,4	24	0	0	60,5	47,9	12,64	0,11	0,41	-
25.02.2025	1,279	0,564	57,32	42,39	56,36	41,91	14,45	24	0	0	60,5	47,7	12,88	0,11	0,41	-
26.02.2025	1,236	0,542	56,56	42,21	55,6	41,73	13,87	24	0	0	60,5	47,8	12,67	0,11	0,4	-
27.02.2025	1,247	0,533	57,39	43,29	56,44	42,81	13,63	24	0	0	60,6	47,8	12,83	0,11	0,41	-
28.02.2025	1,225	0,518	56,5	42,71	55,56	42,23	13,33	24	0	0	60,5	47,7	12,86	0,11	0,4	-
01.03.2025	1,286	0,566	57,66	42,69	56,71	42,21	14,5	24	0	0	60,6	47,6	12,9	0,11	0,41	-
02.03.2025	1,376	0,642	59,05	42,08	58,06	41,6	16,46	24	0	0	60,5	47,7	12,88	0,11	0,41	-
03.03.2025	1,217	0,503	55,59	42,01	54,66	41,53	13,13	24	0	0	60,5	47,3	13,15	0,11	0,41	-
04.03.2025	1,208	0,496	55,3	41,94	54,37	41,46	12,91	24	0	0	60,4	47,2	13,24	0,11	0,41	-
05.03.2025	1,25	0,545	56,45	41,95	55,49	41,47	14,02	24	0	0	60,6	47,7	12,9	0,11	0,41	-
06.03.2025	1,178	0,481	54,81	41,99	53,89	41,51	12,38	24	0	0	60,6	47,5	13,09	0,11	0,4	-
07.03.2025	1,204	0,507	56,67	43,22	55,7	42,74	12,96	24	0	0	60,7	48	12,67	0,11	0,4	-
08.03.2025	1,268	0,562	57,86	43,11	56,89	42,63	14,26	24	0	0	60,7	48,1	12,58	0,11	0,4	-
09.03.2025	1,314	0,607	58,97	43,15	57,95	42,67	15,28	24	0	0	60,8	48,4	12,36	0,11	0,4	-
10.03.2025	1,217	0,531	57	43,12	56,03	42,64	13,39	24	0	0	60,8	48,4	12,42	0,11	0,4	-
11.03.2025	1,142	0,466	55,35	43,01	54,42	42,53	11,89	24	0	0	60,6	48	12,57	0,11	0,38	-
12.03.2025	1,095	0,445	52,81	41,03	51,92	40,56	11,36	24	0	0	60,7	48	12,66	0,11	0,24	-
13.03.2025	0,64	0,365	35,1	26,41	34,49	26,11	8,38	24	0	0	60,8	52,7	8,09	0,11	0,31	-
14.03.2025	1,15	0,703	51,22	31,75	50,41	31,35	19,06	24	0	0	58,3	51,5	6,85	0,11	0,42	-
15.03.2025	1,261	0,573	64,49	49,84	63,37	49,35	14,02	24	0	0	60,7	49,7	11,01	0,11	0,42	-
16.03.2025	1,315	0,621	63,8	47,93	62,67	47,45	15,22	24	0	0	60,7	49,5	11,23	0,11	0,42	-
17.03.2025	1,196	0,514	60,73	47,37	59,67	46,89	12,78	24	0	0	60,6	49	11,6	0,11	0,42	-
18.03.2025	1,256	0,558	62,33	47,8	61,24	47,32	13,92	24	0	0	60,7	49,2	11,51	0,11	0,41	-
19.03.2025	1,214	0,511	59,92	46,48	58,88	45,99	12,89	24	0	0	60,7	48,6	12,04	0,11	0,42	-
20.03.2025	1,303	0,596	60,69	45,31	59,65	44,83	14,82	24	0	0	60,8	48,6	12,1	0,11	0,42	-
21.03.2025	1,236	0,536	59,45	45,48	58,44	45	13,44	24	0	0	60,7	48,5	12,15	0,11	0,42	-
22.03.2025	1,283	0,574	60,3	45,31	59,27	44,83	14,44	24	0	0	60,7	48,6	12,1	0,13	0,42	-
23.03.2025	1,171	0,543	54,29	40,19	53,37	39,77	13,6	21	3	1	60,8	48,8	11,95	0,11	0,43	-
Итого:	34,046	0	1595,92	1197,21	1568,87	1184,08	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,046															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

669

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	558,67	21251,35	15943	20436,92	15483,7
23.03.2025	592,716	22847,27	17140,21	22005,79	16667,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 18:12:31