

#296722#

Отчёт по теплоснабжению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261577
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,182	0,482	61	48,42	59,94	47,94	12	24	0	1	60,9	49,1	11,76	0,12	0,21	-
20.03.2026	1,189	0,484	61,01	48,41	59,93	47,93	12	24	0	1	60,9	49	11,87	0,12	0,19	-
21.03.2026	1,218	0,502	61,46	48,34	60,38	47,86	12,52	24	0	1	60,9	49	11,96	0,12	0,2	-
22.03.2026	1,243	0,523	61,98	48,37	60,9	47,89	13,01	24	0	1	61	49	11,92	0,12	0,21	-
23.03.2026	1,204	0,499	61,03	48,09	59,97	47,61	12,36	24	0	1	60,9	49,1	11,86	0,16	0,23	-
24.03.2026	1,161	0,456	60,11	48,1	59,05	47,62	11,43	24	0	1	61	49	11,99	0,14	0,31	-
25.03.2026	1,165	0,467	60,35	48,15	59,29	47,67	11,62	24	0	1	61	49,1	11,89	0,12	0,14	-
26.03.2026	1,205	0,494	60,79	47,82	59,71	47,34	12,37	24	0	1	60,9	49	11,93	0,11	0,12	-
27.03.2026	1,165	0,465	60,06	47,84	58,99	47,36	11,63	24	0	1	60,9	49	11,96	0,12	0,16	-
28.03.2026	1,172	0,465	59,63	47,37	58,58	46,89	11,69	24	0	1	60,9	48,8	12,1	0,12	0,14	-
29.03.2026	1,263	0,541	61,25	47,17	60,18	46,69	13,49	24	0	1	61	48,9	12,09	0,12	0,17	-
30.03.2026	1,177	0,479	59,67	47,18	58,62	46,7	11,92	24	0	1	61	48,9	12,04	0,11	0,13	-
31.03.2026	1,127	0,431	58,47	47,06	57,45	46,58	10,87	24	0	1	60,9	48,7	12,2	0,11	0,14	-
01.04.2026	1,123	0,425	58,36	47,16	57,36	46,68	10,68	24	0	1	60,9	48,7	12,24	0,11	0,14	-
02.04.2026	1,142	0,44	58,87	47,26	57,83	46,78	11,05	24	0	1	61	48,8	12,15	0,11	0,12	-
03.04.2026	1,168	0,464	59,36	47,18	58,33	46,7	11,63	24	0	1	61	48,8	12,14	0,11	0,15	-
04.04.2026	1,214	0,492	61,06	48,17	59,99	47,67	12,32	24	0	1	61	48,9	12,08	0,13	0,26	-
05.04.2026	1,24	0,516	61,05	47,57	59,96	47,09	12,87	24	0	1	61	48,8	12,19	0,11	0,12	-
06.04.2026	1,161	0,446	59,42	47,54	58,39	47,06	11,33	24	0	1	60,9	48,6	12,26	0,11	0,11	-
07.04.2026	1,174	0,452	59,52	47,52	58,49	47,04	11,45	24	0	0	61	48,6	12,4	0,11	0,12	-
08.04.2026	1,243	0,512	60,54	47,04	59,47	46,56	12,91	24	0	1	61	48,6	12,36	0,11	0,13	-
09.04.2026	1,215	0,494	60,13	47,07	59,06	46,59	12,47	24	0	1	61	48,7	12,26	0,11	0,13	-
10.04.2026	1,196	0,485	59,91	47,21	58,86	46,73	12,13	24	0	1	61	48,8	12,15	0,12	0,16	-
11.04.2026	1,306	0,577	61,96	46,92	60,87	46,44	14,43	24	0	1	61,1	49	12,06	0,16	0,26	-
12.04.2026	1,242	0,528	60,88	47,13	59,82	46,65	13,17	24	0	1	61	49	12,05	0,12	0,22	-
13.04.2026	1,102	0,406	58,25	47,52	57,23	47,04	10,19	24	0	1	61	48,8	12,2	0,14	0,33	-
14.04.2026	1,156	0,452	59,4	47,48	58,36	47	11,36	24	0	1	61	48,9	12,1	0,17	0,22	-
15.04.2026	1,109	0,451	59,96	47,62	58,98	47,14	11,84	24	0	1	58,8	47,7	11,13	0,11	0,14	-
16.04.2026	1,143	0,443	59,06	47,43	58,02	46,95	11,07	24	0	1	61,1	49	12,11	0,11	0,16	-
17.04.2026	1,183	0,479	59,88	47,37	58,82	46,89	11,93	24	0	1	61,1	49	12,12	0,11	0,22	-
18.04.2026	1,189	0,485	59,78	47,13	58,73	46,65	12,08	24	0	1	61,1	49,1	12,05	0,12	0,36	-
Итого:	36,777	0	1864,2	1474,64	1831,56	1459,74	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,777															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	998,722	42169,74	31796,86	40999,23	31164,07
18.04.2026	1035,499	44033,94	33271,5	42830,79	32623,81

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 8:17:13