

#7699#

Отчёт по теплоснабжению за период с 21.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8830
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261577
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.03.2021	1,212	0,597	50,28	33,33	49,5	33,09	16,41	24	0	0	57,7	45,2	12,54	0,46	0,45	2,6
23.03.2021	1,171	0,563	50,54	34,68	49,79	34,44	15,35	24	0	0	57,6	45,1	12,45	0,46	0,45	3,9
24.03.2021	1,22	0,598	51,46	34,55	50,67	34,31	16,36	24	0	0	57,6	45,1	12,5	0,46	0,45	4,8
25.03.2021	1,173	0,563	50,43	34,51	49,66	34,27	15,39	24	0	0	57,7	45,2	12,48	0,46	0,45	6,9
26.03.2021	1,214	0,6	51,42	34,52	50,63	34,28	16,35	24	0	0	57,7	45,4	12,3	0,46	0,45	5,1
27.03.2021	1,291	0,647	56,43	38,64	55,57	38,28	17,29	24	0	0	57,7	46	11,71	0,46	0,44	8,7
28.03.2021	1,303	0,663	57,65	39,4	56,78	38,95	17,83	24	0	0	57,2	45,8	11,46	0,46	0,45	5,8
29.03.2021	1,222	0,607	52,1	35,19	51,31	34,9	16,41	24	0	0	57,7	45,6	12,18	0,46	0,45	7,8
30.03.2021	1,159	0,564	49,83	33,98	49,09	33,74	15,35	24	0	0	57,7	45,3	12,37	0,46	0,45	9,8
31.03.2021	1,187	0,584	51,17	34,92	50,38	34,65	15,73	24	0	0	57,8	45,6	12,15	0,46	0,45	8,7
01.04.2021	1,143	0,546	49,49	34,12	48,75	33,88	14,87	24	0	0	57,7	45,3	12,44	0,46	0,45	4,7
02.04.2021	1,171	0,565	50,14	34,18	49,35	33,94	15,41	24	0	0	57,6	45,1	12,48	0,46	0,45	3,8
03.04.2021	1,187	0,573	50,18	33,95	49,45	33,71	15,74	24	0	0	57,6	45	12,59	0,46	0,45	3,8
04.04.2021	1,192	0,585	50,49	34,04	49,7	33,8	15,9	24	0	0	57,7	45,2	12,47	0,46	0,45	4,2
05.04.2021	1,172	0,575	50,15	33,79	49,38	33,55	15,83	24	0	0	57,2	45	12,25	0,46	0,45	2,7
06.04.2021	1,142	0,54	49,15	33,78	48,4	33,54	14,86	24	0	0	57,6	45	12,52	0,46	0,45	2,6
07.04.2021	1,173	0,568	49,63	33,54	48,87	33,3	15,57	24	0	0	57,5	45	12,55	0,46	0,44	2,8
08.04.2021	1,164	0,569	47,78	31,49	47,05	31,26	15,79	24	0	0	57,5	44,7	12,78	0,46	0,45	4,3
09.04.2021	1,138	0,536	49,14	33,93	48,39	33,69	14,7	24	0	0	57,6	45	12,62	0,46	0,46	7,2
10.04.2021	1,107	0,541	45,42	29,93	44,75	29,69	15,06	24	0	0	57,4	44,6	12,78	0,46	0,46	4,9
11.04.2021	1,185	0,616	44,18	26,44	43,48	26,2	17,28	24	0	0	57,4	43,9	13,43	0,46	0,45	10,3
12.04.2021	1,157	0,564	49,82	33,97	49,06	33,73	15,33	24	0	0	57,6	45,4	12,27	0,46	0,45	7,7
13.04.2021	1,154	0,555	50,26	34,64	49,52	34,4	15,12	24	0	0	57,6	45,3	12,31	0,46	0,45	4,7
14.04.2021	1,189	0,573	50,84	34,59	50,07	34,33	15,74	24	0	0	57,6	45,1	12,48	0,46	0,45	4,1
15.04.2021	1,148	0,544	49,77	34,34	49,01	34,1	14,91	24	0	0	57,6	45	12,53	0,44	0,44	5,8
16.04.2021	1,076	0,499	47,71	33,58	46,98	33,34	13,64	24	0	0	57,5	45	12,53	0,46	0,45	5,6
17.04.2021	1,204	0,593	51,93	35,45	51,14	35,11	16,03	24	0	0	57,8	45,7	12,11	0,46	0,45	8,3
18.04.2021	1,221	0,609	52,2	35,44	51,41	35,13	16,28	24	0	0	57,9	45,7	12,17	0,46	0,45	10,4
19.04.2021	1,143	0,549	50,62	35,38	49,83	35,09	14,74	24	0	0	57,8	45,7	12,15	0,46	0,45	11
20.04.2021	1,128	0,531	50,06	35,23	49,3	34,95	14,35	24	0	0	57,8	45,6	12,24	0,46	0,45	9,9
21.04.2021	1,154	0,553	50,67	35,19	49,89	34,9	14,99	24	0	0	57,8	45,7	12,11	0,46	0,45	8,6
22.04.2021	1,277	0,646	53,1	34,89	52,28	34,64	17,64	24	0	0	57,7	45,5	12,16	0,46	0,45	4,6
23.04.2021	1,171	0,568	50,92	34,91	50,15	34,66	15,49	24	0	0	57,6	45,4	12,16	0,46	0,45	-
Итого:	38,948	0	1664,96	1130,52	1639,59	1121,85	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,948															

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.03.2021	492,181	22275,44	15629,04	21922,38	15463,04
23.04.2021	531,129	23940,4	16759,56	23561,97	16584,89

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 19:42:49