

#126207#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
5346
8830
ВКТ-7
00261577
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,232	0,533	59,24	45,31	58,22	44,83	13,39	24	0	0	60,7	48,6	12,13	0,11	0,43	5,5
25.03.2025	1,29	0,578	60,49	45,4	59,47	44,92	14,55	24	0	0	60,7	48,6	12,11	0,11	0,43	4,4
26.03.2025	1,285	0,588	60,77	45,6	59,73	45,12	14,61	24	0	0	60,8	48,9	11,84	0,11	0,43	6,9
27.03.2025	1,308	0,601	61,05	45,5	59,98	45,02	14,96	24	0	0	60,8	48,9	11,91	0,11	0,43	5,7
28.03.2025	1,224	0,532	59,6	45,77	58,56	45,29	13,27	24	0	0	60,8	48,8	11,95	0,11	0,43	8,9
29.03.2025	1,274	0,575	60	45,05	58,96	44,57	14,39	24	0	0	60,8	48,8	11,98	0,11	0,43	9,9
30.03.2025	1,308	0,601	60,46	44,87	59,41	44,39	15,02	24	0	0	60,8	48,8	12,07	0,11	0,43	6,8
31.03.2025	1,305	0,595	60,64	45,19	59,59	44,71	14,88	24	0	0	60,8	48,7	12,06	0,11	0,43	5,9
01.04.2025	1,234	0,538	59,55	45,49	58,53	45,01	13,52	24	0	0	60,7	48,6	12,03	0,11	0,43	-
02.04.2025	1,218	0,528	58,92	45,1	57,9	44,62	13,28	24	0	0	60,7	48,6	12,04	0,11	0,43	-
03.04.2025	1,277	0,583	59,85	44,79	58,83	44,31	14,52	24	0	0	60,8	48,8	12,04	0,11	0,43	-
04.04.2025	1,25	0,555	58,94	44,42	57,95	43,94	14,01	24	0	0	60,7	48,6	12,15	0,11	0,43	-
05.04.2025	1,266	0,561	59,22	44,47	58,2	43,99	14,21	24	0	0	60,6	48,4	12,26	0,11	0,43	-
06.04.2025	1,313	0,609	59,9	44,02	58,88	43,54	15,34	24	0	0	60,6	48,5	12,11	0,11	0,43	-
07.04.2025	1,215	0,529	58,41	44,65	57,42	44,17	13,25	24	0	0	60,6	48,5	12,13	0,11	0,43	-
08.04.2025	1,209	0,517	57,99	44,35	57,01	43,87	13,14	24	0	0	60,6	48,3	12,29	0,11	0,43	-
09.04.2025	1,248	0,551	58,31	43,88	57,31	43,4	13,91	24	0	0	60,6	48,3	12,34	0,11	0,43	-
10.04.2025	1,187	0,512	57,07	43,62	56,1	43,14	12,96	24	0	0	60,5	48,3	12,23	0,11	0,43	-
11.04.2025	1,231	0,553	57,83	43,49	56,84	43,01	13,83	24	0	0	60,6	48,4	12,16	0,11	0,43	-
12.04.2025	1,276	0,579	58,51	43,42	57,52	42,94	14,58	24	0	0	60,7	48,4	12,31	0,11	0,43	-
13.04.2025	1,27	0,593	58,75	43,6	57,75	43,12	14,63	24	0	0	60,8	48,8	12,02	0,11	0,43	-
14.04.2025	1,203	0,53	57,7	43,94	56,72	43,46	13,26	24	0	0	60,8	48,7	12,05	0,11	0,42	-
15.04.2025	1,191	0,527	59,04	45,48	58,01	45	13,01	24	0	0	60,8	49,2	11,61	0,11	0,43	-
16.04.2025	1,185	0,518	57,83	44,47	56,87	43,99	12,88	24	0	0	60,8	48,9	11,94	0,11	0,42	-
17.04.2025	1,253	0,569	59,15	44,44	58,13	43,96	14,17	24	0	0	60,9	48,9	11,99	0,11	0,42	-
18.04.2025	1,15	0,5	57,39	44,46	56,4	43,98	12,42	24	0	0	60,9	49,3	11,59	0,11	0,42	-
19.04.2025	1,199	0,537	58,22	44,4	57,24	43,92	13,32	24	0	0	60,9	49,2	11,74	0,11	0,33	-
20.04.2025	1,235	0,566	58,73	44,24	57,72	43,76	13,96	24	0	1	60,8	49,1	11,79	0,11	0,2	-
21.04.2025	1,125	0,469	56,58	44,2	55,66	43,72	11,94	24	0	1	60,1	48,3	11,88	0,11	0,15	-
22.04.2025	1,195	0,508	57,24	43,97	56,29	43,49	12,8	24	0	1	60,7	48,4	12,31	0,11	0,2	-
23.04.2025	1,192	0,497	58,42	45,38	57,42	44,9	12,52	24	0	1	60,7	48,5	12,21	0,11	0,18	-
Итого:	38,348	0	1825,8	1382,97	1794,62	1368,09	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,348															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	592,716	22847,27	17140,21	22005,79	16667,78
23.04.2025	631,064	24673,07	18523,18	23800,41	18035,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:54:33