

#130770#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
5346
8830
ВКТ-7
00261577
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,251	0,549	59	44,67	58	44,19	13,81	24	0	1	60,7	48,5	12,2	0,11	0,14	-
25.04.2025	1,165	0,476	56,52	43,89	55,56	43,41	12,15	24	0	1	60,6	48,1	12,51	0,11	0,12	-
26.04.2025	1,288	0,565	58,52	43,55	57,55	43,07	14,48	24	0	1	60,6	48	12,64	0,11	0,11	-
27.04.2025	1,345	0,625	59,94	43,61	58,9	43,13	15,77	24	0	1	60,6	48,3	12,37	0,11	0,15	-
28.04.2025	1,247	0,528	57,63	43,63	56,65	43,15	13,5	24	0	1	60,7	47,9	12,78	0,11	0,15	-
29.04.2025	1,217	0,518	57,27	43,69	56,29	43,21	13,08	24	0	1	60,7	48,2	12,56	0,11	0,13	-
30.04.2025	1,18	0,483	56,53	43,68	55,56	43,2	12,36	24	0	1	60,7	48	12,62	0,11	0,13	-
01.05.2025	1,187	0,498	56,8	43,69	55,82	43,21	12,61	24	0	1	60,7	48,2	12,49	0,11	0,18	-
02.05.2025	1,27	0,564	58,36	43,65	57,35	43,17	14,18	24	0	1	60,8	48,3	12,53	0,11	0,14	-
03.05.2025	1,07	0,51	49,67	36,28	48,86	35,86	13	22	2	1	59,4	47,7	11,68	0,11	0,12	-
04.05.2025	1,323	0,606	58,97	43,02	57,96	42,54	15,42	24	0	1	60,6	48,2	12,47	0,11	0,17	-
05.05.2025	1,285	0,572	57,93	42,84	56,96	42,36	14,6	24	0	1	60,5	47,9	12,65	0,11	0,13	-
06.05.2025	1,138	0,469	54,29	41,42	53,38	40,94	12,44	24	0	1	59,4	46,9	12,55	0,11	0,13	-
07.05.2025	1,161	0,461	53,79	41,28	52,88	40,8	12,08	24	0	1	60,4	47	13,35	0,11	0,14	-
08.05.2025	1,309	0,591	56,46	40,75	55,51	40,27	15,24	24	0	1	60,4	47,3	13,12	0,11	0,12	-
09.05.2025	1,275	0,56	55,66	40,68	54,73	40,2	14,53	24	0	1	60,4	47,2	13,23	0,11	0,12	-
10.05.2025	1,299	0,579	56,1	40,63	55,15	40,15	15	24	0	1	60,4	47,2	13,26	0,11	0,14	-
11.05.2025	1,306	0,592	56,46	40,71	55,53	40,23	15,3	24	0	1	60,4	47,4	13,06	0,11	0,14	-
12.05.2025	1,341	0,624	57,24	40,78	56,25	40,3	15,95	24	0	1	60,5	47,6	12,97	0,11	0,11	-
13.05.2025	1,228	0,522	54,77	40,75	53,84	40,27	13,57	24	0	1	60,5	47,3	13,2	0,11	0,13	-
14.05.2025	1,242	0,537	55,36	41,02	54,41	40,54	13,87	24	0	1	60,5	47,4	13,14	0,11	0,11	-
15.05.2025	1,265	0,543	55,62	41,03	54,67	40,55	14,12	24	0	0	60,5	47,1	13,35	0,11	0,14	-
16.05.2025	1,222	0,514	54,77	40,96	53,83	40,48	13,35	24	0	1	60,4	47,1	13,34	0,11	0,13	-
17.05.2025	1,256	0,551	55,59	40,86	54,67	40,38	14,29	24	0	1	60,5	47,4	13,03	0,11	0,15	-
18.05.2025	1,307	0,572	56,22	40,92	55,28	40,44	14,84	24	0	1	60,5	47	13,5	0,11	0,17	-
19.05.2025	1,202	0,498	54,23	40,82	53,31	40,34	12,97	24	0	1	60,4	47,1	13,34	0,11	0,17	-
20.05.2025	1,172	0,475	53,76	40,96	52,83	40,48	12,35	24	0	1	60,5	47,2	13,28	0,11	0,29	-
21.05.2025	1,223	0,542	55,33	41,08	54,39	40,6	13,79	24	0	1	60,6	47,8	12,75	0,11	0,23	-
22.05.2025	1,267	0,569	56,06	41,06	55,11	40,58	14,53	24	0	1	60,6	47,8	12,82	0,11	0,28	-
23.05.2025	1,204	0,525	55,1	41,19	54,17	40,71	13,46	24	0	1	60,5	47,8	12,69	0,11	0,26	-
Итого:	37,245	0	1683,95	1253,1	1655,4	1238,76	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,245															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	631,064	24673,07	18523,18	23800,41	18035,87
23.05.2025	668,309	26357,02	19776,28	25455,81	19274,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:26:14