

#133801#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
5346
8830
ВКТ-7
00261577
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,234	0,538	55,14	40,89	54,2	40,41	13,79	24	0	1	60,6	47,5	13,07	0,11	0,25	-
25.05.2025	1,242	0,55	55,25	40,75	54,31	40,27	14,04	24	0	1	60,6	47,7	12,93	0,11	0,25	-
26.05.2025	1,202	0,521	55,62	41,85	54,68	41,37	13,31	24	0	1	60,6	48,1	12,53	0,11	0,27	-
27.05.2025	1,2	0,518	55,64	42,03	54,68	41,55	13,13	24	0	1	60,6	47,9	12,66	0,11	0,36	-
28.05.2025	1,104	0,461	53,14	41,08	52,26	40,6	11,66	24	0	1	60,6	48,2	12,47	0,11	0,23	-
29.05.2025	1,174	0,507	54,12	40,8	53,2	40,32	12,88	24	0	1	60,7	47,9	12,77	0,11	0,3	-
30.05.2025	1,146	0,486	53,4	40,62	52,5	40,14	12,36	24	0	1	60,6	47,9	12,76	0,11	0,25	-
31.05.2025	1,126	0,471	53,08	40,53	52,18	40,05	12,13	24	0	1	60,2	47,5	12,7	0,11	0,52	-
01.06.2025	1,232	0,568	55,27	40,58	54,32	40,1	14,22	24	0	1	60,8	48,2	12,57	0,11	0,3	-
02.06.2025	1,085	0,449	52,39	40,58	51,5	40,1	11,4	24	0	1	60,7	48,2	12,45	0,11	0,35	-
03.06.2025	1,104	0,46	52,84	40,76	51,94	40,28	11,66	24	0	1	60,7	48,1	12,56	0,11	0,48	-
04.06.2025	1,16	0,514	54,07	40,71	53,15	40,23	12,92	24	0	1	60,8	48,4	12,36	0,11	0,37	-
05.06.2025	1,078	0,448	52,66	40,95	51,77	40,47	11,3	24	0	1	60,8	48,4	12,37	0,11	0,36	-
06.06.2025	1,109	0,475	52,73	40,34	51,84	39,86	11,98	24	0	1	60,7	48,3	12,41	0,11	0,36	-
07.06.2025	1,152	0,501	54,02	40,97	53,11	40,49	12,62	24	0	1	60,8	48,4	12,43	0,11	0,32	-
08.06.2025	1,188	0,531	54,37	40,53	53,44	40,05	13,39	24	0	1	60,8	48,3	12,5	0,1	0,18	-
09.06.2025	1,149	0,484	53,12	40,3	52,22	39,82	12,4	24	0	1	60,6	47,8	12,83	0,11	0,15	-
10.06.2025	1,136	0,478	53,25	40,57	52,34	40,09	12,25	24	0	1	60,6	48	12,66	0,11	0,14	-
11.06.2025	1,075	0,431	51,76	40,24	50,86	39,76	11,1	24	0	1	60,5	47,8	12,74	0,11	0,13	-
12.06.2025	1,16	0,485	53,42	40,48	52,52	40	12,52	24	0	1	60,6	47,7	12,93	0,11	0,13	-
13.06.2025	1,165	0,506	53,46	40,12	52,55	39,64	12,91	24	0	1	60,6	47,9	12,7	0,11	0,17	-
14.06.2025	1,134	0,47	53,1	40,62	52,19	40,14	12,05	24	0	1	60,7	47,8	12,86	0,11	0,23	-
15.06.2025	1,168	0,514	53,99	40,55	53,07	40,07	13	24	0	1	60,7	48,3	12,45	0,11	0,21	-
16.06.2025	1,092	0,452	52,63	40,74	51,74	40,26	11,48	24	0	1	60,7	48,2	12,52	0,1	0,17	-
17.06.2025	1,378	0,74	56,62	37,09	55,72	36,62	19,1	24	0	1	59,3	47,8	11,54	0,11	0,17	-
18.06.2025	1,047	0,44	47,12	35,36	46,3	34,89	11,41	24	0	1	60,5	47,2	13,25	0,11	0,18	-
19.06.2025	1,099	0,476	48,04	34,92	47,21	34,55	12,66	24	0	1	59,8	46,4	13,31	0,12	0,2	-
20.06.2025	1,141	0,496	48,57	35,12	47,73	34,71	13,02	24	0	1	60,5	46,9	13,65	0,14	0,19	-
21.06.2025	1,106	0,474	47,85	35,04	47,02	34,62	12,4	24	0	1	60,5	46,9	13,6	0,14	0,28	-
22.06.2025	1,162	0,523	49,09	35,12	48,24	34,71	13,53	24	0	1	60,6	47,2	13,43	0,17	0,4	-
23.06.2025	1,064	0,459	47,36	35,14	46,55	34,71	11,84	24	0	0	60,5	47,2	13,22	0,12	0,19	-
Итого:	35,612	0	1633,12	1225,38	1605,34	1210,88	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,612															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	668,309	26357,02	19776,28	25455,81	19274,63
23.06.2025	703,921	27990,14	21001,66	27061,15	20485,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:48:09