

#7694#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8830
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261577
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	1,02	0,506	46,93	33,18	46,21	32,93	13,28	24	0	0	58	46,7	11,3	0,47	0,46	-
25.06.2021	1,02	0,498	46,48	32,78	45,76	32,54	13,22	24	0	0	57,9	46,4	11,55	0,47	0,46	-
26.06.2021	1,035	0,503	46,68	32,75	45,98	32,51	13,47	24	0	0	57,9	46,2	11,69	0,47	0,45	-
27.06.2021	1,115	0,562	48,2	32,7	47,45	32,46	14,99	24	0	0	58	46,2	11,82	0,47	0,45	-
28.06.2021	1,065	0,522	47,23	32,74	46,5	32,5	14	24	0	0	58	46,2	11,79	0,47	0,46	-
29.06.2021	1,023	0,499	46,56	32,8	45,82	32,56	13,26	24	0	0	57,9	46,3	11,63	0,47	0,45	-
30.06.2021	0,909	0,525	49,11	32,3	48,55	32,07	16,48	24	0	0	49,4	41,6	7,74	0,47	0,46	-
01.07.2021	1,054	0,532	46,99	32,52	46,27	32,28	13,99	24	0	0	58	46,6	11,43	0,47	0,46	-
02.07.2021	1,029	0,503	46,49	32,63	45,79	32,39	13,4	24	0	0	58	46,3	11,67	0,47	0,46	-
03.07.2021	1,078	0,539	47,41	32,57	46,68	32,33	14,35	24	0	0	58	46,3	11,66	0,47	0,46	-
04.07.2021	1,089	0,553	47,84	32,67	47,1	32,42	14,68	24	0	0	58	46,5	11,52	0,47	0,46	-
05.07.2021	1,041	0,519	46,85	32,63	46,12	32,39	13,73	24	0	0	58	46,5	11,47	0,47	0,45	-
06.07.2021	1,022	0,502	46,54	32,75	45,8	32,51	13,29	24	0	0	58	46,5	11,53	0,47	0,46	-
07.07.2021	1,021	0,511	46,35	32,45	45,65	32,18	13,47	24	0	0	58	46,7	11,31	0,47	0,46	-
08.07.2021	1,01	0,49	45,21	31,69	44,53	31,43	13,1	24	0	0	57,9	46,2	11,7	0,47	0,46	-
09.07.2021	1,002	0,491	44,92	31,41	44,23	31,17	13,06	24	0	0	57,9	46,2	11,7	0,47	0,46	-
10.07.2021	1,013	0,491	45,27	31,68	44,56	31,44	13,12	24	0	0	58	46,1	11,83	0,47	0,46	-
11.07.2021	1,06	0,526	46,33	31,78	45,61	31,54	14,07	24	0	0	58	46,1	11,87	0,47	0,46	-
12.07.2021	1,028	0,515	45,95	31,91	45,23	31,67	13,56	24	0	0	58	46,4	11,6	0,47	0,46	-
13.07.2021	1,009	0,501	45,81	32,12	45,08	31,88	13,2	24	0	0	58	46,6	11,38	0,47	0,46	-
14.07.2021	1,006	0,505	46,25	32,56	45,55	32,29	13,26	24	0	0	58	46,9	11,14	0,47	0,45	-
15.07.2021	0,952	0,456	46,63	34,41	45,9	34,03	11,87	24	0	0	58	47,1	10,88	0,47	0,46	-
16.07.2021	0,983	0,486	46,08	32,99	45,39	32,7	12,69	24	0	0	58	47	11,03	0,47	0,46	-
17.07.2021	1,001	0,504	45,78	31,97	45,09	31,73	13,36	24	0	0	57,6	46,5	11,09	0,47	0,46	-
18.07.2021	1,008	0,492	45,71	32,09	44,99	31,85	13,14	24	0	0	58	46,4	11,58	0,47	0,46	-
19.07.2021	1,033	0,508	45,97	31,9	45,26	31,66	13,6	24	0	0	57,9	46,3	11,66	0,47	0,46	-
20.07.2021	1,047	0,513	46,09	31,85	45,37	31,61	13,76	24	0	0	58	46	11,93	0,46	0,45	-
21.07.2021	1,134	0,58	47,86	31,82	47,07	31,58	15,49	24	0	0	58	46	11,97	0,46	0,45	-
22.07.2021	0,991	0,467	45,02	31,98	44,33	31,74	12,59	24	0	0	57,9	46	11,9	0,47	0,46	-
23.07.2021	1,013	0,491	45,41	31,85	44,71	31,61	13,1	24	0	0	58	46,1	11,85	0,47	0,46	-
Итого:	30,811	0	1393,95	971,48	1372,58	964	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,811															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	604,038	27017,43	18816,72	26591,83	18626,94
23.07.2021	634,849	28411,38	19788,2	27964,41	19590,94

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.07.2021 8:29:52