

#7692#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8830
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261577
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2023 | 1,046 | 0,445 | 64,13 | 52,46 | 63,08 | 51,95 | 11,13 | 24 | 0 | 0 | 58,5 | 48,9 | 9,57 | 0,48 | 0,46 | - |
| 25.06.2023 | 1,14 | 0,529 | 65,77 | 52,07 | 64,71 | 51,56 | 13,15 | 24 | 0 | 0 | 58,5 | 49 | 9,53 | 0,48 | 0,46 | - |
| 26.06.2023 | 1,098 | 0,49 | 64,95 | 52,18 | 63,91 | 51,68 | 12,23 | 24 | 0 | 0 | 58,5 | 48,9 | 9,59 | 0,48 | 0,46 | - |
| 27.06.2023 | 1,084 | 0,476 | 64,67 | 52,22 | 63,62 | 51,73 | 11,89 | 24 | 0 | 0 | 58,5 | 48,8 | 9,64 | 0,48 | 0,46 | - |
| 28.06.2023 | 1,144 | 0,528 | 65,74 | 51,85 | 64,67 | 51,37 | 13,3 | 24 | 0 | 0 | 58,3 | 48,8 | 9,54 | 0,48 | 0,46 | - |
| 29.06.2023 | 1,139 | 0,53 | 65,74 | 51,8 | 64,7 | 51,32 | 13,38 | 24 | 0 | 0 | 58 | 48,6 | 9,45 | 0,48 | 0,46 | - |
| 30.06.2023 | 1,101 | 0,493 | 64,66 | 51,79 | 63,62 | 51,31 | 12,31 | 24 | 0 | 0 | 58,5 | 48,8 | 9,64 | 0,48 | 0,46 | - |
| 01.07.2023 | 1,106 | 0,489 | 64,51 | 51,66 | 63,49 | 51,18 | 12,31 | 24 | 0 | 0 | 58,5 | 48,7 | 9,75 | 0,48 | 0,46 | - |
| 02.07.2023 | 1,128 | 0,512 | 65,07 | 51,66 | 64,02 | 51,18 | 12,84 | 24 | 0 | 0 | 58,4 | 48,7 | 9,68 | 0,48 | 0,46 | - |
| 03.07.2023 | 1,13 | 0,509 | 64,98 | 51,6 | 63,93 | 51,12 | 12,81 | 24 | 0 | 0 | 58,4 | 48,6 | 9,76 | 0,48 | 0,46 | - |
| 04.07.2023 | 1,156 | 0,532 | 65,42 | 51,53 | 64,39 | 51,05 | 13,34 | 24 | 0 | 0 | 58,4 | 48,6 | 9,77 | 0,48 | 0,46 | - |
| 05.07.2023 | 1,125 | 0,51 | 64,87 | 51,61 | 63,82 | 51,12 | 12,7 | 24 | 0 | 0 | 58,4 | 48,7 | 9,76 | 0,48 | 0,45 | - |
| 06.07.2023 | 1,155 | 0,501 | 65,33 | 52,8 | 64,22 | 52,16 | 12,06 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 50,1 | 10,31 | 0,47 | 0,45 | - |
| 07.07.2023 | 1,155 | 0,48 | 65,3 | 53,39 | 64,2 | 52,67 | 11,53 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 50,6 | 10,56 | 0,48 | 0,45 | - |
| 08.07.2023 | 1,21 | 0,542 | 66,63 | 53,32 | 65,5 | 52,6 | 12,9 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 51 | 10,24 | 0,47 | 0,45 | - |
| 09.07.2023 | 1,244 | 0,574 | 67,43 | 53,42 | 66,26 | 52,7 | 13,56 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 51,1 | 10,2 | 0,48 | 0,46 | - |
| 10.07.2023 | 1,115 | 0,481 | 63,57 | 51,73 | 62,48 | 51,03 | 11,45 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 50,9 | 10,22 | 0,48 | 0,45 | - |
| 11.07.2023 | 1,167 | 0,523 | 65,3 | 52,47 | 64,16 | 51,8 | 12,36 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 51,1 | 10,05 | 0,47 | 0,45 | - |
| 12.07.2023 | 1,156 | 0,504 | 65,68 | 53,37 | 64,51 | 52,65 | 11,86 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 51,1 | 10,2 | 0,47 | 0,45 | - |
| 13.07.2023 | 1,15 | 0,503 | 65,76 | 53,35 | 64,66 | 52,65 | 12,01 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 50,6 | 10,09 | 0,48 | 0,45 | - |
| 14.07.2023 | 1,168 | 0,515 | 65,95 | 53,35 | 64,8 | 52,63 | 12,17 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 51,2 | 10,12 | 0,48 | 0,45 | - |
| 15.07.2023 | 1,195 | 0,546 | 66,62 | 53,38 | 65,47 | 52,66 | 12,81 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 51,3 | 10,02 | 0,48 | 0,45 | - |
| 16.07.2023 | 1,211 | 0,562 | 66,97 | 53,35 | 65,8 | 52,63 | 13,17 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 51,4 | 9,93 | 0,48 | 0,45 | - |
| 17.07.2023 | 1,108 | 0,467 | 65,35 | 53,93 | 64,21 | 53,21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 51,2 | 10,07 | 0,43 | 0,4 | - |
| 18.07.2023 | 1,458 | 0,831 | 65,73 | 44,79 | 64,64 | 44,22 | 20,42 | 24 | 0 | 0 | 60,1 | 50,7 | 9,44 | 0,48 | 0,45 | - |
| 19.07.2023 | 1,158 | 0,488 | 64,05 | 51,98 | 62,95 | 51,27 | 11,68 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 50,4 | 10,73 | 0,48 | 0,45 | - |
| 20.07.2023 | 1,154 | 0,477 | 63,93 | 52,05 | 62,83 | 51,34 | 11,49 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 50,3 | 10,85 | 0,48 | 0,45 | - |
| 21.07.2023 | 1,181 | 0,501 | 64,55 | 52,08 | 63,43 | 51,37 | 12,06 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 50,5 | 10,75 | 0,48 | 0,45 | - |
| 22.07.2023 | 1,227 | 0,537 | 65,38 | 51,99 | 64,25 | 51,28 | 12,97 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 50,4 | 10,77 | 0,48 | 0,45 | - |
| 23.07.2023 | 1,287 | 0,588 | 66,41 | 51,92 | 65,28 | 51,2 | 14,08 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 50,4 | 10,84 | 0,48 | 0,45 | - |
| Итого: | 34,896 | 0 | 1960,45 | 1565,1 | 1927,61 | 1546,64 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 34,896 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.06.2023 | 1458,902 | 72997,66 | 54213,66 | 71854,57 | 53642,99 |
| 23.07.2023 | 1493,798 | 74958,11 | 55778,76 | 73782,18 | 55189,63 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.07.2023 16:23:29