

#90538#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261577
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.07.2024	1,09	0,466	52,14	40,14	51,23	39,66	11,57	24	0	0	61,3	49,1	12,24	0,46	0,39	-
02.07.2024	0,941	0,455	45,53	34,14	44,8	33,72	11,08	22	2	1	60,7	49,8	10,93	0,47	0,4	-
03.07.2024	1,13	0,478	55,66	43,24	54,69	42,76	11,93	24	0	0	60,9	48,9	11,97	0,47	0,41	-
04.07.2024	1,088	0,441	52,83	41,22	51,93	40,74	11,19	24	0	0	60,8	48,3	12,49	0,47	0,41	-
05.07.2024	1,1	0,457	52,15	40,12	51,25	39,64	11,61	24	0	0	60,8	48,1	12,66	0,47	0,42	-
06.07.2024	1,13	0,493	52,22	39,39	51,32	38,91	12,41	24	0	0	60,8	48,4	12,47	0,47	0,42	-
07.07.2024	1,125	0,489	52,33	39,57	51,42	39,09	12,33	24	0	0	60,9	48,5	12,42	0,47	0,42	-
08.07.2024	1,08	0,458	51,51	39,46	50,66	38,99	11,67	24	0	0	60,3	47,9	12,37	0,47	0,42	-
09.07.2024	1,123	0,499	52,3	39,37	51,41	38,89	12,52	24	0	0	60,9	48,7	12,17	0,47	0,42	-
10.07.2024	1,085	0,482	51,71	39,39	50,83	38,91	11,92	24	0	0	61	49	11,98	0,47	0,42	-
11.07.2024	1,068	0,471	51,39	39,32	50,53	38,84	11,69	24	0	0	61	49,1	11,86	0,47	0,42	-
12.07.2024	1,064	0,461	51,21	39,29	50,33	38,81	11,52	24	0	0	60,9	48,9	12,04	0,47	0,42	-
13.07.2024	1,078	0,466	51,22	39,11	50,34	38,63	11,71	24	0	0	60,9	48,7	12,24	0,47	0,42	-
14.07.2024	1,183	0,556	53,33	39,04	52,42	38,56	13,86	24	0	0	61	48,9	12,02	0,47	0,42	-
15.07.2024	1,117	0,521	52,26	39,02	51,38	38,54	12,84	24	0	0	61	49,2	11,72	0,47	0,41	-
16.07.2024	1,031	0,467	50,48	38,58	49,61	38,13	11,48	24	0	0	60,9	49,4	11,46	0,49	0,43	-
17.07.2024	1,123	0,516	56,1	43,04	55,16	42,56	12,6	24	0	0	60,9	49,8	11,08	0,49	0,44	-
18.07.2024	1,073	0,467	53,61	41,68	52,71	41,2	11,51	24	0	0	60,9	49,3	11,58	0,49	0,44	-
19.07.2024	1,141	0,525	54,93	41,43	54	40,95	13,05	24	0	0	60,5	49	11,54	0,49	0,44	-
20.07.2024	1,101	0,48	53,77	41,49	52,85	41,01	11,84	24	0	0	61	49,2	11,85	0,49	0,44	-
21.07.2024	1,163	0,541	55,14	41,42	54,2	40,94	13,26	24	0	0	61	49,4	11,63	0,49	0,44	-
22.07.2024	1,037	0,454	52,73	41,21	51,85	40,73	11,12	24	0	0	60,9	49,6	11,34	0,49	0,44	-
23.07.2024	1,135	0,515	55,05	41,93	54,12	41,45	12,67	24	0	0	61	49,5	11,46	0,49	0,43	-
Итого:	25,206	0	1209,6	922,6	1189,04	911,66	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,206															

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 550

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.06.2024	284,064	8457,3	6353,89	7857,94	6002,07
23.07.2024	309,27	9666,9	7276,49	9046,98	6913,73

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 15:34:45