

#145122#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
5346
8830
ВКТ-7
00261577
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	1,04	0,43	50,63	39,45	49,74	38,98	10,76	24	0	1	60,9	48,4	12,48	0,19	0,94	-
25.07.2025	1,195	0,533	63,42	50,2	62,3	49,65	12,65	24	0	1	61,4	50,5	10,93	0,16	1,28	-
26.07.2025	1,144	0,476	66,1	54,42	64,93	53,7	11,23	24	0	0	61,6	51	10,56	0,13	0,96	-
27.07.2025	1,148	0,476	65,84	54,09	64,66	53,37	11,29	24	0	0	61,6	51	10,58	0,12	0,6	-
28.07.2025	1,074	0,426	61,19	50,37	60,12	49,8	10,32	24	0	0	61,4	50,6	10,82	0,11	0,25	-
29.07.2025	1,166	0,508	60,85	47,97	59,8	47,49	12,31	24	0	1	61,3	50,2	11,11	0,14	0,22	-
30.07.2025	1,096	0,461	57,33	45,43	56,32	44,98	11,34	24	0	1	61,2	49,8	11,33	0,11	0,14	-
31.07.2025	0,869	0,394	36,03	24,56	35,46	24,32	11,14	24	0	1	57,4	43,7	13,66	0,11	0,14	-
01.08.2025	0,906	0,412	36,02	24,02	35,45	23,78	11,67	24	0	1	58,1	44	14,09	0,11	0,14	-
02.08.2025	0,906	0,415	35,75	23,58	35,2	23,34	11,86	24	0	1	57,5	43,2	14,3	0,11	0,12	-
03.08.2025	0,964	0,474	36,8	23,06	36,24	22,82	13,42	24	0	1	57,4	43,6	13,83	0,11	0,13	-
04.08.2025	0,977	0,466	38,08	24,7	37,48	24,46	13,02	24	0	1	58,1	44,1	14	0,11	0,11	-
05.08.2025	1,004	0,454	39,49	26,73	38,82	26,49	12,33	24	0	1	60	45,7	14,24	0,11	0,13	-
06.08.2025	1,07	0,497	40,02	26,04	39,37	25,8	13,57	24	0	1	60	45,2	14,74	0,11	0,1	-
07.08.2025	1,07	0,499	40,42	26,39	39,78	26,15	13,63	24	0	0	59,9	45,3	14,53	0,12	0,12	-
08.08.2025	1,082	0,51	41,59	27,16	40,91	26,92	13,99	24	0	1	59,4	45,2	14,22	0,12	0,11	-
09.08.2025	1,035	0,475	40,42	27,03	39,74	26,79	12,95	24	0	1	59,4	45	14,42	0,11	0,1	-
10.08.2025	1,146	0,554	41,71	26,12	41,02	25,88	15,14	24	0	0	59,8	45,1	14,65	0,12	0,11	-
11.08.2025	1,014	0,521	40,92	26,89	40,25	26,65	13,6	24	0	0	59,4	46,9	12,48	0,13	0,11	-
12.08.2025	1,035	0,577	41,95	27	41,24	26,76	14,48	24	0	0	60	48,7	11,22	0,2	0,15	-
13.08.2025	0,437	0,289	23,34	13,39	23,1	13,28	9,82	24	0	1	47,2	42,4	4,83	0,22	0,14	-
14.08.2025	0,061	0,101	5,03	0,11	5,03	0,11	4,92	24	0	1	21,3	21,4	-0,02	0,1	0,11	-
15.08.2025	0,04	0,068	3,8	0,05	3,8	0,05	3,75	24	0	1	20,6	23,3	-2,69	0,1	0,1	-
16.08.2025	0,04	0,07	3,84	0,06	3,84	0,06	3,78	24	0	0	20,1	23,5	-3,4	0,1	0,1	-
17.08.2025	0,039	0,068	3,73	0,03	3,73	0,03	3,7	24	0	0	19,5	24,2	-4,74	0,1	0,1	-
18.08.2025	0,042	0,079	4,2	0,05	4,2	0,05	4,15	24	0	0	19,2	22,1	-2,92	0,1	0,1	-
19.08.2025	0,033	0,064	3,39	0,04	3,39	0,04	3,35	24	0	0	19	22,2	-3,15	0,1	0,1	-
20.08.2025	0,026	0,05	2,8	0,04	2,8	0,04	2,76	24	0	0	18,6	23,4	-4,86	0,1	0,1	-
21.08.2025	0,025	0,05	2,75	0,02	2,75	0,02	2,73	24	0	0	18,4	24,7	-6,37	0,1	0,1	-
22.08.2025	0,022	0,045	2,88	0,05	2,88	0,05	2,83	24	0	0	17,5	21,9	-4,45	0,1	0,1	-
23.08.2025	0,012	0,028	1,64	0,03	1,64	0,03	1,61	22	2	1	17,6	23	-5,41	0,1	0,1	-
Итого:	21,718	0	991,96	689,08	975,99	681,89	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,718															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	734,466	29377,2	22020,1	28424,47	21491,86
23.08.2025	756,184	30369,16	22709,18	29400,46	22173,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 14:42:40