

#7696#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 8830  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261577  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,064	0,544	37,88	21,68	37,32	21,44	15,88	24	0	0	57,1	42,9	14,21	0,47	0,47	-
25.08.2021	1,027	0,519	36,99	21,65	36,45	21,41	15,04	24	0	0	57,1	42,8	14,3	0,47	0,47	-
26.08.2021	1,133	0,605	39,26	21,56	38,68	21,32	17,36	24	0	0	57,1	43	14,09	0,47	0,47	-
27.08.2021	1,014	0,511	37,18	21,73	36,65	21,49	15,16	24	0	0	56,2	42,2	13,98	0,47	0,47	-
28.08.2021	1,096	0,566	38,23	21,46	37,66	21,22	16,44	24	0	0	57,1	42,6	14,48	0,47	0,47	-
29.08.2021	1,137	0,598	39,21	21,63	38,62	21,39	17,23	24	0	0	57,2	43	14,28	0,47	0,46	-
30.08.2021	1,119	0,589	38,59	21,14	38,02	20,91	17,11	24	0	0	57,2	43	14,24	0,47	0,47	-
31.08.2021	1,147	0,61	39,39	21,38	38,78	21,14	17,64	24	0	0	57,2	43	14,16	0,47	0,47	-
01.09.2021	1,061	0,541	37,55	21,45	37	21,21	15,79	24	0	0	57,1	42,7	14,38	0,47	0,47	-
02.09.2021	1,094	0,558	38,22	21,49	37,66	21,25	16,41	24	0	0	57,1	42,6	14,52	0,47	0,47	-
03.09.2021	1,044	0,52	36,49	20,75	35,97	20,51	15,46	24	0	0	57	42,1	14,89	0,47	0,47	-
04.09.2021	1,115	0,577	37,99	20,65	37,43	20,41	17,02	24	0	0	57	42,2	14,77	0,47	0,47	-
05.09.2021	1,146	0,6	38,74	20,67	38,14	20,43	17,71	24	0	0	57	42,4	14,62	0,47	0,47	-
06.09.2021	1,08	0,549	37,22	20,57	36,67	20,33	16,34	24	0	0	56,9	42	14,82	0,47	0,47	-
07.09.2021	1,063	0,527	36,63	20,48	36,09	20,24	15,85	24	0	0	56,9	41,8	15,16	0,46	0,46	-
08.09.2021	1,127	0,55	45,23	29,3	44,54	28,96	15,58	24	0	0	57,6	44,7	12,9	0,46	0,45	-
09.09.2021	1,224	0,594	56,28	40,16	55,39	39,68	15,71	24	0	0	58,2	46,7	11,48	0,47	0,45	-
10.09.2021	1,135	0,522	54,18	39,97	53,34	39,49	13,85	24	0	0	58,1	46,6	11,57	0,47	0,45	-
11.09.2021	1,164	0,555	54,8	39,87	53,94	39,39	14,55	24	0	0	58,2	46,7	11,48	0,46	0,45	-
12.09.2021	1,196	0,585	55,47	39,76	54,62	39,28	15,34	24	0	0	58,1	46,8	11,31	0,46	0,45	-
13.09.2021	1,154	0,555	54,62	39,67	53,76	39,19	14,57	24	0	0	58,1	46,9	11,23	0,47	0,45	-
14.09.2021	1,174	0,572	54,72	39,34	53,86	38,86	15	24	0	0	58,1	46,9	11,26	0,47	0,45	-
15.09.2021	1,159	0,554	53,83	38,86	52,99	38,38	14,61	24	0	0	58,1	46,5	11,63	0,47	0,45	-
16.09.2021	1,167	0,552	53,23	38,01	52,38	37,55	14,83	24	0	0	57,8	46	11,87	0,47	0,45	-
17.09.2021	1,181	0,56	53,1	37,66	52,27	37,24	15,03	24	0	0	58	46,1	11,98	0,47	0,45	-
18.09.2021	1,265	0,625	54,99	37,83	54,1	37,41	16,69	24	0	0	58	46	11,98	0,46	0,45	-
19.09.2021	1,334	0,666	56,52	38,2	55,61	37,75	17,86	24	0	0	58	45,8	12,18	0,47	0,45	-
20.09.2021	1,311	0,644	56	38,17	55,11	37,73	17,38	24	0	0	58	45,6	12,32	0,47	0,45	-
21.09.2021	1,288	0,617	55,49	38,32	54,61	37,89	16,72	24	0	0	57,9	45,5	12,47	0,47	0,45	-
22.09.2021	1,283	0,619	55,42	38,29	54,53	37,85	16,68	24	0	0	58	45,6	12,36	0,47	0,45	-
23.09.2021	1,282	0,616	55,05	37,92	54,2	37,48	16,72	24	0	0	58	45,6	12,39	0,47	0,45	-
Итого:	35,784	0	1438,5	929,62	1416,39	918,83	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,784															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	653,94	29250,76	20350,26	28790,78	20147,66
23.09.2021	689,724	30689,26	21279,88	30207,17	21066,49

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.09.2021 10:31:44