

#50323#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2023 по 17.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 00261577	Показания прибора, Гкал 17.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1636,816	1608,014	28.802

Подпись исполнителя



с 18.12.23 не пов.



#50214#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 17.12.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8830
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261577
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 20.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	1,238	0,551	55,59	41,13	54,66	40,65	14,01	24	0	0	60,7	48	12,7	0,47	0,43
25.11.2023	-0,2	1,312	0,609	56,96	41,03	56	40,55	15,45	24	0	0	60,7	48	12,67	0,47	0,43
26.11.2023	-2,4	1,318	0,623	57,52	40,93	56,58	40,45	16,13	24	0	0	59,9	47,5	12,37	0,47	0,43
27.11.2023	-7,5	1,197	0,512	54,6	41,03	53,68	40,55	13,13	24	0	0	60,7	47,9	12,8	0,47	0,43
28.11.2023	-7,3	1,253	0,552	55,58	41,01	54,64	40,53	14,11	24	0	0	60,8	48	12,86	0,47	0,43
29.11.2023	-6,5	1,287	0,558	56,26	41,64	55,28	41,16	14,12	24	0	0	61,5	48,3	13,25	0,47	0,43
30.11.2023	-5,4	1,286	0,584	56,28	40,85	55,32	40,37	14,95	24	0	0	60,8	48,1	12,71	0,47	0,43
01.12.2023	-	1,163	0,503	54,55	40,86	53,65	40,38	13,27	24	0	0	59,3	47	12,32	0,47	0,43
02.12.2023	-	1,187	0,533	55,36	40,84	54,47	40,36	14,11	24	0	0	58,7	46,6	12,08	0,47	0,43
03.12.2023	-	1,336	0,651	58,01	40,84	57,05	40,36	16,69	24	0	0	59,8	47,7	12,16	0,47	0,43
04.12.2023	-	1,177	0,546	56,59	42,36	55,63	41,88	13,75	24	0	0	60	48,6	11,42	0,47	0,43
05.12.2023	-	1,241	0,565	57,02	42,13	56,1	41,65	14,45	24	0	0	60,2	48	12,11	0,47	0,43
06.12.2023	-	1,273	0,579	56,11	40,94	55,17	40,46	14,71	24	0	0	60,8	48	12,71	0,47	0,43
07.12.2023	-	1,193	0,528	55,03	40,97	54,13	40,49	13,64	24	0	0	60	47,7	12,37	0,47	0,43
08.12.2023	-	1,29	0,598	56,61	40,94	55,67	40,46	15,21	24	0	0	60,5	48	12,53	0,47	0,43
09.12.2023	-	1,276	0,567	55,91	40,95	54,98	40,47	14,51	24	0	0	60,8	47,8	12,99	0,47	0,43
10.12.2023	-	1,306	0,606	57,11	40,82	56,18	40,34	15,84	24	0	0	59,6	47,1	12,53	0,47	0,43
11.12.2023	-	1,305	0,602	56,68	40,84	55,73	40,36	15,37	24	0	0	60,6	47,9	12,72	0,4	0,38
12.12.2023	-	0,868	0,415	40,82	28,59	40,2	28,26	11,94	24	0	0	57,6	47,3	10,25	0,28	0,27
13.12.2023	-	0,072	0,128	8,55	0,1	8,55	0,1	8,45	24	0	0	17,8	21,6	-3,8	0,43	0,38
14.12.2023	-	1,212	0,613	54,17	36,81	53,28	36,38	16,9	24	0	0	59,4	49,4	9,95	0,47	0,44
15.12.2023	-	1,332	0,605	64,35	48,77	63,26	48,29	14,97	24	0	0	60,8	49,2	11,57	0,47	0,44
16.12.2023	-	1,34	0,608	62,62	46,85	61,56	46,37	15,19	24	0	0	60,8	48,8	11,96	0,47	0,44
17.12.2023	-	1,34	0,594	62,21	46,67	61,13	46,19	14,94	24	0	0	60,8	48,5	12,3	0,47	0,44
Итого:	-2,4	28,802	13,23	1304,49	947,9	1282,9	937,06	345,84	576	0	-	58,44	46,88	11,56	0,46	0,42

Общее время работы системы

576 час.

Период нормальной работы системы

576 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	1608,014	80229,62	59656,79	78965,41	59022,7
17.12.2023	1636,816	81534,11	60604,69	80248,31	59959,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения