

#112395#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261577
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,173	0,495	55,19	42,05	54,27	41,57	12,7	24	0	0	60,4	47,7	12,65	0,11	0,41	1,8
25.12.2024	1,217	0,516	55,75	41,96	54,81	41,48	13,33	24	0	0	60,4	47,4	12,98	0,11	0,42	2,1
26.12.2024	1,203	0,508	55,8	42,27	54,88	41,79	13,09	24	0	0	60,4	47,6	12,83	0,12	0,41	3,8
27.12.2024	1,234	0,541	56,59	42,31	55,63	41,83	13,8	24	0	0	60,4	47,8	12,67	0,11	0,41	5,3
28.12.2024	1,174	0,481	55,38	42,52	54,45	42,04	12,41	24	0	0	60,4	47,6	12,89	0,11	0,41	4,3
29.12.2024	1,282	0,568	57,5	42,4	56,53	41,92	14,61	24	0	0	60,5	47,7	12,8	0,12	0,41	3,9
30.12.2024	1,351	0,616	58,12	41,78	57,15	41,31	15,84	24	0	0	60,6	47,6	13,04	0,11	0,41	4,8
31.12.2024	1,389	0,662	59,4	42,09	58,4	41,61	16,79	24	0	0	60,6	47,9	12,71	0,11	0,42	5,5
01.01.2025	1,132	0,454	54,47	42,36	53,57	41,88	11,69	24	0	0	60,4	47,6	12,79	0,11	0,42	4,2
02.01.2025	1,183	0,495	55,56	42,41	54,62	41,93	12,69	24	0	0	60,4	47,6	12,79	0,11	0,42	4
03.01.2025	1,197	0,511	55,84	42,29	54,92	41,81	13,11	24	0	0	60,3	47,6	12,72	0,11	0,42	-0,5
04.01.2025	1,213	0,513	55,95	42,25	55,02	41,77	13,25	24	0	0	60,3	47,3	12,95	0,11	0,41	-0,9
05.01.2025	1,167	0,473	54,92	42,19	54	41,71	12,29	24	0	0	60,2	47,2	13,06	0,11	0,41	-1,8
06.01.2025	1,271	0,565	57,01	42,1	56,07	41,62	14,45	24	0	0	60,4	47,6	12,87	0,11	0,42	-1,4
07.01.2025	1,22	0,525	55,8	41,89	54,89	41,41	13,48	24	0	0	60,5	47,6	12,83	0,11	0,41	4,9
08.01.2025	1,23	0,54	56,08	41,84	55,12	41,36	13,76	24	0	0	60,4	47,6	12,75	0,11	0,41	2,3
09.01.2025	1,196	0,506	55,41	41,89	54,48	41,41	13,07	24	0	0	60,4	47,5	12,84	0,11	0,42	0,7
10.01.2025	1,185	0,488	55,14	42,03	54,23	41,55	12,68	24	0	0	60,3	47,4	12,96	0,11	0,42	-
11.01.2025	1,264	0,559	56,95	42,07	55,99	41,59	14,4	24	0	0	60,4	47,6	12,78	0,11	0,41	-
12.01.2025	1,298	0,579	57,29	41,89	56,35	41,41	14,94	24	0	0	60,4	47,3	13,01	0,11	0,42	-
13.01.2025	1,189	0,501	55,08	41,65	54,19	41,17	13,02	24	0	0	60	47	12,93	0,11	0,42	-
14.01.2025	1,187	0,5	54,74	41,36	53,8	40,88	12,92	24	0	0	60,2	47,2	12,98	0,11	0,41	-
15.01.2025	1,215	0,515	55,46	41,7	54,52	41,22	13,3	24	0	0	60,4	47,4	13,02	0,23	0,32	-
16.01.2025	0,802	0,432	34,92	21,75	34,43	21,5	12,93	24	0	1	56,1	46,8	9,25	0,11	0,4	-
17.01.2025	1,203	0,544	57,29	43,02	56,33	42,54	13,79	24	0	0	60,1	48,3	11,85	0,11	0,41	-
18.01.2025	1,278	0,564	59,57	44,75	58,57	44,27	14,3	24	0	0	60,4	48	12,41	0,11	0,4	-
19.01.2025	1,356	0,623	60,88	44,48	59,85	44	15,85	24	0	0	60,5	48,1	12,44	0,11	0,41	-
20.01.2025	1,253	0,542	58,81	44,52	57,83	44,04	13,79	24	0	0	60,4	48	12,46	0,11	0,41	-
21.01.2025	1,254	0,553	58,71	44,23	57,73	43,75	13,98	24	0	0	60,4	48	12,42	0,11	0,41	-
22.01.2025	1,21	0,506	58,04	44,63	57,05	44,15	12,9	24	0	0	60,4	47,9	12,51	0,11	0,41	-
23.01.2025	1,241	0,526	58,41	44,47	57,43	43,99	13,44	24	0	0	60,4	47,9	12,55	0,11	0,41	-
Итого:	37,767	0	1736,06	1299,15	1707,11	1284,51	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,767															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	482,689	17725,66	13295,79	16970,14	12866,17
23.01.2025	520,456	19461,72	14594,94	18677,25	14150,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 15:37:28