

# #7663#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 89, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6016  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205742  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	3,32	0,021	176,52	174,18	0	172,41	171,9	0,51	24	0	0	72,5	53,3	19,14	0,7	0,7	3,9
25.03.2022	3,323	0,019	180,92	178,55	0	176,69	176,16	0,53	24	0	0	72,6	53,9	18,7	0,7	0,7	7
26.03.2022	3,233	0,022	179,47	177,2	0	175,41	174,88	0,53	24	0	0	71	52,7	18,31	0,7	0,7	6,2
27.03.2022	3,365	0,027	177,8	175,3	0	173,65	172,99	0,66	24	0	0	72,5	53,3	19,23	0,7	0,7	5,2
28.03.2022	3,314	0,024	181,01	178,54	0	176,8	176,18	0,62	24	0	0	72	53,4	18,61	0,7	0,7	7
29.03.2022	3,317	0,027	178,82	176,33	0	174,61	173,97	0,64	24	0	0	72,7	53,8	18,84	0,7	0,7	4
30.03.2022	3,409	0,024	172,51	169,97	0	168,3	167,68	0,62	24	0	0	74,2	54,1	20,09	0,7	0,7	0,2
31.03.2022	3,612	0,025	174,38	171,7	0	169,95	169,29	0,66	24	0	0	75,8	54,8	21,08	0,7	0,7	-
01.04.2022	3,594	0,025	178,11	175,43	0	173,66	172,99	0,67	24	0	0	75,4	54,9	20,52	0,7	0,7	-
02.04.2022	3,528	0,025	177,3	174,73	0	172,97	172,37	0,6	24	0	0	74,2	54	20,25	0,7	0,7	-
03.04.2022	3,494	0,024	176,33	173,79	0	172,08	171,48	0,6	24	0	0	73,9	53,8	20,17	0,7	0,7	-
04.04.2022	3,451	0,024	176,91	174,37	0	172,68	172,05	0,63	24	0	0	73,4	53,6	19,83	0,7	0,7	-
05.04.2022	3,367	0,026	175,3	172,81	0	171,18	170,54	0,64	24	0	0	72,8	53,2	19,5	0,7	0,7	-
06.04.2022	3,29	0,023	170,7	168,27	0	166,71	166,11	0,6	24	0	0	72,3	52,7	19,6	0,7	0,7	-
07.04.2022	3,243	0,025	177,05	174,64	0	172,93	172,34	0,59	24	0	0	72,2	53,6	18,62	0,7	0,7	-
08.04.2022	3,259	0,023	175,99	173,59	0	171,91	171,31	0,6	24	0	0	71,9	53,1	18,81	0,7	0,7	-
09.04.2022	3,365	0,024	176,87	174,38	0	172,73	172,06	0,67	24	0	0	72,6	53,3	19,34	0,7	0,7	-
10.04.2022	3,4	0,028	176,66	174,17	0	172,58	171,89	0,69	24	0	0	72,5	52,9	19,55	0,7	0,7	-
11.04.2022	3,314	0,023	178,19	175,76	0	174,02	173,44	0,58	24	0	0	72,2	53,3	18,92	0,7	0,7	-
12.04.2022	3,286	0,023	173,12	170,75	0	169,1	168,53	0,57	24	0	0	72	52,7	19,3	0,7	0,7	-
13.04.2022	3,318	0,026	178,95	176,51	0	174,79	174,18	0,61	24	0	0	72,4	53,6	18,84	0,7	0,7	-
14.04.2022	3,264	0,025	181,5	179,06	0	177,25	176,6	0,65	24	0	0	72,4	54,2	18,27	0,7	0,7	-
15.04.2022	3,285	0,026	178,12	175,69	0	173,98	173,36	0,62	24	0	0	72,2	53,5	18,74	0,7	0,7	-
16.04.2022	3,304	0,026	174,16	171,7	0	170,11	169,47	0,64	24	0	0	72,3	53	19,27	0,7	0,7	-
17.04.2022	3,357	0,025	174,24	171,79	0	170,18	169,55	0,63	24	0	0	72,4	52,8	19,57	0,7	0,7	-
18.04.2022	3,331	0,027	179,76	177,29	0	175,58	174,93	0,65	24	0	0	72,4	53,6	18,83	0,7	0,7	-
19.04.2022	3,227	0,024	182,51	180,1	0	178,3	177,67	0,63	24	0	0	71,8	53,8	17,96	0,7	0,7	-
20.04.2022	3,251	0,025	185,35	182,92	0	181,03	180,4	0,63	24	0	0	72,4	54,5	17,83	0,7	0,7	-
21.04.2022	3,322	0,027	183,62	181,1	0	179,29	178,62	0,67	24	0	0	72,6	54,2	18,38	0,7	0,7	-
22.04.2022	3,278	0,031	186,4	183,89	0	182,03	181,32	0,71	24	0	0	72,7	54,8	17,84	0,7	0,7	-
23.04.2022	3,283	0,027	189,46	186,93	0	185	184,34	0,66	24	0	0	72,5	54,9	17,59	0,7	0,7	-
24.04.2022	3,23	0,032	186,25	183,75	0	181,95	181,21	0,74	24	0	0	72,2	54,6	17,58	0,7	0,7	-
25.04.2022	3,134	0,029	173,51	171,14	0	169,57	168,88	0,69	24	0	0	71,6	53,4	18,3	0,7	0,7	-
Итого:	110,068	0	5887,79	5806,33	0	5749,43	5728,69	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,068																

Общее время работы системы, ч 792  
Период нормальной работы системы, ч 792

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	395,347	19115,7	18809,66	0	18635,22	18551,98
25.04.2022	505,415	25003,49	24615,99	0	24384,65	24280,67

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2022 10:12:58