

#7668#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 89, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6016
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205742
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,416	0,04	166,38	163,65	0	162,55	161,62	0,93	24	0	0	72	51,2	20,79	0,7	0,7	4
25.04.2021	3,42	0,034	165,97	163,25	0	162,1	161,27	0,83	24	0	0	72	51,1	20,89	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	3,418	0,036	163,95	161,26	0	160,15	159,34	0,81	24	0	0	72	50,8	21,17	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	3,399	0,034	165,99	163,33	0	162,15	161,33	0,82	24	0	0	72	51,2	20,78	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	4,678	0,047	229,13	225,47	0	223,84	222,72	1,12	33	0	0	71,9	51,2	20,72	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	3,383	0,029	169,33	166,81	0	165,36	164,68	0,68	24	0	0	72,5	52,2	20,31	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	1,66	0,004	71,88	70,85	0	70,41	70,27	0,14	24	0	0	66,7	43,2	23,52	0,7	0,7	7
01.05.2021	0,711	0	20,02	19,67	0	19,57	19,61	-0,04	24	0	0	69,6	33,1	36,47	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,698	0,003	20,75	20,37	0	20,28	20,26	0,02	24	0	0	69,6	35,2	34,4	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	0,754	0,002	21,42	21,01	0	20,97	20,93	0,04	24	0	0	69,7	33,6	36,07	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,679	0	19,26	18,88	0	18,83	18,83	0	24	0	0	69,9	33,8	36,14	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,753	0,001	21,01	20,59	0	20,53	20,52	0,01	24	0	0	70,1	33,4	36,71	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,694	0,001	20,01	19,62	0	19,57	19,54	0,03	24	0	0	69,2	33,7	35,45	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	0,725	0	20,06	19,67	0	19,6	19,61	-0,01	24	0	0	70,3	33,3	37	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	0,73	0	20,49	20,09	0,03	20,05	20,04	0,01	24	0	0	70	33,5	36,45	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	0,696	0,001	19,75	19,38	0,01	19,32	19,31	0,01	24	0	0	70,1	34,1	36,01	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	0,77	0	21,81	21,39	0	21,37	21,31	0,06	24	0	0	70	34	36	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,685	0	19,9	19,54	0	19,45	19,47	-0,02	24	0	0	70	34,6	35,36	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,731	0	22,12	21,73	0	21,63	21,62	0,01	24	0	0	69,2	35,3	33,92	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,677	0	19,53	19,15	0	19,07	19,08	-0,01	24	0	0	70,1	34,4	35,66	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,656	0	19,45	19,08	0	18,98	19,01	-0,03	24	0	0	69,8	35,2	34,61	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,675	0	19,62	19,25	0	19,13	19,18	-0,05	24	0	0	69,6	34,2	35,43	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,808	0	22,55	22,14	0	22,04	22,06	-0,02	24	0	0	69,3	32,6	36,67	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,686	0	19,67	19,29	0	19,19	19,21	-0,02	24	0	0	69,8	34	35,87	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,669	0	20,17	19,8	0	19,66	19,71	-0,05	24	0	0	70,1	36	34,05	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,701	0	20,67	20,28	0	20,2	20,18	0,02	24	0	0	69,5	34,8	34,73	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,662	0,001	19,15	18,79	0	18,74	18,73	0,01	24	0	0	69,4	34,1	35,34	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,677	0	19,31	18,94	0	18,86	18,91	-0,05	24	0	0	69,7	33,8	35,93	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,727	0	20,72	20,34	0	20,25	20,26	-0,01	24	0	0	69,9	33,9	35,95	0,7	0,7	-
23.05.2021	0,777	0	21,77	21,36	0	21,28	21,28	0	24	0	0	69,8	33,3	36,54	0,7	0,7	-
Итого:	39,715	0	1601,84	1574,98	0,04	1565,13	1559,89	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,715																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 729

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	901,61	37510,78	37695,77	64934,21	36550,04	37246,47
23.05.2021	941,325	39112,62	39270,75	64934,25	38115,17	38806,36

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:35:38