

#7669#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 89, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6016
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205742
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,599	0	18,35	18,03	0	17,93	17,96	-0,03	24	0	0	69,2	35,8	33,35	0,7	0,7	-
25.06.2021	0,645	0	19	18,63	0,01	18,52	18,57	-0,05	24	0	0	70,1	35,3	34,75	0,7	0,7	-
26.06.2021	0,665	0	19,63	19,25	0	19,15	19,17	-0,02	24	0	0	70	35,3	34,73	0,7	0,7	-
27.06.2021	0,657	0	19,83	19,46	0	19,34	19,38	-0,04	24	0	0	70,1	36,1	34,01	0,7	0,7	-
28.06.2021	0,622	0	19,41	19,05	0	18,93	18,95	-0,02	24	0	0	69,8	36,7	33,1	0,7	0,7	-
29.06.2021	0,652	0	19,57	19,2	0,05	19,09	19,1	-0,01	24	0	0	69,7	35,4	34,32	0,7	0,7	-
30.06.2021	0,589	0,001	19,1	18,76	0	18,62	18,65	-0,03	24	0	0	69,4	37,6	31,77	0,7	0,7	-
01.07.2021	0,641	0,001	19,55	19,2	0	19,07	19,12	-0,05	24	0	0	70	36,2	33,72	0,7	0,7	-
02.07.2021	0,604	0	18,96	18,62	0,01	18,48	18,5	-0,02	24	0	0	69,9	37,1	32,84	0,7	0,7	-
03.07.2021	0,586	0	18,75	18,42	0,02	18,29	18,33	-0,04	24	0	0	69,3	37,1	32,18	0,7	0,7	-
04.07.2021	0,629	0	18,87	18,53	0,01	18,39	18,46	-0,07	24	0	0	69,8	35,5	34,25	0,7	0,7	-
05.07.2021	0,622	0,001	19,36	19,01	0,05	18,9	18,91	-0,01	24	0	0	69,4	36,4	32,93	0,7	0,7	-
06.07.2021	0,619	0	18,73	18,39	0	18,25	18,31	-0,06	24	0	0	70,1	36,1	34,01	0,7	0,7	-
07.07.2021	0,595	0	19,03	18,7	0	18,54	18,58	-0,04	24	0	0	70,2	37,9	32,39	0,7	0,7	-
08.07.2021	0,587	0	18,68	18,34	0	18,22	18,25	-0,03	24	0	0	69,6	37,4	32,28	0,7	0,7	-
09.07.2021	0,624	0	19,79	19,44	0	19,3	19,33	-0,03	24	0	0	69,6	37,3	32,36	0,7	0,7	-
10.07.2021	0,613	0	19,3	18,97	0	18,82	18,86	-0,04	24	0	0	69,9	37,3	32,6	0,7	0,7	-
11.07.2021	0,625	0,001	19,77	19,42	0	19,27	19,31	-0,04	24	0	0	69,7	37,2	32,56	0,7	0,7	-
12.07.2021	0,588	0,001	18,5	18,19	0	18,04	18,1	-0,06	24	0	0	69,8	37,1	32,76	0,7	0,7	-
13.07.2021	0,629	0	19,21	18,86	0	18,72	18,79	-0,07	24	0	0	70	36,2	33,75	0,7	0,7	-
Итого:	12,391	0	383,39	376,47	0,15	373,87	374,63	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,391																

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	98,047	4102,38	4035,12	13,16	4007,32	3994,09
13.07.2021	110,438	4485,77	4411,59	13,31	4381,19	4368,72

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:23:43