

#7657#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 89, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6016
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205742
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,58	0	17,16	17,14	0	16,8	17,11	-0,31	24	0	0	69,8	34,6	35,14	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,546	0	16,46	16,42	0,01	16,1	16,39	-0,29	24	0	0	69,4	35,1	34,33	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,562	0	17,08	17,02	0	16,72	16,97	-0,25	24	0	0	69,3	35,3	34	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,517	0	16,12	16,09	0	15,83	16,06	-0,23	24	0	0	69	35,8	33,18	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,442	0	17,33	17,36	0,34	16,99	17,29	-0,3	24	0	0	64,6	38,2	26,49	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,484	0	14,28	14,24	0,23	13,99	14,2	-0,21	24	0	0	69,2	34,1	35,12	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,525	0	15,2	15,11	0,38	14,91	15,1	-0,19	24	0	0	69,4	33,8	35,6	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,46	0	13,5	13,42	1,29	13,22	13,41	-0,19	24	0	0	68,8	33,7	35,1	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,5	0	14,43	14,34	0	14,16	14,34	-0,18	24	0	0	68,6	33,2	35,45	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,566	0	16,19	16,06	0,03	15,86	16,06	-0,2	24	0	0	68,8	32,7	36,04	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,493	0	14,92	14,83	0	14,61	14,81	-0,2	24	0	0	69,1	35	34,06	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,479	0	14,6	14,5	0	14,32	14,49	-0,17	24	0	0	69,1	35,2	33,83	0,7	0,7	-
06.07.2022	0,517	0	14,96	14,85	0	14,68	14,85	-0,17	24	0	0	69	33,4	35,51	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,499	0	15,49	15,4	0	15,19	15,38	-0,19	24	0	0	68,3	35	33,21	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,526	0	16,26	16,16	0	15,95	16,14	-0,19	24	0	0	68,2	34,8	33,41	0,7	0,7	-
09.07.2022	0,562	0	16,79	16,66	0	16,44	16,65	-0,21	24	0	0	68,3	33,6	34,62	0,7	0,7	-
10.07.2022	0,577	0	17,9	17,74	0	17,5	17,71	-0,21	24	0	0	67,8	34,3	33,42	0,7	0,7	-
11.07.2022	0,54	0	16,76	16,64	0	16,43	16,62	-0,19	24	0	0	68	34,8	33,26	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,539	0	16,73	16,6	0,01	16,39	16,58	-0,19	24	0	0	67,6	34,4	33,23	0,7	0,7	-
13.07.2022	0,573	0,01	16,86	16,2	0,03	16,5	16,18	0,32	24	0	0	68,3	34,1	34,17	0,7	0,7	-
14.07.2022	0,574	0	17,08	16,93	0	16,71	16,93	-0,22	24	0	0	68,1	33,4	34,66	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,533	0	16,68	16,54	0	16,33	16,52	-0,19	24	0	0	67,5	34,5	33,05	0,7	0,7	-
16.07.2022	0,587	0	17,67	17,49	0	17,28	17,48	-0,2	24	0	0	67,9	33,6	34,28	0,7	0,7	-
17.07.2022	0,581	0	17,62	17,45	0	17,27	17,4	-0,13	24	0	0	68,1	34,2	33,86	0,7	0,7	-
18.07.2022	0,53	0	16,49	16,37	0	16,17	16,37	-0,2	24	0	0	67,8	34,7	33,09	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,562	0	17,06	16,9	0	16,71	16,89	-0,18	24	0	0	68	34	33,97	0,7	0,7	-
20.07.2022	0,54	0	16,54	16,42	0	16,21	16,4	-0,19	24	0	0	67,8	34,3	33,53	0,7	0,7	-
21.07.2022	0,534	0	16,47	16,32	0	16,18	16,27	-0,09	24	0	0	68,5	35,4	33,17	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,532	0	16,25	16,11	0,01	15,93	16,09	-0,16	24	0	0	68,4	34,8	33,59	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,495	0	15,56	15,45	0	15,29	15,42	-0,13	24	0	0	68	35,3	32,65	0,7	0,7	-
Итого:	15,955	0	486,44	482,76	2,33	476,67	482,11	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,955																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	544,017	26133,44	25709,39	22,52	25489,23	25371,23
23.07.2022	559,972	26619,88	26192,15	24,85	25965,9	25853,34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:55:46