

#7664#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 89, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6016
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205742
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,541	0	18,05	18,39	0	17,67	18,3	-0,63	24	0	0	68	36,4	31,6	0,7	0,7	-
25.06.2023	0,567	0	18,27	18,63	0	17,88	18,55	-0,67	24	0	0	68,2	35,5	32,71	0,7	0,7	-
26.06.2023	0,522	0	16,92	17,28	0	16,57	17,26	-0,69	24	0	0	68,4	35,7	32,74	0,7	0,7	-
27.06.2023	0,552	0	18,19	18,56	0	17,77	18,5	-0,73	24	0	0	68,3	36	32,25	0,7	0,7	-
28.06.2023	0,554	0	18,1	18,44	0	17,69	18,34	-0,65	24	0	0	68,4	36	32,4	0,7	0,7	-
29.06.2023	0,533	0	17,7	18,05	0	17,32	17,99	-0,67	24	0	0	68,2	36,3	31,91	0,7	0,7	-
30.06.2023	0,527	0	17,28	17,63	0	16,91	17,57	-0,66	24	0	0	68,5	36,2	32,21	0,7	0,7	-
01.07.2023	0,549	0	17,99	18,33	0	17,62	18,26	-0,64	24	0	0	68,4	36,3	32,09	0,7	0,7	-
02.07.2023	0,608	0	19,68	19,99	0	19,25	19,9	-0,65	24	0	0	68,2	35,7	32,52	0,7	0,7	-
03.07.2023	0,551	-0,001	19,01	19,35	0	18,61	19,24	-0,63	24	0	0	67,5	37	30,48	0,7	0,7	-
04.07.2023	0,553	0	18,21	18,54	0	17,81	18,44	-0,63	24	0	0	68,6	36,4	32,17	0,7	0,7	-
05.07.2023	0,574	0	18,38	18,7	0	17,99	18,63	-0,64	24	0	0	68,6	35,6	32,97	0,7	0,7	-
06.07.2023	0,568	0	18,19	18,49	0	17,79	18,42	-0,63	24	0	0	68,3	35,6	32,75	0,7	0,7	-
07.07.2023	0,562	0	17,98	18,27	0	17,58	18,2	-0,62	24	0	0	68,6	35,6	32,99	0,7	0,7	-
08.07.2023	0,565	0	18	18,28	0	17,61	18,23	-0,62	24	0	0	68,8	35,7	33,09	0,7	0,7	-
09.07.2023	0,546	0	17,65	17,94	0	17,28	17,88	-0,6	24	0	0	68,5	36	32,5	0,7	0,7	-
10.07.2023	0,564	0	18,21	18,49	0	17,82	18,42	-0,6	24	0	0	68,3	35,9	32,4	0,7	0,7	-
11.07.2023	0,553	0	17,69	17,96	0	17,34	17,88	-0,54	24	0	0	68,9	36,2	32,67	0,7	0,7	-
12.07.2023	0,55	0,005	17,3	17,26	0	16,91	17,22	-0,31	24	0	0	68,8	35,7	33,07	0,7	0,7	-
13.07.2023	0,555	0	17,95	18,23	0	17,55	18,19	-0,64	24	0	0	68,5	35,7	32,78	0,7	0,7	-
14.07.2023	0,55	0	17,97	18,25	0	17,57	18,17	-0,6	24	0	0	68,5	36,3	32,15	0,7	0,7	-
15.07.2023	0,527	0	17,49	17,77	0	17,11	17,67	-0,56	24	0	0	68,9	37,1	31,72	0,7	0,7	-
16.07.2023	0,562	0	18,02	18,29	0	17,63	18,25	-0,62	24	0	0	68,7	35,9	32,84	0,7	0,7	-
17.07.2023	0,518	0	17,04	17,29	0	16,67	17,25	-0,58	24	0	0	68,6	36,5	32,02	0,7	0,7	-
18.07.2023	0,517	0	18,2	18,46	0	17,81	18,31	-0,5	24	0	0	68,2	38,3	29,88	0,7	0,7	-
19.07.2023	0,506	0	17,29	17,56	0	16,9	17,49	-0,59	24	0	0	68,4	37,4	30,97	0,7	0,7	-
20.07.2023	0,549	0	17,97	18,23	0	17,56	18,2	-0,64	24	0	0	68,6	36,2	32,36	0,7	0,7	-
21.07.2023	0,543	0	17,57	17,81	0	17,19	17,75	-0,56	24	0	0	68,7	36,2	32,5	0,7	0,7	-
22.07.2023	0,568	0	18,33	18,58	0	17,91	18,52	-0,61	24	0	0	68,5	35,9	32,58	0,7	0,7	-
23.07.2023	0,572	0	18,22	18,47	0	17,83	18,38	-0,55	24	0	0	68,7	35,9	32,83	0,7	0,7	-
Итого:	16,506	0	538,85	547,52	0	527,15	545,41	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,506																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1304,021	63133,3	62467,59	114,61	61603,81	61668,76
23.07.2023	1320,527	63672,15	63015,11	114,61	62130,96	62214,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2023 7:09:05