

#28628#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 89, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6016
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205742
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,59	0	18,82	19,09	0	18,4	19,02	-0,62	24	0	0	68,4	35,5	32,96	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,562	0	18,01	18,25	0	17,62	18,19	-0,57	24	0	0	68,7	36	32,71	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,571	0	18,31	18,57	0	17,9	18,5	-0,6	24	0	0	68,6	35,8	32,86	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,575	0	19,6	19,86	0	19,17	19,76	-0,59	24	0	0	67,8	36,9	30,87	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,56	0	18,21	18,47	0	17,83	18,39	-0,56	24	0	0	68,5	36,2	32,26	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,587	0	18,48	18,73	0	18,08	18,67	-0,59	24	0	0	68,7	35,4	33,26	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,59	0	19,24	19,49	0	18,82	19,39	-0,57	24	0	0	68,5	36,2	32,23	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,554	0	17,95	18,21	0	17,56	18,16	-0,6	24	0	0	68,7	36,2	32,47	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,611	0	19,45	19,71	0	19,04	19,63	-0,59	24	0	0	68,2	35,4	32,84	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,1	-0,004	7,39	8,22	0	7,31	8,19	-0,88	24	0	0	50	34,4	15,6	0,7	0,7	-
03.08.2023	0,005	0,001	0,42	2,18	0	0,42	2,18	-1,76	24	0	0	38,4	20,6	17,76	0,7	0,7	-
04.08.2023	0	0	0,01	1,58	0	0,01	1,58	-1,57	24	0	0	32,4	19,4	12,95	0,7	0,7	-
05.08.2023	0	0	0	0,33	0	0	0,33	-0,33	24	0	0	29,4	18	11,35	0,7	0,7	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,7	18,6	9,12	0,7	0,7	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,5	18,5	8,06	0,7	0,7	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,4	17,7	7,75	0,7	0,7	-
09.08.2023	0	0	0,15	0,19	0	0,15	0,19	-0,04	24	0	0	23,1	19,4	3,74	0,7	0,7	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,9	17,6	6,35	0,7	0,7	-
11.08.2023	-0,002	-0,002	0,03	0,6	0	0,03	0,6	-0,57	24	0	0	22,9	20,9	2,03	0,7	0,7	-
12.08.2023	0	0	0	0,08	0	0	0,08	-0,08	24	0	0	22,8	17,7	5,14	0,7	0,7	-
13.08.2023	0	0	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	24	0	0	22,7	17,2	5,56	0,7	0,7	-
14.08.2023	0	-0,001	0,19	0,65	0	0,19	0,65	-0,46	24	0	0	21,9	19,8	2,19	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,265	0	30,53	30,76	0	30,35	30,7	-0,35	24	0	0	34,8	25,8	9,01	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,553	0	18,39	18,75	0	18,02	18,66	-0,64	24	0	0	68,4	36,7	31,66	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,514	0	16,99	17,31	0	16,62	17,28	-0,66	24	0	0	68,8	36,7	32,08	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,537	0	17,45	17,71	0	17,07	17,68	-0,61	24	0	0	68,5	36	32,47	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,549	0	17,95	18,2	0	17,57	18,15	-0,58	24	0	0	68,4	36,2	32,11	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,505	0	17	17,22	0	16,65	17,15	-0,5	24	0	0	68,5	37,4	31,13	0,7	0,7	-
21.08.2023	0,52	0	17,66	17,9	0	17,26	17,82	-0,56	24	0	0	68,7	37,8	30,92	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,492	0	16,51	16,75	0	16,19	16,7	-0,51	24	0	0	68,5	37,3	31,25	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,517	0	17,84	18,1	0	17,45	18,02	-0,57	24	0	0	68,3	37,8	30,52	0,7	0,7	-
Итого:	9,755	0	346,58	356,92	0	339,71	355,68	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,755																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1320,527	63672,15	63015,11	114,61	62130,96	62214,17
23.08.2023	1330,282	64018,73	63372,03	114,61	62470,67	62569,85

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 14:19:06