

#34747#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 89, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6016
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205742
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,554	0	18,39	18,62	0	18	18,53	-0,53	24	0	0	68,6	37	31,55	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,5	0	16,93	17,18	0	16,57	17,13	-0,56	24	0	0	68,8	37,6	31,2	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,513	-0,001	18,21	18,5	0	17,84	18,43	-0,59	24	0	0	67,2	37,6	29,6	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,554	0	18,55	18,8	0	18,16	18,72	-0,56	24	0	0	68,4	37,1	31,27	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,503	0	17,48	17,73	0	17,13	17,63	-0,5	24	0	0	68,4	38,1	30,28	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,566	0	18,58	18,82	0	18,17	18,76	-0,59	24	0	0	68,5	36,5	32,08	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,52	0	17,52	17,79	0	17,14	17,73	-0,59	24	0	0	68,2	36,9	31,32	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,533	0	18,64	18,89	0	18,23	18,81	-0,58	24	0	0	68,2	38	30,17	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,529	-0,005	18,59	18,99	0	18,18	18,86	-0,68	24	0	0	68,4	38,2	30,18	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,538	0	18,17	18,42	0	17,77	18,31	-0,54	24	0	0	68,5	37,4	31,1	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,59	0	19,88	20,13	0	19,45	19,99	-0,54	24	0	0	68,4	37,2	31,18	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,521	0	18,17	18,44	0	17,78	18,34	-0,56	24	0	0	68,1	37,8	30,37	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,53	0	17,99	18,25	0	17,59	18,14	-0,55	24	0	0	68,4	37,4	30,97	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,544	0	17,86	18,1	0	17,47	18,03	-0,56	24	0	0	68,8	36,7	32,06	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,533	0	17,8	18,04	0	17,4	17,97	-0,57	24	0	0	68,6	37,1	31,5	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,497	0	16,93	17,21	0	16,62	17,15	-0,53	24	0	0	68,4	37,4	30,94	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,537	0	17,86	18,1	0	17,47	18,03	-0,56	24	0	0	68,5	36,8	31,7	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,591	0	18,56	18,77	0	18,13	18,71	-0,58	24	0	0	68,9	35,5	33,39	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,502	0	16,93	17,19	0	16,57	17,13	-0,56	24	0	0	68,6	37,2	31,35	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,5	0	16,89	17,15	0	16,54	17,1	-0,56	24	0	0	68,3	37,2	31,17	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,508	0	16,88	17,14	0	16,52	17,1	-0,58	24	0	0	68,2	36,5	31,66	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,506	0	18,83	19,06	0	18,44	18,96	-0,52	24	0	0	67,3	38,8	28,47	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,5	0	17,06	17,31	0	16,67	17,23	-0,56	24	0	0	68,4	37,4	30,97	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,553	0	19,18	19,4	0	18,77	19,28	-0,51	24	0	0	68,3	38,1	30,21	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,577	0	18,88	19,07	0	18,46	18,96	-0,5	24	0	0	68,8	36,7	32,1	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,541	0	17,64	17,82	0	17,25	17,76	-0,51	24	0	0	69,1	37	32,14	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,539	0	17,59	17,78	0	17,21	17,7	-0,49	24	0	0	69	37,2	31,9	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,532	0	18,18	18,37	0	17,79	18,27	-0,48	24	0	0	68,8	38,1	30,62	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,542	0	18	18,17	0	17,6	18,06	-0,46	24	0	0	68,8	37,2	31,55	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,513	0	17,07	17,26	0	16,68	17,19	-0,51	24	0	0	68,8	37,2	31,55	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,569	0	18,46	18,61	0	18,04	18,54	-0,5	24	0	0	68,8	36,5	32,32	0,7	0,7	-
Итого:	16,535	0	557,7	565,11	0	545,64	562,55	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,535																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1330,282	64018,73	63372,03	114,61	62470,67	62569,85
23.09.2023	1346,817	64576,43	63937,14	114,61	63016,31	63132,4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:48:08