

#7677#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 89, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6016
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205742
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,657	0	20,55	20,38	0,05	20,11	20,29	-0,18	24	0	0	68,1	35,2	32,84	0,7	0,7	-
25.09.2022	0,649	0	20,52	20,37	0	20,09	20,3	-0,21	24	0	0	67,6	35	32,67	0,7	0,7	-
26.09.2022	0,607	0	19,25	19,11	0	18,83	19,03	-0,2	24	0	0	68	35,4	32,59	0,7	0,7	-
27.09.2022	0,621	0	19,86	19,72	0	19,42	19,62	-0,2	24	0	0	68,1	35,8	32,34	0,7	0,7	-
28.09.2022	0,633	0	19,93	19,78	0	19,49	19,67	-0,18	24	0	0	68,1	35,4	32,66	0,7	0,7	-
29.09.2022	0,652	0	20,86	20,68	0	20,41	20,57	-0,16	24	0	0	67,6	35,4	32,22	0,7	0,7	-
30.09.2022	0,634	0	19,67	19,54	0	19,23	19,46	-0,23	24	0	0	68,1	34,8	33,37	0,7	0,7	-
01.10.2022	0,616	0	19,63	19,56	0	19,21	19,47	-0,26	24	0	0	68,2	35,7	32,51	0,7	0,7	-
02.10.2022	0,668	0	21,87	21,78	0	21,45	21,61	-0,16	24	0	0	67,3	36	31,35	0,7	0,7	-
03.10.2022	0,636	0	20,35	20,29	0	19,93	20,2	-0,27	24	0	0	67,6	35,2	32,39	0,7	0,7	-
04.10.2022	0,671	0	20,52	20,42	0	20,06	20,32	-0,26	24	0	0	68,7	35	33,77	0,7	0,7	-
Итого:	7,044	0	223,01	221,63	0,05	218,23	220,54	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,044																

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	588,125	27535,37	27112,78	97,57	26862,59	26770,55
04.10.2022	595,169	27758,38	27334,41	97,62	27080,82	26991,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:41:58