

#63853#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 89, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6016
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205742
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2023 | 3,461 | 0 | 175,28 | 173,53 | 0 | 171,11 | 171,24 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 53,2 | 20,28 | 0,7 | 0,7 | 3,5 |
| 25.11.2023 | 3,789 | 0 | 175,61 | 173,56 | 0 | 171,01 | 171,1 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 55 | 22,19 | 0,7 | 0,7 | -0,2 |
| 26.11.2023 | 3,942 | 0 | 171,07 | 168,89 | 0 | 166,38 | 166,48 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 79,4 | 55,7 | 23,73 | 0,7 | 0,7 | -2,4 |
| 27.11.2023 | 3,984 | 0 | 167,55 | 165,33 | 0 | 162,77 | 162,92 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 80,8 | 56,2 | 24,51 | 0,7 | 0,7 | -7,5 |
| 28.11.2023 | 4,129 | 0 | 172,18 | 169,8 | 0 | 167,16 | 167,23 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 82,1 | 57,4 | 24,71 | 0,7 | 0,7 | -7,3 |
| 29.11.2023 | 4,269 | 0 | 176,91 | 174,4 | 0 | 171,62 | 171,7 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 82,8 | 58 | 24,88 | 0,7 | 0,7 | -6,5 |
| 30.11.2023 | 4,181 | 0,001 | 182,03 | 179,6 | 0 | 176,73 | 176,79 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 81,8 | 58,2 | 23,65 | 0,7 | 0,7 | -5,4 |
| 01.12.2023 | 4,024 | 0 | 181,62 | 179,35 | 0 | 176,65 | 176,69 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 79,3 | 56,5 | 22,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.12.2023 | 3,967 | 0,001 | 182,27 | 180,06 | 0 | 177,39 | 177,46 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 56 | 22,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.12.2023 | 3,947 | 0 | 181,35 | 179,17 | 0 | 176,49 | 176,58 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 56 | 22,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.12.2023 | 3,865 | 0 | 179,26 | 177,14 | 0 | 174,44 | 174,61 | -0,17 | 24 | 0 | 0 | 78 | 55,8 | 22,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.12.2023 | 4,049 | 0 | 177,45 | 175,18 | 0 | 172,44 | 172,59 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 80,5 | 57 | 23,51 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.12.2023 | 4,241 | 0 | 173,39 | 170,95 | 0 | 168,25 | 168,34 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 82,6 | 57,4 | 25,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.12.2023 | 4,165 | 0 | 180,74 | 178,38 | 0 | 175,6 | 175,69 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 81 | 57,2 | 23,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.12.2023 | 4,232 | 0 | 178,23 | 175,79 | 0 | 173 | 173,1 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 82,2 | 57,7 | 24,47 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.12.2023 | 4,245 | 0 | 179,26 | 176,82 | 0 | 174,02 | 174,12 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 82 | 57,6 | 24,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.12.2023 | 4,041 | 0 | 180,71 | 178,46 | 0 | 175,76 | 175,86 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 56,1 | 23,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.12.2023 | 3,738 | 0 | 179,3 | 177,27 | 0 | 174,68 | 174,8 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 55,1 | 21,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.12.2023 | 3,56 | 0 | 178,21 | 176,35 | 0 | 173,84 | 173,96 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 53,8 | 20,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.12.2023 | 3,677 | 0 | 178,04 | 176,07 | 0 | 173,58 | 173,68 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 54,1 | 21,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.12.2023 | 3,87 | 0 | 177,15 | 175,02 | 0 | 172,41 | 172,57 | -0,16 | 24 | 0 | 0 | 78 | 55,5 | 22,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.12.2023 | 3,369 | -0,047 | 170,74 | 170,16 | 0 | 166,55 | 167,86 | -1,31 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 53,6 | 20,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.12.2023 | 3,498 | 0 | 180,49 | 178,65 | 0 | 176,32 | 176,37 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 52,3 | 19,87 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.12.2023 | 3,502 | 0 | 181,02 | 179,12 | 0 | 176,75 | 176,83 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 52,6 | 19,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.12.2023 | 3,369 | 0 | 178,26 | 176,44 | 0 | 174,12 | 174,16 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 52,9 | 19,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.12.2023 | 3,399 | 0,001 | 176,9 | 175,03 | 0 | 172,81 | 172,79 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 52,6 | 19,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.12.2023 | 3,404 | 0 | 176,13 | 174,26 | 0 | 172,05 | 172,04 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 52,6 | 19,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.12.2023 | 3,273 | 0 | 179,1 | 177,34 | 0 | 175,06 | 175,1 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 71 | 52,3 | 18,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.12.2023 | 3,355 | 0 | 175,36 | 173,63 | 0 | 171,31 | 171,43 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 52,2 | 19,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.12.2023 | 3,584 | 0 | 176,24 | 174,25 | 0 | 171,96 | 171,98 | -0,02 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 53 | 20,87 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 114,129 | 0 | 5321,85 | 5260 | 0 | 5182,26 | 5186,07 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 114,129 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|
| 23.11.2023 | 1500,243 | 72327,84 | 71620,1 | 114,61 | 70584,77 | 70716,86 |
| 23.12.2023 | 1614,372 | 77649,69 | 76880,1 | 114,61 | 75767,03 | 75902,93 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2023 16:26:18