

#7674#

Отчёт по теплопотреблению за период с 24.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 89, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6016
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205742
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 25.12.2022 | 3,612 | -0,017 | 175,24 | 174,09 | 0 | 170,87 | 171,74 | -0,87 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 53,8 | 21,37 | 0,7 | 0,7 | -0,6 |
| 26.12.2022 | 3,472 | -0,019 | 176,04 | 175,05 | 0 | 171,78 | 172,76 | -0,98 | 24 | 0 | 0 | 74 | 53,5 | 20,47 | 0,7 | 0,7 | 2,3 |
| 27.12.2022 | 3,237 | -0,02 | 167,85 | 167 | 0 | 163,94 | 164,87 | -0,93 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 52,5 | 20 | 0,7 | 0,7 | 4,2 |
| 28.12.2022 | 3,384 | -0,02 | 174,04 | 173,16 | 0 | 170,01 | 171 | -0,99 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 52,1 | 20,17 | 0,7 | 0,7 | 2,1 |
| 29.12.2022 | 3,297 | -0,021 | 177,88 | 177,08 | 0 | 173,83 | 174,85 | -1,02 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 52 | 19,24 | 0,7 | 0,7 | 5,6 |
| 30.12.2022 | 3,229 | -0,021 | 175,3 | 174,59 | 0 | 171,4 | 172,45 | -1,05 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 51,4 | 19,1 | 0,7 | 0,7 | 6,3 |
| 31.12.2022 | 3,307 | -0,023 | 174,88 | 174,08 | 0 | 170,98 | 171,96 | -0,98 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 51 | 19,59 | 0,7 | 0,7 | 6,1 |
| 01.01.2023 | 3,125 | -0,017 | 178,14 | 177,37 | 0 | 174,19 | 175,13 | -0,94 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 52,1 | 18,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.01.2023 | 3,135 | -0,017 | 177,71 | 176,93 | 0 | 173,74 | 174,66 | -0,92 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 52,5 | 18,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.01.2023 | 3,122 | -0,016 | 174,57 | 173,84 | 0 | 170,68 | 171,64 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 52 | 18,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.01.2023 | 3,14 | -0,016 | 173,04 | 172,26 | 0 | 169,21 | 170,13 | -0,92 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 51,7 | 18,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.01.2023 | 3,239 | -0,013 | 174,14 | 173,24 | 0 | 170,17 | 171,05 | -0,88 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 52,1 | 19,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.01.2023 | 3,689 | -0,01 | 163,72 | 162,42 | 0 | 159,38 | 160,19 | -0,81 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 54 | 23,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.01.2023 | 3,911 | -0,009 | 177,97 | 176,53 | 0 | 173,19 | 173,98 | -0,79 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 55,9 | 22,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.01.2023 | 3,857 | -0,011 | 180,53 | 179,11 | 0 | 175,76 | 176,58 | -0,82 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 55,5 | 22,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.01.2023 | 3,576 | -0,014 | 177,6 | 176,37 | 0 | 173,12 | 173,95 | -0,83 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 54,6 | 20,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.01.2023 | 3,421 | -0,009 | 171,8 | 170,68 | 0 | 167,71 | 168,49 | -0,78 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 52,6 | 20,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.01.2023 | 3,291 | -0,006 | 171,75 | 170,7 | 0 | 167,77 | 168,51 | -0,74 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 52,5 | 19,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.01.2023 | 3,251 | -0,011 | 172,12 | 171,16 | 0 | 168,17 | 168,97 | -0,8 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 52,2 | 19,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.01.2023 | 3,185 | -0,01 | 175,09 | 174,17 | 0 | 171,09 | 171,92 | -0,83 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 52,7 | 18,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.01.2023 | 3,22 | -0,014 | 172,87 | 171,97 | 0 | 168,89 | 169,77 | -0,88 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 52,4 | 19,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.01.2023 | 3,184 | -0,011 | 171,58 | 170,71 | 0 | 167,7 | 168,53 | -0,83 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 52,2 | 19,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.01.2023 | 3,216 | -0,014 | 172,17 | 171,31 | 0 | 168,29 | 169,17 | -0,88 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 52 | 19,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.01.2023 | 3,302 | -0,016 | 176,12 | 175,19 | 0 | 172 | 172,89 | -0,89 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 53 | 19,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.01.2023 | 3,488 | -0,014 | 172,64 | 171,56 | 0 | 168,33 | 169,23 | -0,9 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 54 | 20,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.01.2023 | 3,585 | -0,014 | 172,92 | 171,75 | 0 | 168,59 | 169,46 | -0,87 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 53,9 | 21,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.01.2023 | 3,78 | -0,012 | 175,24 | 173,91 | 0 | 170,57 | 171,42 | -0,85 | 24 | 0 | 0 | 77,9 | 55,5 | 22,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.01.2023 | 3,803 | -0,006 | 175,23 | 173,81 | 0 | 170,59 | 171,33 | -0,74 | 24 | 0 | 0 | 77,9 | 55,4 | 22,51 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.01.2023 | 3,881 | -0,003 | 174,61 | 173,13 | 0 | 169,96 | 170,65 | -0,69 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 55,1 | 23,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.01.2023 | 3,859 | -0,012 | 175,27 | 173,86 | 0 | 170,52 | 171,36 | -0,84 | 24 | 0 | 0 | 78,6 | 55,8 | 22,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 102,798 | 0 | 5228,06 | 5197,03 | 0 | 5102,43 | 5128,64 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 102,798 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 24.12.2022 | 866,607 | 41721,46 | 41183,91 | 114,61 | 40703,67 | 40653,3 |
| 23.01.2023 | 969,405 | 46949,52 | 46380,94 | 114,61 | 45806,1 | 45781,94 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2023 8:04:51