

#7525#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Некрасова 17-17а, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7055  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00272073  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	1,642	0	54,04	0,13	52,73	52,73	0,13	24	0	0	74,8	43,7	31,08	0,56	0,41	3,1
25.02.2023	1,682	0	57,28	0,12	55,83	55,83	0,12	24	0	0	74,9	44,7	30,15	0,55	0,41	1,3
26.02.2023	1,774	0	57,44	0,13	55,93	55,93	0,13	24	0	0	76,9	45,2	31,71	0,56	0,41	0,3
27.02.2023	1,637	0	47,95	0,13	46,69	46,69	0,13	24	0	0	77,6	42,6	35,06	0,56	0,41	-1,2
28.02.2023	1,719	0	54,63	0,14	53,21	53,21	0,14	24	0	0	77,7	45,4	32,29	0,56	0,4	-1,2
01.03.2023	1,473	0	47,12	0,13	45,99	45,99	0,13	24	0	0	73,4	41,4	32,02	0,56	0,41	3,1
02.03.2023	1,598	0	53,91	0,14	52,6	52,6	0,14	24	0	0	74,3	44	30,33	0,56	0,41	1,9
03.03.2023	1,556	0	54,7	0,14	53,39	53,39	0,14	24	0	0	73,1	43,9	29,12	0,55	0,41	3,6
04.03.2023	1,67	0	59,72	0,12	58,27	58,27	0,12	24	0	0	74,1	45,5	28,65	0,55	0,41	1,8
05.03.2023	1,768	0	58,77	0,13	57,25	57,25	0,13	24	0	0	76,2	45,3	30,86	0,56	0,41	-0,5
06.03.2023	1,572	0	47,76	0,14	46,54	46,54	0,14	24	0	0	76,8	43	33,78	0,55	0,41	-0,9
07.03.2023	1,751	0	56,8	0,13	55,28	55,28	0,13	24	0	0	78	46,2	31,72	0,55	0,41	-1,6
08.03.2023	1,7	0	53,18	0,13	51,8	51,8	0,13	24	0	0	76,2	43,4	32,82	0,55	0,41	-0,2
09.03.2023	1,868	0	59,55	0,13	57,93	57,93	0,13	24	0	0	79	46,8	32,23	0,55	0,41	-3,2
10.03.2023	1,877	0	60,82	0,13	59,15	59,15	0,13	24	0	0	79	47,3	31,71	0,55	0,41	-2,6
11.03.2023	1,892	0	61,47	0,14	59,83	59,83	0,14	24	0	0	78	46,4	31,6	0,55	0,41	-1
12.03.2023	1,821	0	61,29	0,13	59,76	59,76	0,13	24	0	0	76,1	45,6	30,47	0,56	0,41	-0,3
13.03.2023	1,604	0	52	0,15	50,69	50,69	0,15	24	0	0	74,6	43	31,65	0,57	0,4	0
14.03.2023	1,363	0	48,18	0,15	47,11	47,11	0,15	24	0	0	70,8	41,8	28,97	0,55	0,41	8,8
15.03.2023	1,441	0	49,97	0,13	48,84	48,84	0,13	24	0	0	71	41,5	29,55	0,55	0,4	4,4
16.03.2023	1,577	0	57,17	0,13	55,81	55,81	0,13	24	0	0	72,7	44,4	28,27	0,55	0,41	1,8
17.03.2023	1,57	0	56,65	0,13	55,34	55,34	0,13	24	0	0	72,7	44,3	28,36	0,56	0,4	2,2
18.03.2023	1,42	0	52,13	0,14	50,95	50,95	0,14	24	0	0	70,9	43	27,92	0,56	0,4	6,6
19.03.2023	1,315	0	46,45	0,14	45,39	45,39	0,14	24	0	0	70,7	41,8	28,95	0,57	0,4	8,8
20.03.2023	1,191	0	39,12	0,13	38,27	38,27	0,13	24	0	0	70,6	39,4	31,18	0,57	0,4	-
21.03.2023	1,4	0	51,57	0,14	50,4	50,4	0,14	24	0	0	70,8	43,1	27,78	0,57	0,4	-
22.03.2023	1,267	0	42,33	0,15	41,42	41,42	0,15	24	0	0	70,8	40,2	30,57	0,58	0,4	-
23.03.2023	1,24	0	43,16	0,13	42,22	42,22	0,13	24	0	0	70,7	41,3	29,4	0,58	0,4	-
Итого:	44,388	0	1485,16	3,76	1448,62	1448,62	3,76	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,388															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2023	905,855	34725,47	4,06	33891,6	33891,6	4,06
23.03.2023	950,243	36210,63	7,82	35340,22	35340,22	7,82

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.03.2023 7:52:42