

#120552#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: ЖЭУ №7Адрес: Некрасова, 17-17а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272073

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0х1ВФВ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2025	72,27	51,04	21,23	54,55	53,29	53,29	0,01	0,01	6,29	3,93	1,132	0	24	0	
25.02.2025	70,89	54,31	16,58	68,34	66,83	66,83	0,02	0,02	6,25	3,93	1,111	0	24	0	
26.02.2025	70,84	60,13	10,71	78,13	76,36	76,36	0,01	0,01	6,28	3,92	0,823	0	24	0	
27.02.2025	70,32	53,62	16,7	58,24	56,93	56,93	0,01	0,01	6,31	3,9	0,952	0	24	0	
28.02.2025	70,3	54,1	16,2	61,29	59,89	59,89	0,01	0,01	6,28	3,92	0,973	0	24	0	
01.03.2025	71,86	53,69	18,17	57,5	56,18	56,18	0,02	0,02	6,26	3,93	1,023	0	24	0	
02.03.2025	71,1	53,55	17,55	58,93	57,55	57,55	0,02	0,02	6,3	3,93	1,012	0	24	0	
03.03.2025	70,54	53,15	17,39	54,02	52,81	52,81	1,06	1,06	6,31	3,92	0,919	0	24	0	
04.03.2025	70,27	52,27	18	55,53	54,3	54,3	0	0	6,31	3,89	0,981	0	24	0	
05.03.2025	70,16	48,98	21,18	46,07	45,03	45,03	0	0	6,34	3,89	0,955	0	24	0	
06.03.2025	70,08	50,19	19,89	47,22	46,17	46,17	0	0	6,38	3,87	0,92	0	24	0	
07.03.2025	69,94	48,94	21	42,16	41,2	41,2	0	0	6,38	3,88	0,866	0	24	0	
08.03.2025	70,04	51,96	18,08	50,69	49,58	49,58	0,01	0,01	6,38	3,86	0,897	0	24	0	
09.03.2025	70,19	51,57	18,62	51,03	49,87	49,87	0	0	6,38	3,86	0,93	0	24	0	
10.03.2025	69,89	50,67	19,22	44,51	43,53	43,53	0	0	6,44	3,85	0,835	0	24	0	
11.03.2025	69,82	51,76	18,06	53,38	52,23	52,23	0	0	6,34	3,87	0,946	0	24	0	
12.03.2025	70,1	50,08	20,02	48,47	47,42	47,42	0	0	6,31	3,89	0,952	0	24	0	
13.03.2025	71,32	52,38	18,94	56,49	55,21	55,21	0	0	6,18	3,91	1,047	0	24	0	
14.03.2025	72,93	58	14,93	58,17	56,79	56,79	0	0	6,21	3,91	0,851	0	24	0	
15.03.2025	74,08	56,07	18,01	60,74	59,26	59,26	0,02	0,02	6,23	3,89	1,07	0	24	0	
16.03.2025	73,97	53,77	20,2	60,71	59,22	59,22	0	0	6,24	3,89	1,199	0	24	0	
17.03.2025	74,83	54,86	19,97	62,69	61,14	61,14	0	0	6,21	3,91	1,226	0	24	0	
18.03.2025	72,77	53,03	19,74	58,12	56,77	56,77	0	0	6,26	3,9	1,124	0	24	0	
19.03.2025	70,71	49,74	20,97	52,14	50,96	50,96	0	0	6,28	3,92	1,07	0	24	0	
20.03.2025	70,45	51,44	19,01	56,36	55,08	55,08	0,01	0,01	6,3	3,89	1,048	0	24	0	
21.03.2025	70,34	48,58	21,76	46,91	45,88	45,88	0	0	6,37	3,87	1	0	24	0	
22.03.2025	70,29	51,54	18,75	54,16	52,95	52,95	0	0	6,36	3,85	0,993	0	24	0	
23.03.2025	70,12	50,47	19,65	50,85	49,73	49,73	0	0	6,37	3,98	0,978	0	24	0	*
Итого:				1547,4	1512,16	1512,16	1,2	1,2			27,833	0	672	0	
Средние:	71,08	52,49	18,59						6,3	3,89					

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2524:00	9722,12	9499,62	9499,62	27,86	27,86	162,791	0	4621	2
23/03/2524:00	11269,52	11011,78	11011,78	29,06	29,06	190,624	0	5293	2
Итого:	1547,4	1512,16	1512,16	1,2	1,2	27,833	0	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 8389ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

