

# #7521#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Некрасова 17-17а, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7055  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272073  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	1,356	0	40,99	0	40	40	0	24	0	0	74,8	41	33,83	0,54	0,4	3,9
24.03.2021	1,472	0	54,69	0	53,46	53,46	0	24	0	0	71,2	43,7	27,51	0,54	0,4	4,8
25.03.2021	1,326	0	48,97	0	47,87	47,87	0	24	0	0	70,5	42,8	27,73	0,54	0,4	6,9
26.03.2021	1,316	0	49,93	0	48,82	48,82	0	24	0	0	70	43	26,98	0,54	0,4	5,1
27.03.2021	1,311	0	49,41	0	48,33	48,33	0	24	0	0	69,7	42,6	27,09	0,53	0,4	8,7
28.03.2021	1,295	0	63,19	0	61,93	61,93	0	24	0	0	65,9	44,9	20,95	0,54	0,4	5,8
29.03.2021	1,346	0	50,8	0	49,65	49,65	0	24	0	0	70,2	43	27,14	0,54	0,4	7,8
30.03.2021	1,109	0	36,46	0,01	35,68	35,68	0,01	24	0	0	70,3	39,1	31,16	0,54	0,4	9,8
31.03.2021	1,172	0	42,12	0	41,21	41,21	0	24	0	0	70	41,5	28,49	0,54	0,4	8,7
01.04.2021	1,374	0	53,76	0	52,57	52,57	0	24	0	0	69,6	43,4	26,16	0,53	0,4	4,7
02.04.2021	1,487	0	59,4	0	58,09	58,09	0	24	0	0	69,9	44,3	25,61	0,53	0,4	3,8
03.04.2021	1,51	0	61,78	0	60,45	60,45	0	24	0	0	69,8	44,8	25,01	0,53	0,4	3,8
04.04.2021	1,34	0	49,85	0	48,73	48,73	0	24	0	0	69,7	42,2	27,5	0,53	0,41	4,2
05.04.2021	1,514	0	76,13	0	74,6	74,6	0	24	0	0	66,3	46,1	20,28	0,53	0,4	2,7
06.04.2021	1,395	0	51,82	0	50,67	50,67	0	24	0	0	70,7	43,1	27,56	0,53	0,41	2,6
07.04.2021	1,552	0	63,01	0	61,59	61,59	0	24	0	0	70,5	45,3	25,2	0,53	0,4	2,8
08.04.2021	1,49	0	58,29	0	56,98	56,98	0	24	0	0	70,7	44,5	26,18	0,54	0,4	4,3
09.04.2021	1,385	0	53,09	0	51,92	51,92	0	24	0	0	70,3	43,6	26,71	0,54	0,4	7,2
10.04.2021	1,381	0	53,22	0	52,05	52,05	0	24	0	0	69,8	43,3	26,54	0,54	0,4	4,9
11.04.2021	1,115	0	37,38	0	36,57	36,57	0	24	0	0	70	39,6	30,43	0,54	0,4	10,3
12.04.2021	1,24	0	47,56	0	46,52	46,52	0	24	0	0	69,2	42,6	26,66	0,54	0,4	7,7
13.04.2021	1,233	0	46,64	0	45,67	45,67	0	24	0	0	68,3	41,3	27,01	0,53	0,4	4,7
14.04.2021	1,42	0	62,6	0	61,33	61,33	0	24	0	0	67,4	44,3	23,12	0,53	0,4	4,1
15.04.2021	1,387	0	58,78	0	57,54	57,54	0	24	0	0	68,3	44,2	24,08	0,53	0,4	5,8
16.04.2021	1,361	0	57,06	0	55,88	55,88	0	24	0	0	67,9	43,6	24,39	0,54	0,4	5,6
17.04.2021	1,215	0	47,52	0	46,5	46,5	0	24	0	0	68,2	42,1	26,09	0,54	0,4	8,3
18.04.2021	0,979	0	34,78	0	34,07	34,07	0	24	0	0	67,8	39	28,8	0,54	0,4	10,4
19.04.2021	0,995	0	38,25	0	37,45	37,45	0	24	0	0	68	41,3	26,62	0,54	0,4	11
20.04.2021	0,908	0	32,72	0,01	32,05	32,05	0,01	24	0	0	67,3	39	28,33	0,55	0,4	9,9
21.04.2021	1,129	0	44,36	0	43,45	43,45	0	24	0	0	68,2	42,2	26	0,54	0,4	8,6
22.04.2021	1,344	0	58,4	0	57,21	57,21	0	24	0	0	67,9	44,4	23,52	0,54	0,4	4,6
23.04.2021	1,374	0	58,64	0	57,41	57,41	0	24	0	0	68,2	44,2	23,97	0,54	0,41	-
Итого:	41,831	0	1641,6	0,02	1606,25	1606,25	0,02	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,831															

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.03.2021	234,582	7590,14	0,77	7391,23	7391,23	0,77
23.04.2021	276,413	9231,74	0,79	8997,48	8997,48	0,79

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2021 16:21:30