

#125687#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Некрасова, 17-17а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272073

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0х1ВФВ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2025	70,12	50,47	19,65	50,85	49,73	49,73	0	0	6,37	3,98	0,978	0	24	0	*
24.03.2025	70,25	48,39	21,86	47,3	46,24	46,24	0	0	6,36	3,88	1,012	0	24	0	
25.03.2025	70,3	49,25	21,05	49,81	48,68	48,68	0	0	6,38	3,88	1,027	0	24	0	
26.03.2025	70,09	48,23	21,86	44,29	43,29	43,29	0	0	6,41	3,87	0,948	0	24	0	
27.03.2025	70,16	49,97	20,19	48,58	47,49	47,49	0	0	6,22	3,85	0,959	0	24	0	
28.03.2025	70,08	49,28	20,8	43,93	42,98	42,98	0	0	6,3	3,82	0,898	0	24	0	
29.03.2025	69,97	49,02	20,95	41,29	40,4	40,4	0	0	6,46	3,81	0,846	0	24	0	
30.03.2025	70,03	50,13	19,9	47,92	46,89	46,89	0,01	0,01	6,36	3,84	0,934	0	24	0	
31.03.2025	70,12	49,17	20,95	44,44	43,48	43,48	0	0	6,34	3,86	0,913	0	24	0	
01.04.2025	70,65	51,34	19,31	55,28	54,03	54,03	0	0	6,18	3,86	1,045	0	24	0	
02.04.2025	70,33	50,33	20	44,4	43,42	43,42	0	0	6,2	3,88	0,869	0	24	0	
03.04.2025	70,25	51,32	18,93	38,73	37,83	37,83	0	0	6,23	3,85	0,716	0	24	0	
04.04.2025	70,74	54,81	15,93	47,61	46,54	46,54	0	0	6,18	3,85	0,744	0	24	0	
05.04.2025	71,75	56,08	15,67	60,63	59,23	59,23	0	0	6,09	3,88	0,932	0	24	0	
06.04.2025	73,85	54,1	19,75	59,9	58,46	58,46	0	0	6,06	3,87	1,159	0	24	0	
07.04.2025	72,64	51,63	21,01	50,6	49,39	49,39	0	0	6,1	3,89	1,04	0	24	0	
08.04.2025	71,13	52,12	19,01	56,17	54,9	54,9	0,01	0,01	6,09	3,89	1,044	0	24	0	
09.04.2025	70,93	50,7	20,23	50,95	49,78	49,78	0	0	6,1	3,9	1,007	0	24	0	
10.04.2025	71,43	55,14	16,29	60,09	58,71	58,71	0	0	6,06	3,9	0,958	0	24	0	
11.04.2025	70,88	55,6	15,28	54,86	53,64	53,64	0	0	6,14	3,88	0,821	0	24	0	
12.04.2025	70,85	54,26	16,59	48,79	47,71	47,71	0	0	6,18	3,86	0,794	0	24	0	
13.04.2025	70,43	52,32	18,11	37,43	36,57	36,57	0	0	6,26	3,85	0,665	0	24	0	
14.04.2025	69,8	50,02	19,78	27,96	27,33	27,33	0,01	0,01	5,93	3,81	0,542	0	24	0	
15.04.2025	69,16	53,22	15,94	26,25	25,7	25,7	0	0	5,65	3,73	0,414	0	24	0	
16.04.2025	68,22	50,22	18	11,17	10,93	10,93	0	0	5,73	3,7	0,196	0	24	0	
17.04.2025	68,32	51,48	16,84	12,48	12,21	12,21	0	0	5,14	3,64	0,205	0	24	0	
18.04.2025	68,23	53,11	15,12	13,15	12,88	12,88	0	0	4,78	3,6	0,195	0	24	0	
19.04.2025	68,18	52,57	15,61	13,04	12,75	12,75	0	0	4,8	3,58	0,202	0	24	0	
20.04.2025	67,89	52,43	15,46	13,89	13,61	13,61	0	0	4,76	3,59	0,211	0	24	0	
21.04.2025	65,08	50,94	14,14	12,72	12,47	12,47	0	0	4,74	3,61	0,175	0	24	0	
22.04.2025	68,56	52,22	16,34	12,17	11,9	11,9	0	0	4,84	3,6	0,195	0	24	0	
23.04.2025	68,52	49,97	18,55	12,03	11,77	11,77	0	0	4,81	3,61	0,219	0	24	0	
Итого:				1238,7	1210,94	1210,94	0,03	0,03			22,863	0	768	0	
Средние:	69,96	51,55	18,4						5,88	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2524:00	11218,67	10962,05	10962,05	29,06	29,06	189,646	0	5269	2
23/04/2524:00	12457,38	12172,99	12172,99	29,09	29,09	212,509	0	6037	2
Итого:	1238,71	1210,94	1210,94	0,03	0,03	22,863	0	768	0

Период нормальной работы: 1664
Период отсутств. учета тепла/энергии: 0ч
Время работы прибора после сброса: 6169ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

