

#7515#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Некрасова 17-17а, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7055
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272073
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,411	0	59,75	0	58,53	58,53	0	24	0	0	67,9	43,8	24,1	0,53	0,41	4
25.04.2021	1,316	0	50,69	0	49,63	49,63	0	24	0	0	68,1	41,5	26,6	0,53	0,41	3,7
26.04.2021	1,521	0	68,94	0	67,49	67,49	0	24	0	0	67,9	45,3	22,56	0,53	0,41	2,9
27.04.2021	1,321	0	50,7	0	49,6	49,6	0	24	0	0	68,3	41,7	26,62	0,54	0,41	4,1
28.04.2021	1,348	0	56,51	0	55,34	55,34	0	24	0	0	67,8	43,5	24,37	0,53	0,4	6,7
29.04.2021	1,228	0	47,66	0	46,65	46,65	0	24	0	0	68,1	41,8	26,32	0,42	0,36	9,3
30.04.2021	1,111	0	45,63	0	44,67	44,67	0	24	0	0	67,7	42,8	24,88	0,42	0,36	7
01.05.2021	0,375	0	19,85	0	19,45	19,45	0	24	0	0	66,3	47,1	19,26	0,42	0,36	7,3
02.05.2021	0,298	0	13,91	0	13,64	13,64	0	24	0	0	65	43,2	21,78	0,42	0,36	6,2
03.05.2021	0,372	0	19,4	0	19	19	0	24	0	0	66,2	46,6	19,7	0,42	0,36	5,8
04.05.2021	0,354	0	26,31	0	25,9	25,9	0	24	0	0	59,2	45,5	13,71	0,42	0,35	9,6
05.05.2021	0,356	0	18,33	0	17,93	17,93	0	24	0	0	66,4	46,5	19,89	0,42	0,35	10,4
06.05.2021	0,359	0	18,99	0	18,6	18,6	0	24	0	0	66	46,7	19,31	0,43	0,35	6,9
07.05.2021	0,38	0	19,02	0,01	18,62	18,62	0,01	24	0	0	66,5	46	20,51	0,43	0,36	6,9
08.05.2021	0,366	0	18,97	0	18,57	18,57	0	24	0	0	66,2	46,4	19,78	0,43	0,35	6,3
09.05.2021	0,307	0	13,5	0	13,24	13,24	0	24	0	0	65,9	42,8	23,13	0,43	0,35	11,1
10.05.2021	0,394	0	27,75	0	27,18	27,18	0	24	0	0	66,4	52	14,46	0,44	0,35	17,8
11.05.2021	0,305	0	13,61	0	13,34	13,34	0	24	0	0	65,6	42,8	22,77	0,44	0,35	19,7
12.05.2021	0,319	0	16,97	0	16,62	16,62	0	24	0	0	66,2	46,9	19,26	0,42	0,35	19,2
13.05.2021	0,31	0	16,82	0	16,48	16,48	0	24	0	0	66,2	47,3	18,88	0,42	0,35	9,9
14.05.2021	0,281	0	16,12	0	15,79	15,79	0	24	0	0	65,6	47,9	17,67	0,43	0,35	10,6
15.05.2021	0,318	0	17,48	0	17,13	17,13	0	24	0	0	66,1	47,6	18,5	0,42	0,35	10
16.05.2021	0,322	0	14,53	0	14,25	14,25	0	24	0	0	65,3	42,8	22,54	0,43	0,35	12,5
17.05.2021	0,298	0	16,66	0	16,34	16,34	0	24	0	0	66,1	47,8	18,24	0,43	0,35	14,5
18.05.2021	0,276	0	12,61	0	12,34	12,34	0	24	0	0	65,6	43,2	22,39	0,42	0,35	11,4
19.05.2021	0,326	0	19,66	0	19,27	19,27	0	24	0	0	65	48	16,98	0,43	0,35	10,4
20.05.2021	0,329	0	17,55	0,01	17,18	17,18	0,01	24	0	0	66,1	46,9	19,14	0,42	0,35	-
21.05.2021	0,318	0	17,38	0	17,03	17,03	0	24	0	0	65,9	47	18,85	0,42	0,35	14
22.05.2021	0,318	0	17,47	0	17,1	17,1	0	24	0	0	65,9	47,3	18,6	0,42	0,35	-
23.05.2021	0,336	0	14,76	0	14,46	14,46	0	24	0	0	66,1	42,8	23,25	0,42	0,35	-
Итого:	16,873	0	787,53	0,02	771,37	771,37	0,02	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,873															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2021	276,413	9231,74	0,79	8997,48	8997,48	0,79
23.05.2021	293,286	10019,27	0,81	9768,85	9768,85	0,81

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 7:52:47