

#7514#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Некрасова 17-17а, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7055
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272073
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,275	0	11,37	0,07	11,12	11,12	0,07	24	0	0	67,9	43,1	24,79	0,45	0,35	-
25.04.2023	0,324	0	15,01	0,06	14,67	14,67	0,06	24	0	0	68,4	46,3	22,1	0,45	0,35	-
26.04.2023	0,319	0	12,49	0,05	12,21	12,21	0,05	24	0	0	68,2	42	26,17	0,45	0,35	-
27.04.2023	0,331	0	15,16	0,05	14,85	14,85	0,05	24	0	0	68,4	46,2	22,27	0,45	0,35	-
28.04.2023	0,316	0	14,73	0,05	14,4	14,4	0,05	24	0	0	68,6	46,5	22,02	0,45	0,35	-
29.04.2023	0,343	0	15,76	0,05	15,41	15,41	0,05	24	0	0	68,6	46,2	22,32	0,45	0,35	-
30.04.2023	0,348	0	23,11	0,05	22,6	22,6	0,05	24	0	0	69,2	53,9	15,37	0,45	0,35	-
01.05.2023	0,338	0	13,15	0,03	12,87	12,87	0,03	24	0	0	68,3	42,2	26,14	0,45	0,35	-
18.05.2023	0,36	0	16,16	0,04	15,81	15,81	0,04	24	0	0	68,8	46	22,8	0,3	2,25	-
19.05.2023	1,237	0	42,57	0,15	41,63	41,63	0	35	0	0	67,6	45,7	21,84	0,46	0,35	-
20.05.2023	0,306	0	22,55	0,01	22,07	22,07	0	24	0	0	68,2	54,4	13,85	0,46	0,35	-
21.05.2023	0,305	0	14,9	0,01	14,59	14,59	0	24	0	0	67,4	46,5	20,92	0,46	0,34	-
22.05.2023	0,291	0	11,76	0,03	11,5	11,5	0	24	0	0	67,3	42,1	25,24	0,34	0,28	-
23.05.2023	0,198	0	9,93	0,12	9,72	9,72	0	24	0	0	65,6	45,5	20,17	0,46	0,35	-
Итого:	5,291	0	238,65	0,77	233,45	233,45	0,45	347	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,291															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 347

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2023	987,603	37520,23	12,06	36619,7	36619,7	12,06
23.05.2023	992,894	37758,88	12,83	36853,15	36853,15	12,51

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:57:17