

#130217#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Некрасова, 17-17а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272073

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0х1ВФВ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2025	68,52	49,97	18,55	12,03	11,77	11,77	0	0	4,81	3,61	0,219	0	24	0	
24.04.2025	68,48	51,49	16,99	12,72	12,43	12,43	0	0	4,74	3,6	0,213	0	24	0	
25.04.2025	68,61	51,42	17,19	13,41	13,12	13,12	0	0	4,73	3,6	0,226	0	24	0	
26.04.2025	69,61	59,38	10,23	20,16	19,74	19,74	0	0	4,73	3,6	0,203	0	24	0	
27.04.2025	68,58	50,19	18,39	13,44	13,17	13,17	0	0	4,74	3,62	0,242	0	24	0	
28.04.2025	68,49	49,24	19,25	12,05	11,8	11,8	0	0	4,81	3,61	0,23	0	24	0	
29.04.2025	68,9	51,26	17,64	14,44	14,11	14,11	0	0	4,85	3,61	0,248	0	24	0	
30.04.2025	68,7	49	19,7	11,83	11,57	11,57	0	0	4,84	3,62	0,229	0	24	0	
01.05.2025	68,7	50,59	18,11	12,31	12,06	12,06	0	0	4,83	3,6	0,217	0	24	0	
02.05.2025	68,41	52,07	16,34	12,99	12,72	12,72	0	0	4,85	3,59	0,209	0	24	0	
03.05.2025	67,16	52,1	15,06	13,37	13,11	13,11	0	0	4,65	3,55	0,197	0	24	0	
04.05.2025	68,91	50,76	18,15	12,66	12,41	12,41	0	0	4,79	3,61	0,225	0	24	0	
05.05.2025	68,85	50,5	18,35	13,27	12,97	12,97	0	0	4,76	3,62	0,237	0	24	0	
06.05.2025	62,55	55,6	6,95	23,09	22,68	22,68	0	0	4,69	3,61	0,163	0	24	0	
07.05.2025	69,02	50,99	18,03	12,81	12,53	12,53	0	0	4,75	3,6	0,226	0	24	0	
08.05.2025	69,52	54,02	15,5	13,47	13,18	13,18	0	0	4,73	3,58	0,202	0	24	0	
09.05.2025	69,51	58,33	11,18	13,22	12,95	12,95	0	0	4,74	3,57	0,143	0	24	0	
10.05.2025	69,53	61,94	7,59	12,98	12,72	12,72	0	0	4,74	3,57	0,099	0	24	0	
11.05.2025	69,02	58,88	10,14	12,89	12,62	12,62	0	0	4,74	3,6	0,128	0	24	0	
12.05.2025	69,4	58,9	10,5	12,4	12,13	12,13	0	0	4,76	3,6	0,126	0	24	0	
13.05.2025	69,35	58,77	10,58	12,73	12,46	12,46	0	0	4,79	3,6	0,131	0	24	0	
14.05.2025	68,99	57,04	11,95	13,21	12,92	12,92	0	0	4,81	3,6	0,156	0	24	0	
15.05.2025	68,49	58,06	10,43	14,58	14,29	14,29	0	0	4,8	3,6	0,148	0	24	0	
16.05.2025	68,58	56,21	12,37	14,45	14,17	14,17	0	0	4,78	3,6	0,177	0	24	0	
17.05.2025	68,89	56,45	12,44	13,54	13,27	13,27	0	0	4,79	3,59	0,163	0	24	0	
18.05.2025	68,89	54,39	14,5	12,97	12,7	12,7	0	0	4,8	3,61	0,182	0	24	0	
19.05.2025	68,29	55,03	13,26	12,28	12,03	12,03	0	0	4,81	3,6	0,161	0	24	0	
20.05.2025	68,83	55,29	13,54	11,94	11,68	11,68	0	0	4,71	3,59	0,159	0	24	0	
21.05.2025	68,6	55,38	13,22	12,19	11,92	11,92	0	0	4,83	3,6	0,157	0	24	0	
22.05.2025	68,84	56,7	12,14	13,56	13,27	13,27	0	0	4,78	3,57	0,162	0	24	0	
23.05.2025	68,51	56,4	12,11	12,8	12,54	12,54	0	0	4,78	3,58	0,153	0	24	0	
Итого:				419,79	411,04	411,04	0	0			5,731	0	744	0	
Средние:	68,6	54,39	14,2						4,77	3,59					

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2524:00	12445,35	12161,22	12161,22	29,09	29,09	212,29	0	6013	2
23/05/2524:00	12865,14	12572,26	12572,26	29,09	29,09	218,021	0	6757	2
Итого:	419,79	411,04	411,04	0	0	5,731	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепла: энергии 0

Время работы прибора после сброса 6863ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

