

#7512#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Некрасова 17-17а, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7055  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00272073  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,254	0	11,14	0,1	10,89	10,89	0	24	0	0	67,2	43,8	23,35	0,45	0,34	-
25.05.2023	0,276	0	13,87	0,07	13,59	13,59	0	24	0	0	67,3	47,2	20,07	0,44	0,35	-
26.05.2023	0,279	0	13,69	0,01	13,42	13,42	0	24	0	0	67,4	46,6	20,84	0,44	0,35	-
27.05.2023	0,305	0	14,74	0	14,43	14,43	0	24	0	0	67,6	46,6	20,94	0,44	0,35	-
28.05.2023	0,276	0	13,97	0	13,68	13,68	0	24	0	0	67,6	47,4	20,24	0,44	0,35	-
29.05.2023	0,259	0	10,86	0	10,61	10,61	0	24	0	0	67	42,8	24,16	0,45	0,35	-
30.05.2023	0,298	0	14,22	0,01	13,87	13,87	0,01	24	0	0	67,6	46,2	21,44	0,44	0,35	-
31.05.2023	0,272	0	11,37	0	11,11	11,11	0	24	0	0	67,1	42,7	24,41	0,44	0,35	-
01.06.2023	0,304	0	21,19	0	20,75	20,75	0	24	0	0	68,2	53,6	14,57	0,44	0,35	-
02.06.2023	0,318	0	14,98	0,01	14,66	14,66	0,01	24	0	0	67,4	46	21,43	0,44	0,35	-
03.06.2023	0,316	0	14,98	0	14,67	14,67	0	24	0	0	67,5	46,2	21,29	0,44	0,35	-
04.06.2023	0,306	0	14,8	0	14,48	14,48	0	24	0	0	67,5	46,3	21,15	0,44	0,34	-
05.06.2023	0,293	0	12,17	0,01	11,91	11,91	0,01	24	0	0	67,2	42,9	24,32	0,44	0,34	-
06.06.2023	0,288	0	14,3	0	14,01	14,01	0	24	0	0	67,3	46,8	20,5	0,45	0,34	-
07.06.2023	0,263	0	10,89	0,01	10,62	10,62	0,01	24	0	0	67,1	42,5	24,65	0,45	0,35	-
08.06.2023	0,304	0	14,51	0	14,19	14,19	0	24	0	0	67,6	46,1	21,51	0,45	0,35	-
09.06.2023	0,259	0	12,96	0	12,7	12,7	0	24	0	0	67,3	46,9	20,37	0,45	0,35	-
10.06.2023	0,26	0	13,22	0	12,93	12,93	0	24	0	0	67,2	47,1	20,08	0,44	0,35	-
11.06.2023	0,289	0	14,35	0	14,05	14,05	0	24	0	0	67,3	46,7	20,55	0,44	0,34	-
12.06.2023	0,289	0	11,91	0	11,66	11,66	0	24	0	0	67,1	42,3	24,82	0,45	0,35	-
13.06.2023	0,288	0	14,07	0	13,79	13,79	0	24	0	0	67,4	46,6	20,83	0,45	0,35	-
14.06.2023	0,252	0	10,67	0	10,42	10,42	0	24	0	0	67	42,8	24,21	0,45	0,35	-
15.06.2023	0,322	0	15,32	0	15	15	0	24	0	0	67,5	46	21,51	0,45	0,35	-
16.06.2023	0,302	0	14,52	0	14,24	14,24	0	24	0	0	67,6	46,5	21,1	0,45	0,35	-
17.06.2023	0,288	0	14,53	0,01	14,21	14,21	0,01	24	0	0	67,6	47	20,52	0,45	0,35	-
18.06.2023	0,284	0	13,94	0	13,63	13,63	0	24	0	0	67,4	46,6	20,84	0,45	0,35	-
19.06.2023	0,258	0	10,83	0	10,58	10,58	0	24	0	0	67,1	42,8	24,35	0,45	0,35	-
20.06.2023	0,277	0	13,43	0	13,16	13,16	0	24	0	0	67,6	46,5	21,06	0,44	0,34	-
21.06.2023	0,229	0	10,15	0	9,9	9,9	0	24	0	0	66,8	43,6	23,27	0,44	0,35	-
22.06.2023	0,274	0	13,53	0	13,27	13,27	0	24	0	0	67,3	46,7	20,64	0,45	0,35	-
23.06.2023	0,287	0	14,03	0	13,72	13,72	0	24	0	0	67,6	46,7	20,88	0,45	0,35	-
Итого:	8,769	0	419,14	0,23	410,15	410,15	0,05	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,769															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2023	1,238	65,59	0,18	64,19	64,19	0
23.06.2023	10,007	484,73	0,41	474,34	474,34	0,05

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.06.2023 7:34:31