

#85409#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Некрасова,17-17а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272073

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0x1BFB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2024	67,51	45,77	21,74	14,03	13,73	13,73	0,04	0,04	1,01	3,53	0,297	0	24	0	
24.05.2024	67,79	46,15	21,64	14,15	13,85	13,85	0,03	0,03	1,01	3,53	0,298	0	24	0	
25.05.2024	67,65	46,11	21,54	12,92	12,65	12,65	0,03	0,03	1,01	3,53	0,271	0	24	0	
26.05.2024	67,5	42,95	24,55	11,68	11,43	11,43	0,03	0,03	1,01	3,54	0,278	0	24	0	
27.05.2024	67,53	45,57	21,96	13,08	12,8	12,8	0,03	0,03	1	3,53	0,28	0	24	0	
28.05.2024	67,4	43,24	24,16	11,23	10,99	10,99	0,02	0,02	1	3,53	0,263	0	24	0	
29.05.2024	67,96	45,49	22,47	13,77	13,47	13,47	0,02	0,02	1	3,54	0,301	0	24	0	
30.05.2024	67,88	46,49	21,39	14,35	14,04	14,04	0	0	1	3,53	0,301	0	24	0	
31.05.2024	67,92	46,58	21,34	14,12	13,83	13,83	0,01	0,01	1	3,54	0,294	0	24	0	
01.06.2024	67,97	45,6	22,37	14,16	13,85	13,85	0	0	1	3,53	0,313	0	24	0	
02.06.2024	67,6	44	23,6	12,2	11,94	11,94	0	0	1	3,54	0,281	0	24	0	
03.06.2024	67,73	45,66	22,07	12,52	12,23	12,23	0,01	0,01	1	3,54	0,269	0	24	0	
04.06.2024	67,39	43,06	24,33	11,78	11,53	11,53	0,01	0,01	1	3,52	0,281	0	24	0	
05.06.2024	67,88	45,46	22,42	13,85	13,53	13,53	0	0	1	3,52	0,303	0	24	0	
06.06.2024	67,94	46,14	21,8	13,97	13,66	13,66	0	0	1	3,52	0,299	0	24	0	
07.06.2024	67,81	45,75	22,06	14,42	14,13	14,13	0	0	1	3,52	0,31	0	24	0	
08.06.2024	67,54	46,25	21,29	12,73	12,47	12,47	0,01	0,01	1	3,52	0,262	0	24	0	
09.06.2024	67,47	42,71	24,76	11,83	11,57	11,57	0	0	1	3,52	0,285	0	24	0	
10.06.2024	67,87	45,44	22,43	13,72	13,41	13,41	0	0	1,01	3,52	0,299	0	24	0	
11.06.2024	67,41	43,07	24,34	11,36	11,12	11,12	0,01	0,01	1,01	3,52	0,269	0	24	0	
12.06.2024	67,66	45,32	22,34	13,89	13,59	13,59	0	0	1,01	3,52	0,303	0	24	0	
13.06.2024	67,82	45,83	21,99	14,28	13,97	13,97	0	0	1,01	3,52	0,305	0	24	0	
14.06.2024	67,9	45,98	21,92	14,12	13,83	13,83	0,01	0,01	1,01	3,52	0,301	0	24	0	
15.06.2024	67,84	45,5	22,34	14,07	13,79	13,79	0	0	1,01	3,53	0,307	0	24	0	
16.06.2024	67,52	43,02	24,5	12,26	12	12	0	0	1,01	3,53	0,291	0	24	0	
17.06.2024	68,01	44,82	23,19	13,29	13,01	13,01	0	0	1,01	3,53	0,302	0	24	0	
18.06.2024	67,37	43,22	24,15	10,91	10,67	10,67	0,01	0,01	1,01	3,53	0,256	0	24	0	
19.06.2024	67,62	45,27	22,35	13,13	12,86	12,86	0	0	1,01	3,53	0,285	0	24	0	
20.06.2024	67,66	45,67	21,99	13,45	13,17	13,17	0	0	1,01	3,52	0,291	0	24	0	
21.06.2024	67,9	45,86	22,04	13,56	13,26	13,26	0,01	0,01	1,01	3,53	0,29	0	24	0	
22.06.2024	67,75	45,75	22	13,8	13,51	13,51	0	0	1,01	3,53	0,297	0	24	0	
23.06.2024	67,46	42,36	25,1	12,07	11,82	11,82	0	0	1,01	3,53	0,297	0	24	0	
<b>Итого:</b>				<b>420,7</b>	<b>411,71</b>	<b>411,71</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>			<b>9,279</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	
<b>Средние:</b>	<b>67,69</b>	<b>45</b>	<b>22,69</b>						<b>1</b>	<b>3,52</b>					

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2424:00	12336,18	12047,21	12047,21	10,33	9,97	334,103	0	8867	0
23/06/2424:00	12756,88	12458,92	12458,92	10,61	10,25	343,382	0	9635	0
<b>Итого:</b>	<b>420,7</b>	<b>411,71</b>	<b>411,71</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>9,279</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Период нормальной работы 768ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 9648ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

