

#133351#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Некрасова, 17-17а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272073

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0х1ВФВ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2025	68,51	56,4	12,11	12,8	12,54	12,54	0	0	4,78	3,58	0,153	0	24	0	
24.05.2025	68,83	55,9	12,93	13,2	12,92	12,92	0	0	4,78	3,57	0,168	0	24	0	
25.05.2025	68,66	55,02	13,64	13,1	12,84	12,84	0	0	4,79	3,6	0,176	0	24	0	
26.05.2025	68,58	53,99	14,59	12,16	11,88	11,88	0	0	4,79	3,6	0,172	0	24	0	
27.05.2025	68,25	54,64	13,61	11,93	11,68	11,68	0	0	4,8	3,59	0,158	0	24	0	
28.05.2025	68,95	54,45	14,5	11,26	11,01	11,01	0	0	4,81	3,59	0,161	0	24	0	
29.05.2025	69,21	57,16	12,05	12,35	12,07	12,07	0	0	4,8	3,57	0,146	0	24	0	
30.05.2025	69,04	55,5	13,54	12,96	12,67	12,67	0	0	4,8	3,59	0,173	0	24	0	
31.05.2025	63,97	58,7	5,27	19,89	19,52	19,52	0	0	4,7	3,59	0,102	0	24	0	
01.06.2025	68,34	52,9	15,44	11,76	11,51	11,51	0	0	4,78	3,59	0,178	0	24	0	
02.06.2025	68,44	53,13	15,31	11,53	11,25	11,25	0	0	4,78	3,59	0,17	0	24	0	
03.06.2025	68,14	54,79	13,35	11,8	11,55	11,55	0	0	4,79	3,58	0,154	0	24	0	
04.06.2025	68,13	54,75	13,38	11,35	11,08	11,08	0	0	4,8	3,58	0,147	0	24	0	
05.06.2025	68,46	54,77	13,69	11,92	11,66	11,66	0	0	4,8	3,56	0,159	0	24	0	
06.06.2025	68,49	56,57	11,92	12,05	11,8	11,8	0	0	4,82	3,58	0,143	0	24	0	
07.06.2025	68,45	54,53	13,92	11,79	11,55	11,55	0	0	4,82	3,57	0,162	0	24	0	
08.06.2025	68,17	52,5	15,67	12,59	12,34	12,34	0	0	4,79	3,6	0,195	0	24	0	
09.06.2025	68,28	52,97	15,31	13,04	12,74	12,74	0	0	4,78	3,6	0,195	0	24	0	
10.06.2025	67,87	52,79	15,08	12,14	11,89	11,89	0	0	4,84	3,6	0,183	0	24	0	
11.06.2025	67,92	52,81	15,11	13,03	12,74	12,74	0	0	4,88	3,59	0,193	0	24	0	
12.06.2025	68,2	53,48	14,72	13,71	13,43	13,43	0	0	4,86	3,58	0,197	0	24	0	
13.06.2025	68,45	53,93	14,52	13,15	12,87	12,87	0	0	4,91	3,65	0,187	0	24	0	
14.06.2025	68,14	54,78	13,36	12,21	11,95	11,95	0	0	4,93	3,71	0,161	0	24	0	
15.06.2025	68,05	52,31	15,74	12,29	12,04	12,04	0	0	4,82	3,73	0,189	0	24	0	
16.06.2025	67,84	52,18	15,66	13,44	13,14	13,14	0	0	4,78	3,74	0,208	0	24	0	
17.06.2025	68,38	52,03	16,35	15,84	15,51	15,51	0	0	4,8	3,75	0,254	0	24	0	
18.06.2025	67,83	52,68	15,15	12,04	11,77	11,77	0	0	4,8	3,73	0,18	0	24	0	
19.06.2025	64,81	56,03	8,78	16,23	15,91	15,91	0	0	4,74	3,72	0,141	0	24	0	
20.06.2025	68,32	54,28	14,04	13,24	12,95	12,95	0	0	4,81	3,74	0,183	0	24	0	
21.06.2025	68,87	53,91	14,96	12,77	12,51	12,51	0	0	4,83	3,73	0,187	0	24	0	
22.06.2025	68,5	52,08	16,42	12	11,75	11,75	0	0	4,82	3,75	0,194	0	24	0	
23.06.2025	68,35	52,77	15,58	11,21	10,95	10,95	0	0	4,84	3,74	0,172	0	24	0	
Итого:				410,78	402,02	402,02	0	0			5,541	0	768	0	
Средние:	68,13	54,21	13,92						4,8	3,63					

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2524:00	12852,34	12559,72	12559,72	29,09	29,09	217,868	0	6733	2
23/06/2524:00	13263,12	12961,74	12961,74	29,09	29,09	223,409	0	7501	2
Итого:	410,78	402,02	402,02	0	0	5,541	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета,тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7639ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

