

#7516#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Некрасова 17-17а, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7055
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272073
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,305	0	16,13	0	15,78	15,78	0	24	0	0	66,8	47,6	19,15	0,44	0,35	-
25.06.2021	0,26	0	14,83	0	14,53	14,53	0	24	0	0	66,6	48,6	17,95	0,44	0,35	-
26.06.2021	0,269	0	15,03	0	14,71	14,71	0	24	0	0	66,7	48,4	18,33	0,44	0,35	-
27.06.2021	0,269	0	12,47	0	12,2	12,2	0	24	0	0	66,7	44,6	22,02	0,43	0,35	-
28.06.2021	0,281	0	15,79	0	15,48	15,48	0	24	0	0	66,5	48,4	18,12	0,44	0,35	-
29.06.2021	0,258	0	12,03	0	11,77	11,77	0	24	0	0	65,9	43,9	21,97	0,33	0,28	-
30.06.2021	0,186	0	20	0,01	19,7	19,7	0,01	24	0	1	56,9	48,7	8,16	0,44	0,35	-
01.07.2021	0,285	0	14,79	0	14,49	14,49	0	24	0	0	67,1	47,6	19,56	0,43	0,35	-
02.07.2021	0,284	0	14,99	0	14,7	14,7	0	24	0	0	66,9	47,5	19,45	0,43	0,35	-
03.07.2021	0,29	0	16,06	0	15,72	15,72	0	24	0	0	66,8	48,2	18,57	0,43	0,35	-
04.07.2021	0,257	0	11,73	0	11,47	11,47	0	24	0	0	66,3	43,8	22,48	0,43	0,35	-
05.07.2021	0,266	0	14,6	0	14,29	14,29	0	24	0	0	66,6	47,9	18,7	0,43	0,35	-
06.07.2021	0,249	0	11,67	0	11,42	11,42	0	24	0	0	65,7	43,9	21,84	0,43	0,35	-
07.07.2021	0,251	0	14,85	0	14,54	14,54	0	24	0	0	66,3	48,9	17,32	0,44	0,35	-
08.07.2021	0,246	0	14,56	0	14,27	14,27	0	24	0	0	66	48,7	17,34	0,44	0,35	-
09.07.2021	0,25	0	15,14	0	14,85	14,85	0	24	0	0	65,6	48,7	16,84	0,43	0,35	-
10.07.2021	0,252	0	14,96	0	14,65	14,65	0	24	0	0	65,9	48,8	17,13	0,43	0,35	-
11.07.2021	0,241	0	11,97	0	11,72	11,72	0	24	0	0	65,3	44,8	20,44	0,43	0,35	-
12.07.2021	0,247	0	14,33	0	14,04	14,04	0	24	0	0	66,3	48,7	17,58	0,44	0,35	-
13.07.2021	0,242	0	11,46	0	11,22	11,22	0	24	0	0	65,5	43,9	21,59	0,43	0,35	-
Итого:	5,188	0	287,39	0,01	281,55	281,55	0,01	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,188															

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2021	302,477	10478,75	0,82	10218,78	10218,78	0,82
13.07.2021	307,665	10766,14	0,83	10500,33	10500,33	0,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:30:54