

#7505#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Некрасова 17-17а, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7055
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272073
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,315	0	14,37	0	14,07	14,07	0	24	0	0	69,6	47,2	22,41	0,46	0,34	-
25.06.2022	0,277	0	12,96	0	12,69	12,69	0	24	0	0	69,5	47,7	21,74	0,46	0,34	-
26.06.2022	0,288	0	13,81	0	13,51	13,51	0	24	0	0	69,1	47,7	21,34	0,1	0,39	-
27.06.2022	1,304	0	45,54	0	44,49	44,49	0	24	0	0	72,6	43,2	29,41	0,45	0,34	-
28.06.2022	0,277	0	13,75	0	13,48	13,48	0	24	0	0	68,6	48,1	20,49	0,46	0,34	-
29.06.2022	0,248	0	10,58	0	10,33	10,33	0	24	0	0	68,3	44,4	23,88	0,1	0,38	-
30.06.2022	1,274	0	43,99	0	42,95	42,95	0	24	0	0	72,4	42,6	29,76	0,46	0,34	-
01.07.2022	0,274	0	14,32	0	14,01	14,01	0	24	0	0	68,4	48,8	19,6	0,45	0,34	-
02.07.2022	0,274	0	14,03	0	13,75	13,75	0	24	0	0	68,2	48,2	20,01	0,1	0,34	-
03.07.2022	0,352	0	20,55	0	20,08	20,08	0	24	0	0	70,8	53,3	17,53	0,1	0,34	-
04.07.2022	0,372	0	29,51	0	28,85	28,85	0	24	0	0	71,2	58,2	13	0,1	0,34	-
05.07.2022	0,444	0	36,73	0	35,91	35,91	0	24	0	0	71,2	58,8	12,41	0,45	0,34	-
06.07.2022	0,28	0	11,91	0	11,64	11,64	0	24	0	0	68	43,9	24,09	0,44	0,34	-
07.07.2022	0,281	0	14,46	0	14,16	14,16	0	24	0	0	67,9	48,2	19,74	0,44	0,34	-
08.07.2022	0,308	0	16,42	0	16,06	16,06	0	24	0	0	67,2	48,1	19,08	0,44	0,34	-
09.07.2022	0,284	0	15,79	0	15,48	15,48	0	24	0	0	66,9	48,4	18,49	0,44	0,34	-
10.07.2022	0,332	0	17,77	0	17,4	17,4	0	24	0	0	66,8	47,7	19,08	0,44	0,34	-
11.07.2022	0,27	0	12,39	0	12,14	12,14	0	24	0	0	66,6	44,2	22,32	0,44	0,34	-
12.07.2022	0,315	0	16,69	0	16,35	16,35	0	24	0	0	66,8	47,5	19,23	0,45	0,34	-
13.07.2022	0,276	0	12,51	0	12,25	12,25	0	24	0	0	66,8	44,2	22,56	0,1	0,34	-
14.07.2022	0,428	0	61,73	0	60,31	60,31	0	24	0	0	71,6	64,4	7,17	0,1	0,34	-
15.07.2022	0,376	0	53,85	0	52,61	52,61	0	24	0	0	71,3	64,1	7,24	0,45	0,34	-
16.07.2022	0,326	0	17,52	0	17,18	17,18	0	24	0	0	66,8	47,9	18,93	0,1	0,34	-
17.07.2022	0,355	0	45,18	0	44,17	44,17	0	24	0	0	71,1	63	8,02	0,1	0,34	-
18.07.2022	0,397	0	54,58	0	53,32	53,32	0	24	0	0	71,3	63,9	7,45	0,1	0,34	-
19.07.2022	0,405	0	53,34	0	52,11	52,11	0	24	0	0	71,3	63,5	7,81	0,45	0,34	-
20.07.2022	0,284	0	13,16	0	12,88	12,88	0	24	0	0	66,6	44,7	21,88	0,1	0,34	-
21.07.2022	0,405	0	53,34	0	52,11	52,11	0	24	0	0	71,3	63,5	7,81	0,1	0,34	-
22.07.2022	0,425	0	53,73	0	52,48	52,48	0	24	0	0	71,4	63,3	8,12	0,45	0,34	-
23.07.2022	0,279	0	15,79	0	15,46	15,46	0	24	0	0	66,6	48,4	18,17	0,1	0,34	-
Итого:	11,725	0	810,3	0	792,23	792,23	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,725															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2022	661,837	25876,57	2,15	25254,32	25254,32	2,15
23.07.2022	673,562	26686,87	2,15	26046,55	26046,55	2,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.07.2022 13:05:06