

# #7513#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Некрасова 17-17а, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7055  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272073  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,291	0	14,18	0,01	13,87	13,87	0,01	24	0	0	67,6	46,8	20,8	0,44	0,35	-
25.06.2023	0,285	0	14,11	0	13,83	13,83	0	24	0	0	67,2	46,8	20,49	0,44	0,35	-
26.06.2023	0,238	0	10,54	0	10,3	10,3	0	24	0	0	67	43,8	23,13	0,46	0,35	-
27.06.2023	0,278	0	13,79	0	13,49	13,49	0	24	0	0	67,4	46,7	20,74	0,45	0,34	-
28.06.2023	0,261	0	11,96	0	11,72	11,72	0	24	0	0	65,6	43,2	22,34	0,44	0,35	-
29.06.2023	0,307	0	33,13	0,01	32,54	32,54	0,01	24	0	0	60,5	51,1	9,43	0,45	0,34	-
30.06.2023	0,266	0	13,3	0	13,01	13,01	0	24	0	0	67,4	47	20,42	0,45	0,34	-
01.07.2023	0,275	0	13,59	0	13,29	13,29	0	24	0	0	67,6	47	20,63	0,45	0,34	-
02.07.2023	0,29	0	14,25	0	13,96	13,96	0	24	0	0	67,4	46,6	20,74	0,45	0,34	-
03.07.2023	0,289	0	11,96	0	11,7	11,7	0	24	0	0	67	42,2	24,85	0,45	0,35	-
04.07.2023	0,299	0	14,43	0	14,13	14,13	0	24	0	0	67,6	46,3	21,22	0,45	0,34	-
05.07.2023	0,256	0	10,96	0	10,71	10,71	0	24	0	0	67	42,9	24,1	0,45	0,35	-
06.07.2023	0,299	0	14,12	0,01	13,83	13,83	0,01	24	0	0	67,7	46,2	21,54	0,45	0,34	-
07.07.2023	0,304	0	15	0	14,7	14,7	0	24	0	0	67,2	46,6	20,65	0,45	0,35	-
08.07.2023	0,282	0	14,12	0	13,8	13,8	0	24	0	0	67,4	46,9	20,47	0,45	0,35	-
09.07.2023	0,263	0	13,06	0	12,78	12,78	0	24	0	0	67,6	47,1	20,53	0,45	0,35	-
10.07.2023	0,257	0	10,57	0,01	10,31	10,31	0,01	24	0	0	67,6	42,4	25,17	0,44	0,35	-
11.07.2023	0,281	0	13,86	0	13,58	13,58	0	24	0	0	67,3	46,7	20,53	0,45	0,35	-
12.07.2023	0,252	0	10,62	0	10,38	10,38	0	24	0	0	67,3	42,8	24,44	0,44	0,35	-
13.07.2023	0,278	0	25,65	0	25,17	25,17	0	24	0	0	61,8	50,7	11,04	0,46	0,35	-
14.07.2023	0,275	0	13,48	0	13,19	13,19	0	24	0	0	67,6	46,7	20,87	0,45	0,35	-
15.07.2023	0,28	0	13,55	0	13,26	13,26	0	24	0	0	67,6	46,6	21,09	0,45	0,35	-
16.07.2023	0,292	0	14,03	0	13,71	13,71	0	24	0	0	67,5	46,3	21,19	0,45	0,35	-
17.07.2023	0,266	0	11,4	0	11,14	11,14	0	24	0	0	67,3	43,4	23,9	0,46	0,35	-
18.07.2023	0,283	0	14,08	0	13,78	13,78	0	24	0	0	67,6	47	20,58	0,45	0,34	-
19.07.2023	0,269	0	11,64	0,01	11,37	11,37	0,01	24	0	0	67,1	43,5	23,64	0,44	0,35	-
20.07.2023	0,273	0	13,73	0	13,45	13,45	0	24	0	0	67,3	46,9	20,42	0,45	0,35	-
21.07.2023	0,295	0	14,46	0	14,14	14,14	0	24	0	0	67,5	46,5	21,08	0,44	0,35	-
22.07.2023	0,282	0	13,76	0	13,46	13,46	0	24	0	0	67,4	46,5	20,95	0,45	0,35	-
23.07.2023	0,297	0	14,48	0	14,16	14,16	0	24	0	0	67,4	46,5	20,88	0,44	0,35	-
Итого:	8,363	0	427,81	0,05	418,76	418,76	0,05	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,363															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2023	10,007	484,73	0,41	474,34	474,34	0,05
23.07.2023	18,37	912,54	0,46	893,1	893,1	0,1

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2023 7:50:55