

#28623#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Некрасова 17-17а, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7055  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00272073  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,262	0	10,95	0	10,7	10,7	0	24	0	0	67,1	42,7	24,42	0,45	0,35	-
25.07.2023	0,273	0	13,74	0	13,45	13,45	0	24	0	0	67,4	47	20,32	0,45	0,35	-
26.07.2023	0,277	0	11,35	0	11,09	11,09	0	24	0	0	67,2	42,5	24,72	0,45	0,35	-
27.07.2023	0,298	0	14,54	0	14,23	14,23	0	24	0	0	67,5	46,5	20,95	0,45	0,35	-
28.07.2023	0,289	0	14,43	0,01	14,12	14,12	0,01	24	0	0	67,4	47	20,44	0,45	0,35	-
29.07.2023	0,3	0	14,39	0	14,09	14,09	0	24	0	0	67,6	46,3	21,31	0,45	0,35	-
30.07.2023	0,311	0	15,11	0	14,77	14,77	0	24	0	0	67,7	46,4	21,21	0,47	0,35	-
31.07.2023	0,283	0	11,52	0	11,25	11,25	0	24	0	0	67,2	42,2	25,03	0,45	0,35	-
01.08.2023	0,333	0	15,91	0	15,57	15,57	0	24	0	0	67,6	46,1	21,52	0,2	0,2	-
02.08.2023	-0,004	0	1,31	0,01	1,3	1,3	0,01	24	0	0	40,6	47,2	-6,56	0,1	0,1	-
03.08.2023	0,003	0	0,52	0	0,52	0,52	0	24	0	0	31,9	27,6	4,29	0,11	0,11	-
04.08.2023	0	0	0,19	0	0,19	0,19	0	24	0	0	23,5	31,2	-7,68	0,11	0,11	-
05.08.2023	0	0	0,17	0	0,17	0,17	0	24	0	0	23,3	29,9	-6,64	0,11	0,1	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	27,9	-5,86	0,1	0,1	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,6	26,3	-4,72	0,1	0,1	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	24,7	-3,55	0,1	0,1	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	23,8	-3,24	0,1	0,1	-
10.08.2023	0	0	0,22	0	0,22	0,22	0	24	0	0	20,1	20,3	-0,24	0,1	0,1	-
11.08.2023	0	0	0,21	0	0,21	0,21	0	24	0	0	20,2	19,7	0,47	0,1	0,1	-
12.08.2023	0	0	1,31	0	1,31	1,31	0	24	0	0	20,1	19,6	0,54	0,1	0,1	-
13.08.2023	0	0	1,49	0	1,49	1,49	0	24	0	0	20,2	19,6	0,6	0,1	0,1	-
14.08.2023	0	0	1,22	0	1,22	1,22	0	24	0	0	20,1	19,6	0,56	0,1	0,1	-
15.08.2023	0	0	1,24	0	1,24	1,24	0	24	0	0	20,2	19,5	0,62	0,1	0,1	-
16.08.2023	0	0	1,3	0	1,3	1,3	0	24	0	0	20,5	19,8	0,69	0,1	0,1	-
17.08.2023	0	0	2,06	0	2,06	2,06	0	24	0	0	20,5	19,9	0,63	0,1	0,1	-
18.08.2023	0	0	2,86	0	2,86	2,86	0	24	0	0	20,6	20	0,67	0,1	0,1	-
19.08.2023	0	0	3,83	0	3,83	3,83	0	24	0	0	20,7	20,1	0,67	0,1	0,1	-
20.08.2023	0	0	5,01	0	5,01	5,01	0	24	0	0	20,9	20,2	0,71	0,1	0,1	-
21.08.2023	0	0	6,16	0	6,16	6,16	0	24	0	0	20,9	20,2	0,67	0,1	0,1	-
22.08.2023	0	0	6,99	0	6,99	6,99	0	24	0	0	20,6	20	0,63	0,1	0,1	-
23.08.2023	0	0	7,16	0	7,16	7,16	0	24	0	0	20,6	20	0,62	0,1	0,1	-
Итого:	2,625	0	165,19	0,02	162,51	162,51	0,02	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,625															

Общее время работы системы, ч 744  
 Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2023	18,37	912,54	0,46	893,1	893,1	0,1
23.08.2023	20,995	1077,73	0,48	1055,61	1055,61	0,12

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 28.08.2023 16:16:18