

# #7520#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Некрасова 17-17а, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7055  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272073  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,287	0	15,57	0	15,26	15,26	0	24	0	0	66,6	47,7	18,9	0,43	0,34	-
25.08.2021	0,364	0	21,29	0	20,83	20,83	0	24	0	0	67	49,5	17,45	0,42	0,34	-
26.08.2021	0,312	0	21,03	0,01	20,6	20,6	0,01	24	0	0	65,6	50,4	15,21	0,42	0,34	-
27.08.2021	0,318	0	22,62	0,01	22,19	22,19	0,01	24	0	1	64,6	50,3	14,27	0,42	0,34	-
28.08.2021	0,316	0	19,17	0	18,77	18,77	0	24	0	0	66,7	49,7	16,97	0,42	0,34	-
29.08.2021	0,341	0	23,12	0	22,64	22,64	0	24	0	0	66,9	51,9	15	0,43	0,34	-
30.08.2021	0,299	0	19,04	0	18,66	18,66	0	24	0	0	66,8	50,8	16,03	0,43	0,34	-
31.08.2021	0,294	0	14,84	0	14,51	14,51	0	24	0	0	66,2	46	20,19	0,43	0,34	-
01.09.2021	0,365	0	32,63	0	31,94	31,94	0	24	0	0	67,4	55,9	11,46	0,43	0,34	-
02.09.2021	0,29	0	33,62	0	32,93	32,93	0	24	0	0	67,3	58,6	8,76	0,43	0,34	-
03.09.2021	0,339	0	21,11	0	20,66	20,66	0	24	0	0	67	50,5	16,45	0,43	0,34	-
04.09.2021	0,333	0	48,93	0	47,91	47,91	0	24	0	0	67,7	60,7	7,03	0,44	0,34	-
05.09.2021	0,344	0	34,01	0	33,31	33,31	0	24	0	0	67,4	57,1	10,34	0,42	0,34	-
06.09.2021	0,363	0	53,58	0	52,5	52,5	0	24	0	0	66,9	60	6,91	0,42	0,34	-
07.09.2021	0,316	0	16,16	0	15,83	15,83	0	24	0	0	66,7	46,8	19,92	0,42	0,34	-
08.09.2021	0,357	0	43,02	0	42,12	42,12	0	24	0	0	67,4	59	8,44	0,43	0,34	-
09.09.2021	0,348	0	21,48	0	21,03	21,03	0	24	0	0	67,2	50,7	16,51	0,42	0,34	-
10.09.2021	0,337	0	23,88	0	23,37	23,37	0	24	0	0	67,1	52,8	14,34	0,42	0,34	-
11.09.2021	0,336	0	24,14	0	23,65	23,65	0	24	0	0	67,2	53	14,23	0,42	0,34	-
12.09.2021	0,331	0	26,51	0,01	25,97	25,97	0,01	24	0	0	66,8	54	12,71	0,42	0,34	-
13.09.2021	0,368	0	25,62	0	25,12	25,12	0	24	0	0	67,1	52,5	14,63	0,42	0,34	-
14.09.2021	0,293	0	17,18	0	16,83	16,83	0	24	0	0	66,6	49,2	17,44	0,42	0,34	-
15.09.2021	0,319	0	20,46	0	20,03	20,03	0	24	0	0	67	51,2	15,83	0,41	0,34	-
16.09.2021	0,346	0	40,09	0	39,25	39,25	0	24	0	0	66,9	58	8,84	0,42	0,34	-
17.09.2021	0,328	0	32,73	0	32,05	32,05	0	24	0	0	67,4	57,2	10,23	0,42	0,34	-
18.09.2021	0,359	0	53,53	0	52,42	52,42	0	24	0	0	67,4	60,6	6,83	0,41	0,34	-
19.09.2021	0,393	0	66,12	0	64,76	64,76	0	24	0	0	67,6	61,5	6,09	0,41	0,34	-
20.09.2021	0,401	0	75,44	0	73,88	73,88	0	24	0	0	67,6	62,2	5,39	0,41	0,34	-
21.09.2021	0,363	0	62,07	0	60,8	60,8	0	24	0	0	67,7	61,8	5,95	0,41	0,34	-
22.09.2021	0,391	0	58,81	0	57,6	57,6	0	24	0	0	67,2	60,5	6,75	0,43	0,34	-
23.09.2021	0,38	0	73,37	0	71,84	71,84	0	24	0	0	67,8	62,5	5,24	0,43	0,34	-
Итого:	10,531	0	1061,17	0,03	1039,26	1039,26	0,03	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,531															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2021	315,427	11250,95	1,87	10975,76	10975,76	1,87
23.09.2021	325,958	12312,12	1,9	12015,02	12015,02	1,9

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2021 20:08:57