

# #34738#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Некрасова 17-17а, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7055  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272073  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0	0	6,95	0	6,95	6,95	0	24	0	0	20,6	20	0,59	0,1	0,1	-
25.08.2023	0	0	6	0	6	6	0	24	0	0	20,5	20	0,55	0,1	0,1	-
26.08.2023	0	0	5,63	0	5,63	5,63	0	24	0	0	20,6	20	0,59	0,1	0,1	-
27.08.2023	0	0	5,63	0	5,63	5,63	0	24	0	0	20,7	20,1	0,59	0,1	0,1	-
28.08.2023	0	0	5,09	0	5,09	5,09	0	24	0	0	20,4	19,8	0,55	0,1	0,1	-
29.08.2023	0	0	4,96	0	4,96	4,96	0	24	0	0	20,4	19,8	0,55	0,12	0,11	-
30.08.2023	0	0	3,65	0	3,65	3,65	0	24	0	0	20,3	20	0,33	0,41	0,35	-
31.08.2023	0,335	0	18,84	0	18,5	18,5	0	24	0	0	62,1	44	18,12	0,43	0,35	-
01.09.2023	0,318	0	15,04	0	14,72	14,72	0	24	0	0	67,6	45,8	21,78	0,44	0,35	-
02.09.2023	0,3	0	14,78	0	14,48	14,48	0	24	0	0	67,4	46,6	20,74	0,44	0,35	-
03.09.2023	0,338	0	15,74	0	15,41	15,41	0	24	0	0	67,5	45,7	21,78	0,45	0,34	-
04.09.2023	0,3	0	12,31	0	12,04	12,04	0	24	0	0	67,4	42,5	24,93	0,46	0,34	-
05.09.2023	0,305	0	14,49	0	14,19	14,19	0	24	0	0	67,6	46,2	21,38	0,39	0,32	-
06.09.2023	0,187	0	11,82	0	11,61	11,61	0	24	0	0	59,6	43,6	15,95	0,46	0,34	-
07.09.2023	0,302	0	14,39	0	14,1	14,1	0	24	0	0	67,7	46,3	21,4	0,46	0,34	-
08.09.2023	0,291	0	14	0	13,69	13,69	0	24	0	0	67,8	46,5	21,27	0,46	0,35	-
09.09.2023	0,304	0	14,38	0	14,07	14,07	0	24	0	0	67,9	46,3	21,52	0,45	0,35	-
10.09.2023	0,319	0	15,05	0	14,73	14,73	0	24	0	0	67,7	46,1	21,6	0,45	0,34	-
11.09.2023	0,266	0	10,93	0	10,67	10,67	0	24	0	0	67,4	42,5	24,94	0,45	0,35	-
12.09.2023	0,319	0	18,77	0	18,41	18,41	0	24	0	0	65,4	48	17,37	0,46	0,34	-
13.09.2023	0,269	0	10,96	0	10,71	10,71	0	24	0	0	67,5	42,5	25,01	0,44	0,34	-
14.09.2023	0,304	0	14,33	0	14,01	14,01	0	24	0	0	67,8	46,2	21,61	0,44	0,34	-
15.09.2023	0,303	0	14,19	0	13,88	13,88	0	24	0	0	67,7	46,1	21,64	0,44	0,34	-
16.09.2023	0,309	0	14,85	0	14,53	14,53	0	24	0	0	67,8	46,5	21,27	0,43	0,34	-
17.09.2023	0,311	0	14,88	0	14,56	14,56	0	24	0	0	67,9	46,6	21,28	0,43	0,34	-
18.09.2023	0,279	0	11,47	0	11,21	11,21	0	24	0	0	67,4	42,6	24,73	0,43	0,34	-
19.09.2023	0,292	0	14,07	0	13,77	13,77	0	24	0	0	67,7	46,7	20,99	0,44	0,34	-
20.09.2023	0,299	0	11,93	0	11,67	11,67	0	24	0	0	67,4	41,8	25,55	0,44	0,34	-
21.09.2023	0,296	0	13,62	0	13,35	13,35	0	24	0	0	67,8	45,7	22,18	0,44	0,34	-
22.09.2023	0,281	0	13,29	0	13,03	13,03	0	24	0	0	67,6	46,1	21,51	0,44	0,34	-
23.09.2023	0,291	0	13,95	0	13,63	13,63	0	24	0	0	67,8	46,4	21,44	0,44	0,34	-
Итого:	7,118	0	375,99	0	368,88	368,88	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,118															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2023	20,995	1077,73	0,48	1055,61	1055,61	0,12
23.09.2023	28,113	1453,72	0,48	1424,49	1424,49	0,12

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.09.2023 11:13:47