

#95090#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Некрасова 17-17а, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7055  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272073  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2024	0,24	0	34,67	0	33,94	33,94	0	24	0	0	68,9	61,9	7,05	0,45	0,36	-
02.09.2024	0,241	0	40,04	0	39,19	39,19	0	24	0	0	68,6	62,6	6,06	0,46	0,36	-
03.09.2024	0,23	0	16,47	0	16,1	16,1	0	24	0	0	68,4	53,9	14,42	0,45	0,36	-
04.09.2024	0,242	0	15,01	0	14,7	14,7	0	24	0	0	67,8	51,2	16,6	0,46	0,36	-
05.09.2024	0,257	0	17,55	0	17,2	17,2	0	24	0	0	68,4	53,6	14,74	0,46	0,36	-
06.09.2024	0,227	0	13,54	0	13,26	13,26	0	24	0	0	67,8	50,6	17,19	0,46	0,36	-
07.09.2024	0,255	0	14,15	0	13,86	13,86	0	24	0	0	68	49,8	18,25	0,46	0,36	-
08.09.2024	0,217	0	13,45	0	13,18	13,18	0	24	0	0	67,7	51,1	16,59	0,46	0,36	-
09.09.2024	0,238	0	12,62	0	12,37	12,37	0	24	0	0	67,9	48,6	19,3	0,46	0,36	-
10.09.2024	0,237	0	19,77	0	19,36	19,36	0	24	0	0	68,6	56,5	12,09	0,46	0,35	-
11.09.2024	0,194	0	43,78	0	42,87	42,87	0	24	0	0	68,2	63,8	4,42	0,46	0,35	-
12.09.2024	0,19	0	61,08	0	59,76	59,76	0	24	0	0	69,3	66,2	3,1	0,47	0,35	-
13.09.2024	0,198	0	42,15	0	41,22	41,22	0	24	0	0	69,2	64,5	4,67	0,47	0,36	-
14.09.2024	0,261	0	24,34	0	23,82	23,82	0	24	0	0	68,6	57,7	10,92	0,47	0,36	-
15.09.2024	0,289	0	18,58	0	18,17	18,17	0	24	0	0	68,4	52,6	15,8	0,47	0,36	-
16.09.2024	0,238	0	25,49	0	24,96	24,96	0	24	0	0	68,9	59,5	9,37	0,47	0,36	-
17.09.2024	0,244	0	25,57	0	25,03	25,03	0	24	0	0	68,6	59	9,66	0,47	0,35	-
18.09.2024	0,211	0	35,8	0	35,04	35,04	0	24	0	0	68,7	62,9	5,79	0,46	0,35	-
19.09.2024	0,147	0	49,73	0	48,66	48,66	0	24	0	0	69,2	66,4	2,81	0,46	0,35	-
20.09.2024	0,128	0	54,5	0	53,31	53,31	0	24	0	0	69,2	67	2,21	0,45	0,35	-
21.09.2024	0,167	0	43,16	0	42,23	42,23	0	24	0	0	68,8	65,1	3,77	0,44	0,35	-
22.09.2024	0,211	0	47,05	0	46,05	46,05	0	24	0	0	69	64,6	4,48	0,45	0,36	-
23.09.2024	0,212	0	35,25	0	34,5	34,5	0	24	0	0	69,2	63,3	5,95	0,45	0,36	-
Итого:	5,074	0	703,75	0	688,78	688,78	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,074															

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
31.08.2024	2,259	322,58	0	317,22	317,22	0
23.09.2024	7,333	1026,33	0	1006	1006	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2024 9:23:14