

#98324#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Некрасова 17-17а, Калининград  
4402

Заводской номер счётчика 00272073	Показания прибора, Гкал 23.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	21,316	-0,233	<del>21,549</del>

14.332 Р

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ  
29 10 2024

#97510#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7055  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00272073  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 29.10.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0,233	0	29,17	0	28,55	28,55	0	24	0	0	68,6	60,4	8,13	0,45	0,35
25.09.2024	-	8,269	0	1151,95	0	1128,96	1128,96	0	997	2	0	69,2	65,6	3,6	0,46	0,35
26.09.2024	-	0,167	0	59,1	0	57,82	57,82	0	24	0	0	69,1	66,3	2,75	0,46	0,35
27.09.2024	-	0,218	0	41,92	0	41,03	41,03	0	24	0	0	68,9	63,6	5,26	0,44	0,35
28.09.2024	-	0,106	0	91,63	0	89,62	89,62	0	24	0	0	69,1	68,1	1,05	0,45	0,34
29.09.2024	-	0,082	0	120,73	0	118,12	118,12	0	24	0	0	69,4	68,8	0,61	0,45	0,34
30.09.2024	-	0,043	0	116,49	0	113,99	113,99	0	24	0	0	69,2	69	0,28	0,46	0,35
01.10.2024	-	0,092	0	124,8	0	122,13	122,13	0	24	0	0	69	68,3	0,68	0,45	0,35
02.10.2024	-	0,142	0	121,38	0	118,78	118,78	0	24	0	0	69,1	68	1,12	0,45	0,35
03.10.2024	-	0,083	0	117,85	0	115,25	115,25	0	24	0	0	69,7	69	0,63	0,45	0,35
04.10.2024	-	0,057	0	116,89	0	114,33	114,33	0	24	0	0	69,5	69,1	0,41	0,45	0,35
05.10.2024	-	0,033	0	116,21	0	113,64	113,64	0	24	0	0	69,8	69,7	0,13	0,45	0,35
06.10.2024	-	0,032	0	118,83	0	116,29	116,29	0	24	0	0	68,9	68,8	0,15	0,46	0,35
07.10.2024	-	-0,028	0	123,72	0	121	121	0	24	0	0	69,7	70,1	-0,39	0,57	0,36
08.10.2024	-	0,063	0	112,78	0,56	110,31	110,31	0,56	24	0	0	69,5	69	0,42	0,63	0,37
09.10.2024	-	0,583	0	37,5	0,94	36,68	36,68	0,94	24	0	0	69,4	53,6	15,8	0,62	0,37
10.10.2024	-	0,643	0	25,71	1,07	25,18	25,18	1,07	24	0	0	69,1	43,6	25,51	0,62	0,38
11.10.2024	-	0,787	0	31,36	1	30,67	30,67	1	24	0	0	69,2	43,6	25,62	0,62	0,38
12.10.2024	-	0,741	0	27,98	1,01	27,38	27,38	1,01	24	0	0	69,6	42,4	27,15	0,61	0,38
13.10.2024	-	0,88	0	45,47	1	44,46	44,46	1	24	0	0	69,5	49,8	19,78	0,62	0,38
14.10.2024	-	0,815	0	30,71	1,02	30,03	30,03	1,02	24	0	0	69,6	42,5	27,1	0,61	0,38
15.10.2024	-	0,042	0	1,74	0,04	1,7	1,7	0,04	1	0	0	69,9	45,2	24,76	0,61	0,38
16.10.2024	-	0,975	0	38,55	1,14	37,67	37,67	1,14	24	0	0	70	44,1	25,91	0,62	0,38
17.10.2024	-	0,983	0	37,74	1,11	36,93	36,93	1,11	24	0	0	69,9	43,3	26,58	0,62	0,38
18.10.2024	-	0,964	0	36,82	1,08	35,99	35,99	1,08	24	0	0	69,8	43	26,77	0,62	0,39
19.10.2024	-	0,881	0	32,22	1,06	31,5	31,5	1,06	24	0	0	69,7	41,7	27,96	0,62	0,38
20.10.2024	-	0,995	0	36,76	1,57	35,96	35,96	1,57	24	0	0	69,8	42,1	27,7	0,62	0,39
21.10.2024	-	0,908	0	33,15	1,14	32,4	32,4	1,14	24	0	0	69,6	41,6	28,02	0,63	0,39
22.10.2024	-	0,823	0	29,73	1,2	29,1	29,1	1,2	24	0	0	69,5	41,2	28,31	0,63	0,38
23.10.2024	-	0,937	0	35,28	1,23	34,55	34,55	1,23	24	0	0	69,4	42,2	27,11	0,62	0,38
Итого:	-	21,549	0	3044,17	16,17	2980,02	2980,02	16,17	1670	2	-	69,42	55,79	13,63	0,55	0,37

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

1670 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2024	-0,233	-29,17	0	-28,55	-28,55	0
23.10.2024	21,316	3015	16,17	2951,47	2951,47	16,17

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_