

# #7508#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Некрасова 17-17а, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7055  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272073  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2021	1,318	0	48,86	0	47,79	47,79	0	24	0	0	69,5	42	27,57	0,57	0,4	-
25.11.2021	1,371	0	51,74	0	50,61	50,61	0	24	0	0	69,4	42,2	27,12	0,57	0,4	-
26.11.2021	1,419	0	48,38	0	47,25	47,25	0	24	0	0	72,3	42,3	30,01	0,57	0,4	-
27.11.2021	1,479	0	48,05	0	46,84	46,84	0	24	0	0	74,7	43,1	31,59	0,57	0,4	-
28.11.2021	1,528	0	50,84	0	49,59	49,59	0	24	0	0	74,7	43,9	30,81	0,57	0,4	-
29.11.2021	1,618	0	52,61	0	51,26	51,26	0	24	0	0	76	44,5	31,52	0,57	0,4	-
30.11.2021	1,665	0	56,82	0	55,41	55,41	0	24	0	0	74,9	44,8	30,04	0,57	0,4	-
01.12.2021	1,616	0	49,59	0	48,3	48,3	0	24	0	0	77,1	43,7	33,43	0,57	0,4	-
02.12.2021	1,579	0	53,16	0	51,85	51,85	0	24	0	0	74,1	43,7	30,42	0,57	0,4	-
03.12.2021	1,572	0	49,56	0	48,27	48,27	0	24	0	0	76,6	44	32,59	0,57	0,4	-
04.12.2021	1,63	0	49,71	0	48,39	48,39	0	24	0	0	77,4	43,8	33,61	0,57	0,4	-
05.12.2021	1,746	0	54,48	0	53,03	53,03	0	24	0	0	77,8	44,9	32,93	0,57	0,4	-
06.12.2021	1,973	0	58,6	0	56,86	56,86	0	24	0	0	83	48,4	34,66	0,56	0,41	-
07.12.2021	2,28	0	67,41	0	65,22	65,22	0	24	0	0	87,2	52,2	34,92	0,56	0,41	-
08.12.2021	2,313	0	66,44	0	64,23	64,23	0	24	0	0	88,1	52,1	35,97	0,56	0,41	-
09.12.2021	2,142	0	62,68	0	60,72	60,72	0	24	0	0	85,1	49,8	35,24	0,57	0,4	-
10.12.2021	1,689	0	50,31	0	48,94	48,94	0	24	0	0	79,1	44,6	34,49	0,57	0,4	-
11.12.2021	1,717	0	50,57	0	49,19	49,19	0	24	0	0	78,6	43,7	34,93	0,57	0,4	-
12.12.2021	1,872	0	56,44	0	54,86	54,86	0	24	0	0	79,4	45,2	34,12	0,57	0,4	-
13.12.2021	1,759	0	53,31	0,01	51,84	51,84	0,01	24	0	0	78,9	45	33,91	0,57	0,4	-
14.12.2021	1,686	0	54,89	0	53,51	53,51	0	24	0	0	75,5	44	31,47	0,57	0,4	-
15.12.2021	1,466	0	49,54	0	48,38	48,38	0	24	0	0	72,3	42	30,32	0,57	0,4	-
16.12.2021	1,461	0	51,87	0	50,75	50,75	0	24	0	0	70,6	41,8	28,82	0,57	0,4	-
17.12.2021	1,481	0	53,11	0,01	51,95	51,95	0,01	24	0	0	70,6	42,1	28,5	0,57	0,4	-
18.12.2021	1,489	0	53,52	0	52,36	52,36	0	24	0	0	70,5	42,2	28,36	0,57	0,4	-
19.12.2021	1,616	0	59,36	0	58,02	58,02	0	24	0	0	71,4	43,6	27,8	0,57	0,4	-
20.12.2021	1,76	0	55,99	0	54,55	54,55	0	24	0	0	77,6	45,4	32,26	0,57	0,4	-
21.12.2021	1,997	0	69,04	0	67,02	67,02	0	24	0	0	82,2	52,5	29,74	0,57	0,4	-
22.12.2021	2,017	0	60,9	0	59,09	59,09	0	24	0	0	83,1	49	34,09	0,57	0,4	-
23.12.2021	1,864	0	53,98	0	52,42	52,42	0	24	0	0	81,7	46,2	35,56	0,57	0,4	-
Итого:	51,123	0	1641,76	0,02	1598,5	1598,5	0,02	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,123															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.11.2021	394,496	15195,53	1,94	14836,92	14836,92	1,94
23.12.2021	445,619	16837,29	1,96	16435,42	16435,42	1,96

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.12.2021 8:00:29