

#31240#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2023 по 16.10.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


Ленинградского района, ООО, УК  
Житомирская 10-14, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20109065	16.10.2023	23.09.2023		
Количество тепловой энергии, система 1	6088,149	6069,429	18.72	4.471

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



с 17.10.23 на тверде



#31239#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 16.10.2023.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 8908  
 Тип теплосчётчика ТВ7  
 Заводской номер 20109065  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 17.10.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	20,4	20,1	0,37	0,14
25.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	20	19,8	0,37	0,14
26.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	19,9	19,7	0,38	0,14
27.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	19,9	19,8	0,39	0,14
28.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	20,1	19,9	0,39	0,14
29.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	20,2	19,9	0,39	0,14
30.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	20,2	20	0,39	0,14
01.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	20,1	19,9	0,39	0,14
02.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	19,9	19,7	0,38	0,14
03.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	19,9	19,7	0,31	0,14
04.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	19,8	19,7	0,25	0,14
05.10.2023	-	0	0	0	0	0,001	0	0	0,001	24	126	0	0	19,5	19,3	0,26	0,1
06.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	19,1	19	0,26	0,01
07.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	19	19	0,28	0,01
08.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	18,4	18,5	0,27	0,01
09.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	18	18,2	0,27	0,01
10.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	17,9	18	0,29	0,01
11.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	17,8	17,9	0,34	0,01
12.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	126	0	0	18	18,1	0,37	0
13.10.2023	-	2,068	0	71,52	0	0,01	70,056	0	0,01	24	126	0	0	67,2	60,2	0,4	0,1
14.10.2023	-	5,606	0,001	169,332	0	0	165,644	0	0	24	126	0	0	69,6	61,5	0,42	0,24
15.10.2023	-	5,77	0	160,031	0	0	156,61	0	0	24	126	0	0	68,9	60,1	0,41	0,24
16.10.2023	-	5,275	0	158,018	0	0,002	154,595	0	0,002	24	126	0	0	69,3	61,2	0,4	0,23
Итого:	-	18,719	0,001	558,901	0	0,013	546,905	0	0,013	552	2898	0	0	27,96	26,49	0,35	0,11

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2023	6069,429	118789,041	0	0,991	115802,116	0	0,973	28092	193
16.10.2023	6088,149	119347,941	0	1,004	116349,021	0	0,986	28644	193

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_