

#7502#

Отчёт по теплоснабжению за период с 03.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Житомирская 10-14, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8908
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 20109065
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 04.10.2022 | 2,832 | 0 | 49,101 | 0 | 0 | 48,114 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 66,5 | 52,5 | 0,15 | 0,18 | - |
| 05.10.2022 | 7,246 | 0 | 136,234 | 0 | 0 | 133,213 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 70,2 | 57,2 | 0,35 | 0,2 | - |
| 06.10.2022 | 6,553 | 0 | 125,287 | 0 | 0 | 122,662 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 68 | 55,2 | 0,34 | 0,22 | - |
| 07.10.2022 | 6,576 | 0 | 123,753 | 0 | 0 | 121,11 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 68,8 | 55,9 | 0,34 | 0,22 | - |
| 08.10.2022 | 6,582 | 0 | 124,311 | 0 | 0 | 121,611 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 69,3 | 56,4 | 0,35 | 0,22 | - |
| 09.10.2022 | 6,479 | 0 | 123,29 | 0 | 0 | 120,625 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 69,2 | 56,4 | 0,34 | 0,22 | - |
| 10.10.2022 | 6,206 | 0 | 107,378 | 0 | 0 | 105,053 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 69,2 | 55,1 | 0,35 | 0,22 | - |
| 11.10.2022 | 5,94 | 0 | 98,224 | 0 | 0 | 96,1 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 69,2 | 54,5 | 0,38 | 0,23 | - |
| 12.10.2022 | 5,986 | 0 | 98,627 | 0 | 0 | 96,492 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 69,3 | 54,5 | 0,39 | 0,24 | - |
| 13.10.2022 | 6,06 | 0 | 101,163 | 0 | 0 | 98,952 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 69,6 | 55 | 0,39 | 0,23 | - |
| 14.10.2022 | 6,028 | 0 | 101,393 | 0 | 0 | 99,204 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 69,2 | 54,7 | 0,4 | 0,23 | - |
| 15.10.2022 | 5,931 | 0 | 100,952 | 0 | 0 | 98,778 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 69,1 | 54,8 | 0,39 | 0,23 | - |
| 16.10.2022 | 5,795 | 0 | 101,326 | 0 | 0 | 99,149 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 69 | 55,1 | 0,39 | 0,23 | - |
| 17.10.2022 | 5,849 | 0 | 102,118 | 0 | 0 | 99,905 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 69,3 | 55,3 | 0,39 | 0,23 | - |
| 18.10.2022 | 6,481 | 0 | 135,956 | 0 | 0 | 133,022 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 69,2 | 57,6 | 0,39 | 0,23 | - |
| 19.10.2022 | 7,869 | 0 | 189,583 | 0 | 0 | 185,493 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 69,1 | 59 | 0,37 | 0,24 | - |
| 20.10.2022 | 7,941 | 0 | 181,113 | 0 | 0 | 177,135 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 69,8 | 59,2 | 0,35 | 0,23 | - |
| 21.10.2022 | 8,067 | 0 | 188,736 | 0 | 0 | 184,657 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 69,2 | 58,8 | 0,37 | 0,25 | - |
| 22.10.2022 | 8,112 | 0 | 192,882 | 0 | 0 | 188,664 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 69,6 | 59,4 | 0,38 | 0,24 | - |
| 23.10.2022 | 8,004 | 0 | 195,092 | 0 | 0 | 190,755 | 0 | 0 | 24 | 122 | 0 | 0 | 70,3 | 60,3 | 0,38 | 0,24 | - |
| Итого: | 130,537 | 0 | 2576,519 | 0 | 0 | 2520,694 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 31,178 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 03.10.2022 | 4170,419 | 82046,855 | 0 | 0,799 | 79969,709 | 0 | 0,784 | 19588 | 177 |
| 23.10.2022 | 4300,956 | 84623,375 | 0 | 0,799 | 82490,403 | 0 | 0,784 | 20068 | 177 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.10.2022 14:19:31