

#77416#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.03.2024 по 10.04.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Фурсов А. В., ИП (Гундарев Е. В. 7074)  
Багратиона 49В, Калининград  
7074

Заводской номер счётчика 17050377	Показания прибора, ГДж 10.04.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	601,8	589,654	12.146	2.901

Подпись исполнителя



*04.11.04.24 л.в.*



#77415#

Отчёт за период с 20.03.2024 по 10.04.2024.

Номер абонента 7074  
 Порядковый номер 8951  
 Тип теплосчётчика ТВ7  
 Заводской номер 17050377  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 17.04.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2024	2,3	0,821	0	6,552	0	0	6,39	0	0	24	0	0	0	74,7	44	0,44	0,4
22.03.2024	4,8	0,778	0	6,391	0	0	6,236	0	0	24	0	0	0	73,9	44,1	0,44	0,4
23.03.2024	5,6	0,817	0	6,574	0	0	6,412	0	0	24	0	0	0	74,6	44,2	0,44	0,4
24.03.2024	6,6	0,773	0	6,205	0	0	6,051	0	0	24	0	0	0	74,6	44,1	0,44	0,41
25.03.2024	3,6	0,781	0	6,311	0	0	6,155	0	0	24	0	0	0	74,6	44,3	0,44	0,4
26.03.2024	3,9	0,776	0	6,352	0	0	6,196	0	0	24	0	0	0	74,6	44,6	0,45	0,4
27.03.2024	5,5	0,673	0	5,779	0	0	5,637	0	0	24	0	0	0	74,3	45,8	0,47	0,4
28.03.2024	9,1	0,658	0	5,73	0	0,007	5,589	0	0,007	24	0	0	0	74,3	46,2	0,48	0,4
29.03.2024	11,8	0,63	0,001	5,585	0	0	5,449	0	0	24	0	0	0	74,1	46,5	0,49	0,4
30.03.2024	10,7	0,445	0	4,406	0	0	4,299	0	0	24	0	0	0	73,7	49	0,52	0,4
31.03.2024	13,4	0,298	0	4,033	0	0	3,945	0	0	24	0	0	0	69,9	51,9	0,47	0,37
01.04.2024	16,7	0,295	0	3,64	0	0	3,553	0	0	24	0	0	0	72,9	53,1	0,54	0,4
02.04.2024	-	0,635	0	5,656	0	0	5,521	0	0	24	0	0	0	73,4	46	0,47	0,39
03.04.2024	-	0,738	0	6,297	0	0	6,146	0	0	24	0	0	0	73,5	44,9	0,43	0,39
04.04.2024	-	0,779	0	6,528	0	0	6,37	0	0	24	0	0	0	73,8	44,6	0,44	0,4
05.04.2024	-	0,672	0	5,884	0	0	5,742	0	0	24	0	0	0	73,8	45,8	0,46	0,39
06.04.2024	-	0,695	0	5,888	0	0	5,746	0	0	24	0	0	0	73,7	44,8	0,46	0,38
07.04.2024	-	0,506	0	5,009	0	0	4,889	0	0	24	0	0	0	73,1	48,4	0,47	0,39
08.04.2024	-	0,375	0	3,832	0	0	3,741	0	0	24	0	0	0	73	49,1	0,4	0,31
09.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	27	26,1	0	0
10.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,1	22,1	0	0
Итого:	7	12,145	0,001	106,652	0	0,007	104,067	0	0,007	504	0	0	0	69,08	44,27	0,42	0,35

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	589,654	6424,34	0	338,094	6275,64	0	336,884	18748	35
10.04.2024	601,8	6530,99	0	338,101	6379,706	0	336,891	19252	35

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_