

#124366#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Фурсов А. В., ИП (Гундарев Е. В. 7074)
Багратиона 49В, Калининград
7074

Заводской номер счётчика 17050377	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	812,864	793,993	18.871	4.507

Подпись исполнителя



#124365#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 7074
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17050377
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	0,878	0	6,547	0	0	6,383	0	0	24	0	0	0	75,1	42,2	0,54	0,41
22.03.2025	5,6	0,845	0	6,748	0	0	6,579	0	0	24	0	0	0	75,2	44,6	0,52	0,4
23.03.2025	5,7	0,832	0	6,27	0	0	6,114	0	0	24	0	0	0	74,9	42,4	0,53	0,41
24.03.2025	6,8	0,958	0	7,238	0	0	7,055	0	0	24	0	0	0	75,5	43,1	0,53	0,4
25.03.2025	5,5	0,769	0	6,259	0	0	6,102	0	0	24	0	0	0	75,1	45	0,52	0,41
26.03.2025	4,4	0,774	0	5,518	0	0	5,382	0	0	24	0	0	0	74,8	40,5	0,53	0,4
27.03.2025	6,9	0,894	0	6,609	0	0	6,446	0	0	22	0	0	2	74,7	41,6	0,53	0,4
28.03.2025	5,7	0,596	0	4,145	0	0	4,044	0	0	24	0	0	0	74	38,9	0,54	0,4
29.03.2025	8,9	0,512	0	3,705	0	0	3,615	0	0	24	0	0	0	73,6	39,8	0,53	0,4
30.03.2025	9,9	0,815	0	5,677	0	0	5,537	0	0	24	0	0	0	74,8	39,7	0,53	0,4
31.03.2025	6,8	0,877	0	6,443	0	0	6,283	0	0	24	0	0	0	74,8	41,5	0,53	0,41
01.04.2025	5,9	0,951	0	7,269	0	0	7,087	0	0	24	0	0	0	75,2	43,1	0,52	0,41
02.04.2025	-	0,731	0	5,302	0	0	5,172	0	0	24	0	0	0	74,4	40,7	0,54	0,4
03.04.2025	-	0,486	0	3,452	0	0	3,37	0	0	24	0	0	0	73	38,6	0,54	0,39
04.04.2025	-	0,693	0	5,274	0	0	5,151	0	0	24	0	0	0	72,5	40,4	0,53	0,4
05.04.2025	-	1,091	0	9,799	0	0	9,562	0	0	24	0	0	0	73,7	46,5	0,49	0,41
06.04.2025	-	1,146	0	10,676	0	0	10,419	0	0	24	0	0	0	73,6	47,3	0,47	0,41
07.04.2025	-	1,05	0	9,086	0	0	8,865	0	0	24	0	0	0	74	45,7	0,49	0,41
08.04.2025	-	1,037	0	8,981	0	0	8,766	0	0	24	0	0	0	73,4	45,2	0,49	0,41
09.04.2025	-	0,952	0	8,074	0	0	7,88	0	0	24	0	0	0	73,4	44,6	0,5	0,41
10.04.2025	-	1,082	0	9,588	0	0	9,357	0	0	24	0	0	0	73,5	45,9	0,48	0,41
11.04.2025	-	0,769	0	6,543	0	0	6,386	0	0	24	0	0	0	73,3	44,6	0,5	0,4
12.04.2025	-	0,027	0	1,419	0	0	1,388	0	0	24	0	0	0	69,3	64,6	0,51	0,4
13.04.2025	-	0,023	0	0,645	0	0	0,633	0	0	24	0	0	0	63,4	54,6	0,52	0,39
14.04.2025	-	0,016	0	0,563	0	0	0,555	0	0	24	0	0	0	55,7	48,7	0,49	0,38
15.04.2025	-	0,015	0	2,033	0	0	2,008	0	0	24	0	0	0	51,3	49,6	0,42	0,35
16.04.2025	-	0,014	0	2,234	0	0	2,212	0	0	24	0	0	0	45,7	44,2	0,44	0,34
17.04.2025	-	0,009	0	1,753	0	0	1,734	0	0	24	0	0	0	47,2	45,9	0,4	0,33
18.04.2025	-	0,003	0	0,746	0	0	0,741	0	0	24	0	0	0	38,6	37,5	0,4	0,34
19.04.2025	-	0,009	0	2,476	0	0	2,46	0	0	24	0	0	0	37,5	36,7	0,4	0,34
20.04.2025	-	0,017	0	3,354	0	0	3,318	0	0	24	0	0	0	48,5	47,3	0,4	0,34
Итого:	6,4	18,871	0	164,426	0	0	160,604	0	0	742	0	0	2	67,41	44,23	0,5	0,39

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	793,993	8523,879	0	338,113	8326,373	0	336,903	27505	38
20.04.2025	812,864	8688,304	0	338,113	8486,981	0	336,903	28247	40

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения