

# #7418#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Фурсов А. В., ИП (Гундарев Е. В. 7074)  
Адрес потребителя Багратиона 49В, Калининград  
Номер абонента 7074  
Порядковый номер 8951  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 17050377  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	0,657	0	5,735	0	0	5,61	0	0	24	0	0	0	69,8	41,8	0,53	0,38	9,9
22.04.2021	0,871	0	8,071	0	0	7,892	0	0	24	0	0	0	70,1	43,8	0,5	0,38	8,6
23.04.2021	0,846	0	8,063	0	0	7,885	0	0	24	0	0	0	70	44,4	0,5	0,38	4,6
24.04.2021	0,842	0	7,999	0	0	7,822	0	0	24	0	0	0	70,1	44,4	0,5	0,39	4,6
25.04.2021	0,886	0	8,523	0	0	8,335	0	0	24	0	0	0	70,2	44,9	0,49	0,38	4
26.04.2021	0,988	0	9,067	0	0	8,865	0	0	24	0	0	0	70,4	43,9	0,49	0,39	3,7
27.04.2021	0,973	0	9,003	0	0	8,803	0	0	24	0	0	0	70,4	44	0,49	0,38	2,9
28.04.2021	0,761	0	6,696	0	0	6,548	0	0	24	0	0	0	70,2	42,5	0,52	0,38	4,1
29.04.2021	0,652	0	5,86	0	0	5,733	0	0	24	0	0	0	69,5	42,3	0,47	0,36	6,7
30.04.2021	0,46	0	8,15	0	0	7,999	0	0	24	0	0	0	63,6	49,9	0,36	0,31	9,3
01.05.2021	0,231	0	8,616	0	0	8,464	0	0	24	0	0	0	61,8	55,3	0,37	0,3	7
02.05.2021	0,167	0	9,028	0	0	8,87	0	0	24	0	0	0	61,6	57,1	0,37	0,31	7,3
03.05.2021	0,252	0	9,475	0	0	9,31	0	0	24	0	0	0	61,7	55,2	0,37	0,3	6,2
04.05.2021	0,277	0	8,792	0	0	8,637	0	0	24	0	0	0	61,9	54,3	0,39	0,32	5,8
05.05.2021	0,259	0	8,883	0	0	8,727	0	0	24	0	0	0	61,8	54,7	0,39	0,32	9,6
06.05.2021	0,261	0	8,191	0	0	8,046	0	0	24	0	0	0	62,1	54,3	0,4	0,32	10,4
07.05.2021	0,263	0	8,439	0	0	8,29	0	0	24	0	0	0	62	54,4	0,4	0,32	6,9
08.05.2021	0,252	0	8,307	0	0	8,16	0	0	24	0	0	0	62	54,6	0,41	0,32	6,9
09.05.2021	0,162	0	8,74	0	0	8,587	0	0	24	0	0	0	61,6	57,1	0,41	0,32	6,3
10.05.2021	0,252	0	8,92	0	0	8,763	0	0	24	0	0	0	61,7	54,8	0,4	0,32	11,1
11.05.2021	0,245	0	8,36	0	0	8,213	0	0	24	0	0	0	61,8	54,7	0,43	0,32	17,8
12.05.2021	0,253	0	9,765	0	0	9,597	0	0	24	0	0	0	61,4	55,1	0,43	0,32	19,7
13.05.2021	0,232	0	10,312	0	0	10,134	0	0	24	0	0	0	61,4	55,9	0,41	0,31	19,2
14.05.2021	0,247	0	10,105	0	0	9,93	0	0	24	0	0	0	61,4	55,5	0,41	0,31	9,9
15.05.2021	0,194	0	8,896	0	0	8,741	0	0	24	0	0	0	61,5	56,3	0,44	0,31	10,6
16.05.2021	0,198	0	9,309	0	0	9,147	0	0	24	0	0	0	61,4	56,3	0,43	0,31	10
17.05.2021	0,262	0	9,026	0	0	8,869	0	0	24	0	0	0	61,6	54,6	0,43	0,31	12,5
18.05.2021	0,209	0	8,886	0	0	8,732	0	0	24	0	0	0	61,5	55,8	0,43	0,31	14,5
19.05.2021	0,26	0	8,318	0	0	8,172	0	0	24	0	0	0	61,9	54,3	0,43	0,38	11,4
20.05.2021	0,236	0	8,36	0	0	8,214	0	0	24	0	0	0	61,9	55	0,42	0,39	10,4
Итого:	12,648	0	255,895	0	0	251,095	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,021																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	259,341	2637,478	0	0,052	2574,567	0	0,051	6348	0
20.05.2021	271,989	2893,37	0	0,052	2825,662	0	0,051	7068	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.05.2021 15:13:59