

# #7402#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Фурсов А. В., ИП (Гундарев Е. В. 7074)  
Адрес потребителя Багратиона 49В, Калининград  
Номер абонента 7074  
Порядковый номер 8951  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 17050377  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	0,334	0	8,455	0	0	8,302	0	0	24	0	0	0	63,1	53,5	0,53	0,37	-
22.04.2022	0,233	0	5,416	0	0	5,321	0	0	24	0	0	0	61,9	51,5	0,54	0,37	-
23.04.2022	0,071	0	2,539	0	0	2,513	0	0	24	0	0	0	46,5	39,8	0,52	0,37	-
24.04.2022	0,074	0	2,612	0	0	2,586	0	0	24	0	0	0	46,5	39,7	0,54	0,37	-
25.04.2022	0,075	0	2,566	0	0	2,54	0	0	24	0	0	0	46,7	39,7	0,51	0,37	-
26.04.2022	0,077	0	2,599	0	0	2,572	0	0	24	0	0	0	46,7	39,6	0,38	0,31	-
27.04.2022	0,079	0	2,686	0	0	2,659	0	0	24	0	0	0	46,7	39,6	0,38	0,3	-
28.04.2022	0,08	0	2,745	0	0	2,718	0	0	24	0	0	0	46,6	39,6	0,38	0,3	-
29.04.2022	0,08	0	2,791	0	0	2,763	0	0	24	0	0	0	46,6	39,7	0,4	0,3	-
30.04.2022	0,081	0	2,822	0	0	2,793	0	0	24	0	0	0	46,7	39,8	0,42	0,29	-
01.05.2022	0,077	0	2,741	0	0	2,713	0	0	24	0	0	0	47,1	40,3	0,43	0,3	-
02.05.2022	0,08	0	2,801	0	0	2,773	0	0	24	0	0	0	46,5	39,6	0,44	0,29	-
03.05.2022	0,081	0	2,733	0	0	2,706	0	0	24	0	0	0	46,6	39,6	0,43	0,3	-
04.05.2022	0,077	0	2,664	0	0	2,637	0	0	24	0	0	0	46,7	39,7	0,45	0,29	-
05.05.2022	0,078	0	2,692	0	0	2,665	0	0	24	0	0	0	46,7	39,7	0,44	0,29	-
06.05.2022	0,078	0	2,707	0	0	2,681	0	0	24	0	0	0	46,6	39,7	0,46	0,29	-
07.05.2022	0,077	0	2,722	0	0	2,695	0	0	24	0	0	0	46,5	39,7	0,44	0,3	-
08.05.2022	0,076	0	2,665	0	0	2,639	0	0	24	0	0	0	46,6	39,8	0,46	0,29	-
09.05.2022	0,078	0	2,658	0	0	2,631	0	0	24	0	0	0	46,7	39,7	0,45	0,29	-
10.05.2022	0,074	0	2,677	0	0	2,65	0	0	24	0	0	0	46,5	39,8	0,45	0,29	-
11.05.2022	0,071	0	2,636	0	0	2,61	0	0	24	0	0	0	46,3	39,9	0,45	0,29	-
12.05.2022	0,072	0	2,645	0	0	2,619	0	0	24	0	0	0	46,4	39,9	0,47	0,29	-
13.05.2022	0,072	0	2,654	0	0	2,628	0	0	24	0	0	0	46,4	39,8	0,46	0,3	-
14.05.2022	0,073	0	2,66	0	0	2,634	0	0	24	0	0	0	46,4	39,8	0,47	0,29	-
15.05.2022	0,074	0	2,651	0	0	2,624	0	0	24	0	0	0	46,5	39,8	0,46	0,29	-
16.05.2022	0,072	0	2,583	0	0	2,557	0	0	24	0	0	0	46,5	39,8	0,45	0,29	-
17.05.2022	0,075	0	2,67	0	0	2,644	0	0	24	0	0	0	46,5	39,7	0,44	0,29	-
18.05.2022	0,076	0	2,702	0	0	2,675	0	0	24	0	0	0	46,4	39,7	0,44	0,29	-
19.05.2022	0,072	0	2,642	0	0	2,616	0	0	24	0	0	0	46,4	39,8	0,43	0,3	-
20.05.2022	0,069	0	2,589	0	0	2,563	0	0	24	0	0	0	46,3	39,9	0,46	0,29	-
Итого:	2,686	0	88,723	0	0	87,727	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,642																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	84,693	733,835	0	0	716,163	0	0	1967	16
20.05.2022	87,377	822,558	0	0	803,891	0	0	2687	16

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.05.2022 7:38:08